



Servicios Ecosheys S.A. de C.V.
Salud, Higiene, Ecología y Seguridad Industrial

ACTA DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS



Nº DE FOLIO: PGTOLGIR1809130777 FECHA: 2018-09-13 Nº CLIENTE: 777

NOMBRE DEL CLIENTE: MENSHEN MEXICANAS S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN: ERNESTO MONROY CARDENAS. PARQUE INDUSTRIAL EXPORTEC II / / 109-5 / / TOLUCA / ESTADO DE MEXICO-50200

AMPARANDO EL EQUIPO DE LAS CATEGORÍAS 1, 2 Y 5, DE LA NOM-154-SCFI-2005:

Tipo y Características Genéricas del Extintor y Extinguidor									
1. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor agua, agua con aditivos, espuma y agua. En sus diferentes capacidades.									
2. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor polvo químico seco, agentes limpios, químico húmedo. En sus diferentes capacidades.									
5. Extintor que contiene bióxido de carbono como agente extinguidor, y todos los cartuchos o cápsulas de los extintores categoría 3 y 4. En sus diferentes capacidades.									
CANTIDAD	NUEVO	MANTENIMIENTO	RECARGA	PQS	CO ₂	AGUA	AFFF	OTROS	CAPACIDAD KG

CONDICIONES:


EXAMEN VISUAL: SE REALIZO DE FORMA INTERNA Y EXTERNA DEL CILINDRO

MEDIO DE PRUEBA: AGUA

PRESIÓN DE OPERACIÓN: 1.7MPA **PRESIÓN DE PRUEBA:** 3.4MPA

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PRUEBA: 1 MIN POR CADA EQUIPO

OBSERVACIONES: SE REALIZAN LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN ESTA ACTA, BASADOS EN LA NFPA-10 STANDARD FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS (NORMA PARA EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIO S), APLICANDO PRESIONES DE 3.4MPA (PARA EXTINTORES 35.0 KG). ENCONTRANDO SATISFACTORIO, LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS


FRANCISCA JIMENEZ MARTINEZ
RESPONSABLE ÁREA
NOMBRE Y FIRMA

MENSHEN MEXICANAS S. DE R.L. DE C.V.
CLIENTE
NOMBRE Y FIRMA

JESUS GONZALEZ SERNA
GERENTE OPERATIVO
NOMBRE Y FIRMA

FO-EX-PH-005

www.ecosheys.com.mx