



Servicios Ecosheys S.A. de C.V.

Salud, Higiene, Ecología y Seguridad Industrial

ACTA DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS



N° DE FOLIO: PGTOLEMP1901072324 FECHA: 2019-01-07 N° CLIENTE: 2324

NOMBRE DEL CLIENTE: AOC MEXICANA DE RESINAS, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: POTRERILLOS / MZA 2 / 12 / NEZAHUALCOYOTL / NEZAHUALCOYOTL / ESTADO DE MEXICO-57819

AMPARANDO EL EQUIPO DE LAS CATEGORÍAS 1, 2 Y 5, DE LA NOM-154-SCFI-2005:

| Tipo y Características Genéricas del Extintor y Extinguidor | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor agua, agua con aditivos, espuma y agua. En sus diferentes capacidades. | | | | | | | | | |
| 2. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor polvo químico seco, agentes limpios, químico húmedo. En sus diferentes capacidades. | | | | | | | | | |
| 5. Extintor que contiene bióxido de carbono como agente extinguidor, y todos los cartuchos o cápsulas de los extintores categoría 3 y 4. En sus diferentes capacidades. | | | | | | | | | |

| CANTIDAD | NUEVO | MANTENIMIENTO | RECARGA | PQS | CO ₂ | AGUA | AFFF | OTROS | CAPACIDAD KG |
|----------|-------|---------------|---------|-----|-----------------|------|------|-------|--------------|
| 2 | | | x | x | | | | | 9.0 |
| 5 | | | x | x | | | | | 6.0 |
| 1 | | | x | x | | | | | 2.3 |
| 1 | | | x | | | | x | | 9.0 |
| 2 | | | x | | x | | | | 4.5 |
| 1 | | | x | | x | | | | 6.8 |

CONDICIONES:

EXAMEN VISUAL: SE REALIZO DE FORMA INTERNA Y EXTERNA DEL CILINDRO

MEDIO DE PRUEBA: AGUA

PRESIÓN DE OPERACIÓN: 1.7MPA PRESIÓN DE PRUEBA: 3.4MPA

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PRUEBA: 1 MIN POR CADA EQUIPO

OBSERVACIONES: SE REALIZAN LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN ESTA ACTA, BASADOS EN LA NFPA-10 STANDARD FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS (NORMA PARA EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIO S), APLICANDO PRESIONES DE 2.4MPA (PARA EXTINTORES 2.3KG DE CAPACIDAD) Y 3.4MPA (PARA EXTINTORES 4.5, 6.0, 9.0 KG). Y PARA LOS EXTINTORES DE CO2 CO

FRANCISCA JIMENEZ MARTINEZ
RESPONSABLE ÁREA
NOMBRE Y FIRMA

AOC MEXICANA DE RESINAS, S.A. DE C.V.
CLIENTE
NOMBRE Y FIRMA

JESUS GONZALEZ SERNA
GERENTE OPERATIVO
NOMBRE Y FIRMA

FO-EX-PH-005

www.ecosheys.com.mx