



**Servicios Ecosheys S.A. de C.V.**  
**Salud, Higiene, Ecología y Seguridad Industrial**

**ACTA DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS**



Nº DE FOLIO: PGTOLGIR1807200443 FECHA: 2018-07-20 N° CLIENTE: 443

NOMBRE DEL CLIENTE: CENTRO DE EXPANCION Y ACTUALIZACIONES ODONTOLOGICA

DIRECCIÓN: JOSE VICENTE VILLADA / / 303 / TOLUCA / TOLUCA / ESTADO DE MEXICO-50130

**AMPARANDO EL EQUIPO DE LAS CATEGORÍAS 1, 2 Y 5, DE LA NOM-154-SCFI-2005:**

Tipo y Características Genéricas del Extintor y Extinguidor									
1. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor agua, agua con aditivos, espuma y agua. En sus diferentes capacidades.									
2. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor polvo químico seco, agentes limpios, químico húmedo. En sus diferentes capacidades.									
5. Extintor que contiene bióxido de carbono como agente extinguidor, y todos los cartuchos o cápsulas de los extintores categoría 3 y 4. En sus diferentes capacidades.									
CANTIDAD	NUEVO	MANTENIMIENTO	RECARGA	PQS	CO <sub>2</sub>	AGUA	AFFF	OTROS	CAPACIDAD KG
7			x	x					4.5
1			x	x					6.0

**CONDICIONES:**

**EXAMEN VISUAL:** SE REALIZO DE FORMA INTERNA Y EXTERNA DEL CILINDRO

**MEDIO DE PRUEBA:** AGUA

**PRESIÓN DE OPERACIÓN:** 1.7MPA **PRESIÓN DE PRUEBA:** 3.4MPA

**TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PRUEBA:** 1 MINUTO POR CADA EQUIPO

**OBSERVACIONES:** SE REALIZAN LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN ESTA ACTA, BASADOS EN LA NFPA-10 STANDARD FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS (?NORMA PARA EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIOS?), APLICANDO PRESIONES DE 3.4MPA (PARA EXTINTORES DE 4.5 Y 6.0 KG). ENCONTRANDO SATISFACTORIO, LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

FRANCISCA JIMENEZ MARTINEZ CENTRO DE EXPANCION Y ACTUALIZACIONES ODONTOLOGICA JESUS GONZALEZ SERNA

**RESPONSABLE ÁREA**  
NOMBRE Y FIRMA

**CLIENTE**  
NOMBRE Y FIRMA

**GERENTE OPERATIVO**  
NOMBRE Y FIRMA

**FO-EX-PH-005**

[www.ecosheys.com.mx](http://www.ecosheys.com.mx)