



Servicios Ecosheys S.A. de C.V.
Salud, Higiene, Ecología y Seguridad Industrial

ACTA DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS



Nº DE FOLIO: PGTOLGIR1811300034 FECHA: 2018-11-30 Nº CLIENTE: 34

NOMBRE DEL CLIENTE: SOLARA SA DE CV

DIRECCIÓN: CALLE MONTE ELBRUZ / 401P4 / 124 / DEL. MIGUEL HIDALGO / DEL. MIGUEL HIDALGO / DISTRITO FEDERAL-11560

AMPARANDO EL EQUIPO DE LAS CATEGORÍAS 1, 2 Y 5, DE LA NOM-154-SCFI-2005:

Tipo y Características Genéricas del Extintor y Extinguidor									
1. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor agua, agua con aditivos, espuma y agua. En sus diferentes capacidades.									
2. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor polvo químico seco, agentes limpios, químico húmedo. En sus diferentes capacidades.									
5. Extintor que contiene bióxido de carbono como agente extinguidor, y todos los cartuchos o cápsulas de los extintores categoría 3 y 4. En sus diferentes capacidades.									
CANTIDAD	NUEVO	MANTENIMIENTO	RECARGA	PQS	CO ₂	AGUA	AFFF	OTROS	CAPACIDAD KG
3			x	x					6

CONDICIONES:

EXAMEN VISUAL: EN EL INTERIOR DEL CILINDRO

MEDIO DE PRUEBA: AGUA


PRESIÓN DE OPERACIÓN: 1.7 **PRESIÓN DE PRUEBA:** 3.4

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PRUEBA: 1 MIN POR EQUIPO

OBSERVACIONES: RESULTADOS SATISFACTORIOS


FRANCISCA JIMÉNEZ MARTÍNEZ
RESPONSABLE ÁREA
NOMBRE Y FIRMA

SOLARA SA DE CV
CLIENTE
NOMBRE Y FIRMA


JESUS GONZALEZ SERNA
GERENTE OPERATIVO
NOMBRE Y FIRMA

FO-EX-PH-005

www.ecosheys.com.mx