

ACTA DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS



Nº DE FOLIO: PGTOLEMP1806150542 FECHA: 2018-06-19 Nº CLIENTE: 542

NOMBRE DEL CLIENTE: PRODUCTOS DIETRIX SA DE CV

DIRECCIÓN: MARIANO SALGADO,COL. SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO CP.50030 / / 10 / / TOLUCA / ESTADO DE MEXICO-

AMPARANDO EL EQUIPO DE LAS CATEGORÍAS 1, 2 Y 5, DE LA NOM-154-SCFI-2005:

Tipo y Características Genéricas del Extintor y Extinguidor									
1. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor agua, agua con aditivos, espuma y agua. En sus diferentes capacidades.									
2. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor polvo químico seco, agentes limpios, químico húmedo. En sus diferentes capacidades.									
5. Extintor que contiene bióxido de carbono como agente extinguidor, y todos los cartuchos o cápsulas de los extintores categoría 3 y 4. En sus diferentes capacidades.									
CANTIDAD	NUEVO	MANTENIMIENTO	RECARGA	PQS	CO ₂	AGUA	AFFF	OTROS	CAPACIDAD KG
10			x	x					4.5
15			x	x					9.0
1			x	x					34.0

CONDICIONES:

EXAMEN VISUAL: SE REALIZO DE FORMA INTERNA Y EXTERNA DEL CILINDRO


MEDIO DE PRUEBA: AGUA

PRESIÓN DE OPERACIÓN: 1.7 MPA


PRESIÓN DE PRUEBA: 3.4 MPA

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PRUEBA: 1 MIN POR CADA EQUIPO

OBSERVACIONES: SE REALIZAN LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN ESTA ACTA, BASADOS EN LA NFPA-10 STANDARD FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS (NORMA PARA EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIO S), APLICANDO PRESIONES DE 3.4 (PARA EXTINTORES 4.5 KG, 9 KG Y 35 KG DE CAPACIDAD). ENCONTRANDO SATISFACTORIO, LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS


FRANCISCA JIMÉNEZ MARTINEZ
RESPONSABLE ÁREA
NOMBRE Y FIRMA

PRODUCTOS DIETRIX SA DE CV
CLIENTE
NOMBRE Y FIRMA


JESUS GONZALEZ SERNA
GERENTE OPERATIVO
NOMBRE Y FIRMA

FO-EX-PH-005

www.ecosheys.com.mx