



## Servicios Ecosheys S.A. de C.V.

Salud, Higiene, Ecología y Seguridad Industrial

### ACTA DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS



Nº DE FOLIO: PGTOLGIR1807090487 FECHA: 2018-07-09 Nº CLIENTE: 487

NOMBRE DEL CLIENTE: INDUSTRIAS DOLMEN SA DE CV

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000, CALLE CENTRAL, LOTE 9, MEXICO, MÉ / LOTE 15 / S/N / / TOLUCA / ESTADO DE MEXICO-50200

#### AMPARANDO EL EQUIPO DE LAS CATEGORÍAS 1, 2 Y 5, DE LA NOM-154-SCFI-2005:

Tipo y Características Genéricas del Extintor y Extinguidor									
1. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor agua, agua con aditivos, espuma y agua. En sus diferentes capacidades.									
2. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor polvo químico seco, agentes limpios, químico húmedo. En sus diferentes capacidades.									
5. Extintor que contiene bióxido de carbono como agente extinguidor, y todos los cartuchos o cápsulas de los extintores categoría 3 y 4. En sus diferentes capacidades.									
CANTIDAD	NUEVO	MANTENIMIENTO	RECARGA	PQS	CO <sub>2</sub>	AGUA	AFFF	OTROS	CAPACIDAD KG

#### CONDICIONES:

EXAMEN VISUAL: SE REALIZO DE FORMA INTERNA Y EXTERNA DEL CILINDRO

MEDIO DE PRUEBA: AGUA

PRESIÓN DE OPERACIÓN: 1.7MPA

PRESIÓN DE PRUEBA: 3.4MPA

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PRUEBA: 1 MIN POR CADA EQUIPO

OBSERVACIONES: SE REALIZAN LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN ESTA ACTA, BASADOS EN LA NFPA-10 STANDARD FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS (?NORMA PARA EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIOS?), APLICANDO PRESIONES DE 3.4MPA (PARA EXTINTORES 9.0 Y 12 KG). ENCONTRANDO SATISFACTORIO, LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

FRANCISCA JIMENEZ MARTINEZ  
RESPONSABLE ÁREA  
NOMBRE Y FIRMA

INDUSTRIAS DOLMEN SA DE CV  
CLIENTE  
NOMBRE Y FIRMA

JESUS GONZALEZ SERNA  
GERENTE OPERATIVO  
NOMBRE Y FIRMA

FO-EX-PH-005

[www.ecosheys.com.mx](http://www.ecosheys.com.mx)