



**Servicios Ecosheys S.A. de C.V.**  
**Salud, Higiene, Ecología y Seguridad Industrial**

**ACTA DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS**



Nº DE FOLIO: PGTOLEMP1802020568 FECHA: 2018-03-01 N° CLIENTE: 568

NOMBRE DEL CLIENTE: MEXICANA DE PRESFUERZOS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: CALLE2, LOTE 2, MANZANA 7, PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000 / / / TOLUCA / ESTADO DE MEXICO-50200

**AMPARANDO EL EQUIPO DE LAS CATEGORÍAS 1, 2 Y 5, DE LA NOM-154-SCFI-2005:**

Tipo y Características Genéricas del Extintor y Extinguidor									
1. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor agua, agua con aditivos, espuma y agua. En sus diferentes capacidades.									
2. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor polvo químico seco, agentes limpios, químico húmedo. En sus diferentes capacidades.									
5. Extintor que contiene bióxido de carbono como agente extinguidor, y todos los cartuchos o cápsulas de los extintores categoría 3 y 4. En sus diferentes capacidades.									
CANTIDAD	NUEVO	MANTENIMIENTO	RECARGA	PQS	CO <sub>2</sub>	AGUA	AFFF	OTROS	CAPACIDAD KG
3			x	x					9.0
1			x	x					6.0

**CONDICIONES:**

**EXAMEN VISUAL:** SE REALIZO DE FORMA INTERNA Y EXTERNA DEL CILINDRO

**MEDIO DE PRUEBA:** AGUA

**PRESIÓN DE OPERACIÓN:** 1.7 MPA

**PRESIÓN DE PRUEBA:** 3.4 MPA

**TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PRUEBA:** 1 MINUTO POR CADA EQUIPO

**OBSERVACIONES:** SE REALIZAN LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN ESTA ACTA, BASADOS EN LA NFPA-10 STANDARD FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS (?NORMA PARA EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIOS?), APLICANDO 3.4MPA (PARA EXTINTORES 6.0KG Y 9.0 KG). ENCONTRANDO SATISFACTORIO, LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

FRANCISCA JIMENEZ MARTINEZ  
**RESPONSABLE ÁREA**  
NOMBRE Y FIRMA

MEXICANA DE PRESFUERZOS S.A. DE C.V.  
**CLIENTE**  
NOMBRE Y FIRMA

JESUS GONZÁLEZ SERNA  
**GERENTE OPERATIVO**  
NOMBRE Y FIRMA

**FO-EX-PH-005**

[www.ecosheys.com.mx](http://www.ecosheys.com.mx)