ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1213368 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (36-4 Т, 4394712) Клапан

Тапсырыс беруші: "SSAP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "SSAP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	36-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, реттеуші, болат, өлшемі 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Клапаны
Қосымша сипаттама	Сипаттама: V500 DN40 басқару клапаны; 2052 жетегі бар, өлшемі 1, dvc6200 позициясы бар, бу көйлегі бар. LV 503.2
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Степногор Қ.Ә., г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс №5
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 210 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Эмерсон басқару клапаны. Қосымша жинақтау жергілікті Бақылау-өлшеу аспаптары (ид құбыры. № ZF-503010-711/VB-503010J-705 (сұйықтықты балқытылған күкірт ыдысына беру. 503V4)).

Басқару клапаны түрі V500 өлшемі және түрі DN40; 2052 жетегі бар, өлшемі 1, dvc6200 позиционері бар, бу жейдесі бар (бу деректері: р нормалары.=3,5 barg, P Max =5 Barb., T нормалары.= 150°C; қосылыстар: DN15 PN16 EN 1092-1 B1-Ra; көйлек Материалы: көміртекті. Болат). Поз. LV 503.2. Тапсырыс нөмірі: 120718. DN40 PN16. Коррозиялық сұйықтық балқытылған күкірт 140 ° C (зақымданудан және коррозиядан қорғау). Ағын мин. үздіксіз: 6325 Kg / h.ағын нормалары. үздіксіз:12650 Kg / h. максималды ағын. құрамы.: 16000 Kg/h.

Жинақтау:

• Айналмалы клапан: V500-816-9253315S.

Корпус түрі: айналмалы шар, фланец. Байланыстар: PN 10/16/25/40 RF Flg RF Flg. Материал: 316L тот баспайтын болат. ағын бағыты: кері. Ұстағыш материалы: 316L тот баспайтын болаттан жасалған. мойынтірек, седла/кірістіру, шар/диск материалы: R30006 Cobalt Alloy. Тығыздау класы: ANSI класы IV (0.01% Cv). Седла диаметрі: шектеулі. Сипаттама: өзгертілген сызғыш. Білік материалы: S20910 SST. Біліктің диаметрі: 5/8 дюйм. Май тығыздағышы: enhanced ENVIRO-SEAL PTFE. Grundbux: SA-193-B8M Str Hd Studs/8M Nuts.

* Жетек: 2052-2507-9378153.

Мембраналық серіппе. Түрі/өлшемі: 2052/1. Қозғалыс: 90 Deg. Басқан кезде ашады. Қуат: aya 4.0 barg (58 psig). Әдетте жабық. Орнату сол жақ. Қолмен жоғарғы монтаждау. Байланыс: 1/4 NPT. Рычаг материалы: cf8m баспайтын. Болат. Сабақтың диаметрі: 5/8 дюйм.

* Позиционер: DVC-3793-4337391.

S / N Позиционері: F000155218. Құрылыс: алюминий. Хаттама: HART. Әрекет: тікелей. Манометрлер: 0-160 psig / 0-11 bar. Кіріс сигналы: 4-20мА. Сертификаттау: EEx ia IIC T6, Intrinsic Safe/Flameproof/Type n. реле дизайны: стандартты. Өткізгішке қосылу: 1/2 NPT. Өндіруші: Fisher.

• Ауа сүзгісі: 67CF-1663-38672

Үлгі: 67CFR. Стандартты қолдану. Ішкі қалпына келтіру. Мембрана мен седла материалы: NBR. Механизм: жез. Температура Диапазоны.: -20 to 180 Deg F. өлшемі мен түрі: NPS¼. Корпус материалы: алюминий. Қосылымдар: NPT. Седла диаметрі: 1/8. Негізгі серіппенің Бөлшек нөмірі: T14060.

* Зауыттық қондырғылар: MTG-3806-4777704.

Құбырлар мен фитингтерге арналған материалдар: 10 мм 316 SST/SST Swagelok. Орнату жинағы: 18-8 SST стандарты.

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде мыналарды ұсынуға міндеттенеді

- Техникалық паспорт;

- Орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК EN 10204-2012	351590	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Изделия металлические. Типы документов приемочного контроля.		Нет ()	20	Черные металлы в целом	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 18.10.2012 года № 497-од	01.07.2013	

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Қол қойған	Сабитов Биржан Бауыржанулы
Қол қойылған күні	21.04.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1213368
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (36-4 Т, 4394712) Клапан

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SSAP"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "SSAP"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	36-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, регулирующий, стальной, размер 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Клапаны
Дополнительная характеристика	Описание: Регулирующий клапан V500 DN40; с приводом 2052, размер 1, с позиционером DVC6200, с паровой рубашкой. LV 503.2
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Степногорск Г.А., г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс №5
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 210 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Регулирующий клапан Emerson. Доукомплектование Местные контрольно-измерительные приборы (трубопровод ид. №ZF-503010-711/VB-503010J-705 (подача флюида в емкость расплавленной серы поз. 503V4)).

Регулирующий клапан тип V500 размер и тип DN40; с приводом 2052, размер 1, с позиционером DVC6200, с паровой рубашкой (данные пара: Р норм.=3,5barg, Р макс. =5 бар изб., Т норм.=150°С; соединения: DN15 PN16 EN 1092-1 B1-Ra; Материал рубашки: углеродист. сталь). Поз. LV 503.2. Номер заказа: 120718. DN40 PN16. Агрессивный флюид расплавленная сера 140 С (защита от повреждений и коррозии). Поток мин. непрерывный: 6325 Kg/h. Поток норм. непрерывный: 12650 Kg/h. Поток макс. в перех. сост.: 16000 Kg/h.

Комплектация:

- Поворотный клапан: V500-816-9253315S.

Тип корпуса: вращающийся шар, фланцевый. Подсоединения: PN 10/16/25/40 RF Flg RF Flg. Материал: 316L нержавеющая ст. Направление потока: обратный. Материал держателя: 316L нержавеющая ст. Материал подшипника, седла/вставки, шара/диска: R30006 Cobalt Alloy. Класс герметичности: ANSI Класс IV (0.01% от Cv). Диаметр седла: ограниченный. Характеристика: модифицированная линейка. Материал вала: S20910 SST. Диаметр вала: 5/8 дюйма. Сальник: enhanced ENVIRO-SEAL PTFE. Грундбукса: SA-193-B8M Str Hd Studs/8M Nuts.

- Привод: 2052-2507-9378153.

Мембранно-пружинный. Тип/размер: 2052/1. Ход: 90 Deg. При нажатии открывает. Питание: воздух 4.0 barg (58 psig). Нормально закрытый. Монтаж левосторонний. Ручной дублер верхнего монтажа. Соединение: 1/4 NPT. Материал рычага: CF8M нерж. сталь. Диаметр Штока: 5/8 дюйма.

- Позиционер: DVC-3793-4337391.

S/N Позиционера: F000155218. Конструкция: алюминий. Протокол: HART. Действие: прямое. Манометры: 0-160 psig/0-11 bar. Входной сигнал: 4 - 20 мА. Сертификация: EEx ia IIC T6,Intrinsic Safe/Flameproof/Type n. Конструкция реле: Стандартно. Соединение для кабелепровода: 1/2 NPT. Производитель: Fisher.

- Воздушный фильтр: 67CF-1663-38672

Модель: 67CFR. Стандартное применение. Внутренний сброс. Материал мембраны и седла: NBR. Механизм: латунь. Температурный Диап.: -20 to 180 Deg F. Размер и Тип: NPS ¼. Материал корпуса: алюминий. Подсоединения: NPT. Диаметр седла: 1/8. Номер детали главной пружины: T14060.

- Заводские крепления: MTG-3806-4777704.

Материалы для труб и фитингов: 10 mm 316 SST/SST Swagelok. Монтажный комплект: стандарт 18-8 SST.

Поставщик в момент поставки товара обязуется предоставить

- Технический паспорт;

- Инструкцию по эксплуатации на русском языке.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК EN 10204-2012	351590	Национальный стандарт Республики Казахстан	Изделия металлические. Типы документов приемочного контроля.		Нет ()	20	Черные металлы в целом	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 18.10.2012 года № 497-од	01.07.2013

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Сабитов Биржан Бауыржанулы
Дата подписания	21.04.2026