

RE: Estado de cañerías planta de acopio de Acido clorhídrico.

Gaston Lara <glara@quinpe.com>

Sáb 16/10/2021 11:09

Para: Jorge Badilla <jbadilla@quinpe.com>

CC: Jorge Cabrera <jcabrera@quinpe.com>; Felix Aun <felixaun@quinpe.com>; Fernando Aun <faun@quinpe.com>; Martin Giannini <mgiannini@quinpe.com>

Badi, como estas?

Buenos días

Necesito si el lunes me envías o me acercas la evidencia de las medidas correctivas / preventivas que se plantearon para este evento, ya que le debo dar cierre y cargar la evidencia en INTRANET.

En la imagen se ven las tareas que se debían ejecutar:

Medida correctiva /Preventiva	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Verificado por	Fecha de verificación
Realizar relevamiento del estado de la instalaciones.	BADILLA JORGE RAFAEL	25-06-2021		
Realizar pedido de material en base al diagnostico realizado.	BADILLA JORGE RAFAEL	25-06-2021		
Coordinar con el responsable de planta para acondicionar la zona de trabajo y realizar mantenimiento de las instalaciones. La fecha es estimativa, va depender de la fecha que cuenten con los elementos pedidos.	BADILLA JORGE RAFAEL	30-06-2021		



Punto 1: Debería tener un documento en donde se evidencie el control que les realizan a las instalaciones. (bombas, cañerías, válvulas, etc.), por lo que tengo entendido tienen un plan de mantenimiento diagramado día a día, con tener uno del mes de junio o julio está bien.

Punto 2: Tener una captura de pantalla, orden de compra, correo electrónico en donde se evidencie que lo que tu personal observo como desvío o dejo plasmado en el punto 1, se solicitó los insumos para dar tratamiento o se ejecutó alguna tarea.

Punto 3: Por lo que vi, en el caso del tanque A24 no se le cambio la válvula, pero puede ser que este confundido. Si se reunieron y dejaron algo escrito es válido, sino hay evidencia, por favor coméntame por este medio lo que acordaron así al menos contamos con esa evidencia.

Por favor te pido que no pase del lunes 18, así ya cierro todo y sigo con otras cosas.

Cualquier consulta o ayuda para juntar la evidencia avísame.

Un saludo.

Gastón Lara



| Responsable de Seguridad e Higiene.

Bartolomé Mitre 1500 - Gral. Fernández Oro - CP: 8325 - Rio Negro

☎ (0299)-499-6123 / 766

📱 (299)-15-547-8612

✉ glara@quinpe.com

🌐 www.quinpe.com

De: Gaston Lara <glara@quinpe.com>

Enviado: jueves, 17 de junio de 2021 9:40

Para: Jorge Badilla <jbadilla@quinpe.com>

Cc: Jorge Cabrera <jcabrera@quinpe.com>; Felix Aun <felixaun@quinpe.com>

Asunto: RE: Estado de cañerías planta de acopio de Acido clorhídrico.

Badi, debido a tu respuesta por falta de insumos para hacer mantenimiento, me acerque hablar con Félix y me solicito que hagamos el pedido de materiales que él nos va a dar una mano para comprar los insumos que necesitemos o al menos una marca alternativa.

Por favor demos prioridad, una contingencia en la planta de ácido será más cara que comprar válvulas y metros de cañería.

Cualquier ayuda avísame.

Un saludo.


Gastón Lara



| Responsable de Seguridad e Higiene.

Bartolomé Mitre 1500 - Gral. Fernández Oro - CP: 8325 - Rio Negro

 (0299)-499-6123 / 766

 (299)-15-547-8612

 glara@quinpe.com

 www.quinpe.com

De: Gaston Lara <glara@quinpe.com>

Enviado: jueves, 17 de junio de 2021 8:36

Para: Jorge Badilla <jbadilla@quinpe.com>

Cc: Jorge Cabrera <jcabrera@quinpe.com>

Asunto: RE: Estado de cañerías planta de acopio de Acido clorhídrico.

Buenos días Badi,

En el día de hoy el tanque A24 se encuentra vacío. Por favor miren si le pueden cambiar la válvula, en lo posible marca "Tigre".

Confírmame por favor si pueden arreglarlo hoy.

Un saludo.


Gastón Lara



| Responsable de Seguridad e Higiene.

Bartolomé Mitre 1500 - Gral. Fernández Oro - CP: 8325 - Rio Negro

 (0299)-499-6123 / 766

 (299)-15-547-8612

 glara@quinpe.com

 www.quinpe.com

De: Gaston Lara <glara@quinpe.com>

Enviado: martes, 15 de junio de 2021 16:28

Para: Jorge Badilla <jbadilla@quinpe.com>

Cc: Jorge Cabrera <jcabrera@quinpe.com>

Asunto: RE: Estado de cañerías planta de acopio de Acido clorhídrico.

Dale Badi, Te propongo que lo hagas por etapas si la inversión es mucha, trabajar sobre prioridades de estado de las válvulas. Pero manéjalo con Félix para ver hasta dónde podemos planificar.

Si necesitas te ayudo a planificar las tareas. Pero lo primero es saber cómo estamos parados y las prioridades. Después nos juntamos con Jorgito para definir todo.

Un saludo.


Gastón Lara



| Responsable de Seguridad e Higiene.

Bartolomé Mitre 1500 - Gral. Fernández Oro - CP: 8325 - Rio Negro

 (0299)-499-6123 / 766

 (299)-15-547-8612

 glara@quinpe.com

www.quinpe.com

De: Jorge Badilla <jbadilla@quinpe.com>

Enviado: martes, 15 de junio de 2021 15:15

Para: Gaston Lara <glara@quinpe.com>

Asunto: RE: Estado de cañerías planta de acopio de Acido clorhídrico.

Ok Gaston, dare prioridad en el tema para relizar relevamiento de materiales para pasarle al sector de compras.

Jorge Badilla



| *Supervisor de Operaciones*

Bar Mitre 1500 - Gral Fernandez Oro

8325 - Rio Negro



Descripci

ón: Telefono (0299)-499-6123 / 766



Descripci

ón: Celular (299)-15-5238680



Descripci

ón: E-mail jbadilla@quinpe.com



Descripci

ón: Sitio
web www.quinpe.com

De: Gaston Lara <glara@quinpe.com>

Enviado: martes, 15 de junio de 2021 10:48

Para: Jorge Badilla <jbadilla@quinpe.com>; Jorge Cabrera <jcabrera@quinpe.com>

Asunto: Estado de cañerías planta de acopio de Acido clorhídrico.

Buenos días badi,

A raíz del evento que sufrimos el sábado con el rebalse del tanta A24, necesito que realicen un relevamiento del estado de las válvulas y cañerías de la planta de ácido clorhídrico. Los chicos me informan que están en muy mal estado.

Por favor realizar un relevamiento del estado actual, solicitar los materiales que necesiten nuevamente, y coordinar con Jorgito cuando vuelva la ejecución de las tareas.

A continuación, detallo las medidas correctivas que se desprendieron del incidente declarado.



Aprovecho el correo para recordarte que con las heladas debemos dejar purgadas todas.

Por favor que Jara les explique a los chicos de la planta como deben hacer ya que cambiaron las bombas.

Cualquier duda me consultas.

Un saludo.

Gastón Lara

| *Responsable de Seguridad e Higiene.*

Bartolomé Mitre 1500 - Gral. Fernández Oro - CP: 8325 - Rio Negro

(0299)-499-6123 / 766

(299)-15-547-8612

glara@quinpe.com

www.quinpe.com
