


	LISTA DE VERIFICACION DE PLANTA DE HCL.		COD:
			♣ ♠ Q
Fecha: 20/05/2019		Rev: 0	Pag: 1 de 1
INSPECCION PILETAS DE ACIDO CLORHIDRICO			
Fecha: 19/06/2020			
Cliente: HALLIBURTON			
Nº Pileta: P-05			
Ubicación: CASE QUINPE			
Observador: Luis Cortes			

Lista de Inspeccion de Pileta de Acido Clorhidrico (HCL)			
Puntos a Observar	Si	No	Observacion
¿Estado de valvula de ingreso a pileta funciona correctamente?	X		
¿Estado de cañería de ingreso a pileta sin perdidas y en buen estado?	X		
¿El nivel de llenado de Ahogadores de Gases cumple con el 60% de carga minima?	X		Antes con 60 %.
¿La cañería de los Ahogadores de Gases estan en buenas condiciones y no presenta perdidas?	X		
¿Los tanques y valvulas de Ahogadores de Gases estan en buenas condiciones?	X		
Estado de tanques de carga.	X		
¿Todos los tanques estan identificados?	X		Se estan calculando.
¿ Las valvula de los Tanques funcionan correctamente y no presenta fugas?	X		Segun prueba de hermetidad. Certificado N° 005
¿Las uniones de la cañería de descarga NO acusan fugas ni signos de transpiracion?	X		" "
¿Las valvula de salida del Manifould NO acusan fugas ni signos de transpiracion?	X		" "
¿El interior de la pileta se encuentra en Condiciones Higienicas?	X		Resetas de fugo de lluvia
¿Los vientos estabilizadores se encuentran en condiciones Operativas?	X		
¿La ducha de emergencia se encuentra en condiciones Operativas?	X		Fecha de proximo control: Se completo en la obra
¿El Kit de Emergencias se encuentra en condiciones y con todos los elementos? (Mascara respiratoria completa, cartuchos quimicos mod: 6003, mameluco descartable, guantes de nitrilo, botas de goma de seguridad)	X		Cuando con todos los elementos quedara posicionado en escuela fijo
¿El soporte de lavaojos se encuentra en condiciones ?	X		
¿Las botellas de lavaojos estan en condiciones?	X		
¿El agua del interior esta en condiciones higienicas?	X		Fecha de proximo control: 26/06/2020


Medidas Correctivas / Oportunidad de Mejora
* Todos los tapas estan fijados/asegurados con arandelas metálicas (barridos)
* Limpieza de Zap. y Seguros en los 4 frentes.

Firma de Auditor:


GASTON LARA RIVERO
 Téc. en Seguridad e Higiene
 QUINPE S.R.L.

Firma de Representante del cliente:

N/C


 Brianini
 Rep. Sup Operaciones