



Ducha de
emergencia

Se evidencia que la realización de la ducha de emergencia fue realizada y funciona correctamente.
En el lugar de la estación lavaojos se encuentra instalada una canilla plástica.
Esta pendiente el recambio de la canilla por una conexión que permita el lavado de ambos ojos a la vez.

Canilla , cumple
la función de
lavaojos.