



Certificado de Hermeticidad



Revisión n° 0

Fecha: 01 / 06 / 2022

Página 1/1

Equipo ensayado

Planta móvil de acopio de Prod. Qcos.

Cisterna de transporte de Prod. Qcos.

☒

Prueba realizada por:

Pablo Betancur

Lugar: Planta Quinpe

N° interno: 111

Cliente:

Hermeticidad de Línea de Conducción

Hora de inicio: 17 : 40

Presión observada de inicio: 2 bar

Hora de finalización: 18:20

Presión observada de final: 2 bar

Tiempo de prueba(minutos): 15

¿Diferencia de presión? SI NO ☒ bar

¿Se verifica Hermeticidad de la línea de conducción?

(marcar con un círculo)

SI

NO

Estanqueidad de la línea de carga (solo corresponde a Planta móvil de acopio de Prod. Qcos.)

Línea de carga tanque N° 1

Línea de carga tanque N° 3

Hora de inicio: :

Hora de inicio: :

Volumen bombeado:

Volumen bombeado:

¿se verifica la ausencia de fugas en la línea de carga al tanque N°1? (marcar con un círculo)

SI

NO

¿se verifica la ausencia de fugas en la línea de carga al tanque N°3? (marcar con un círculo)


SI

NO

Equipamiento utilizado



Unidad ensayada



RESULTADO DE LA PRUEBA

La instalación se encuentra para su operación:

(marcar con un círculo)

APTA

NO APTA

En caso de que la prueba resulte NO APTA indicar la medidas correctivas necesarias:

Observaciones:

Realizó

Firma y aclaración

Aprobó

Firma y aclaración

Recibió

Firma y aclaración