

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор филиала
ПАО "МТС" в г. Санкт-Петербурге

(Ф.И.О.) (Подпись)

«...»..... 2023 г.

Смирнов Д. А.

«...»..... 2023 г.

А К Т
обследования

Площадки **78-0123** (г. Санкт-Петербург) для

Размещения Объекта № **78-0123 G/D/U21/L18** стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800

Оператора ПАО «МТС» в Северо-Западном регионе.

Обследование провели:

от Подрядной организации ООО «Запад Строй Инжиниринг» - ГИП Мартынюк В.М.

Обследование проводилось на основании исходных данных, указанных в Задании на предпроектное обследование Площадки.

В результате обследования приняты следующие решения:

1 Инфраструктура

1.1 В качестве инфраструктуры для размещения технологического оборудования Объекта использовать:

- а) для монтажа блоков RRU крепление big pole kit с использованием кронштейнов на ОДН ООО «Русмаркет»;
- б) для монтажа технологического оборудования использовать проект. КШ.

2 Радиосвязь

2.1 Установить панельные антенны APE4518R19V06 (MTS 466) – 3шт.

2.2 Установить КШ тип-5 – 1шт.

2.3 Установить блоки RRU (GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800) - 3 шт.

2.4 Оптические кабели и кабели питания проложить по внутри столба.

2.5 Блока BBU5900 установить в проект. КШ.

3 Электроснабжение, заземление и электропитание

3.1 Организация электроснабжения Объекта осуществляется от существующего силового щита РЩ.

3.2 Электропитание устанавливаемого технологического оборудования Объекта организовать от сущ. ЭПУ.

4 Молниезащита

4.1 Молниезащиту инфраструктуры Объекта организовать путем соединения токопровода (катанка 8мм/трос в пластиковой изоляции) с существующим контуром молниезащиты через контактные пластины.

5 Охранные и противопожарные мероприятия

5.1 В качестве охранной/охранно-пожарной сигнализации Объекта использовать ППКОП.

6 Вентиляция и кондиционирование

6.1 Для обеспечения климатических условий необходимых для функционирования оборудования технологического оборудования Объекта в нормальном режиме предусмотрено использование суц. кондиционеров установленных в КШ БС.

7 Дополнительные требования

Приложение:

Заказчик
Начальник ОРС
(Должность)
Муравьев Д.О.
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Инженер ОРС
(Должность)

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Площадку по Акту сдал
Инженер ОРС
(Должность)

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Подрядчик
Ген. директор ООО «Запад Строй Инжиниринг»
(Должность)

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

ГИП ООО «Запад Строй Инжиниринг»
(Должность)

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Площадку по Акту принял
Производитель работ
(Должность)

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)