



Control Adaptativo PID en Sistemas Caldera-Turbina mediante MARL (ICMA-TD3)

Avance 2

Grupo 3 – Sección 9

Curso: Métodos Numéricos

Docente: Jimmy Mendoza

Integrante	Participación
Sebastian Manuel Avila Torres	100 %
Maxwell Lupo Gregorio Collazos Solis	100 %
Matias Castillo Quincho	100 %
Pablo Nicolás Dávila Wong	100 %
Melvin Billy León Capcha	100 %

Cuadro 1: Cuadro de participación del grupo

19 de septiembre de 2026

Control Adaptativo PID en Sistemas Caldera-Turbina mediante MARL (ICMA-TD3)

Sebastian Manuel Avila Torres^a, Maxwell Lupo Gregorio Collazos Solis^a, Matias Castillo Quincho^a, Pablo Nicolás Dávila Wong^a, Melvin Billy León Capcha^a

^aUniversidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), Lima, Perú

Abstract

1. Introducción

El estudio aborda un problema crítico de control industrial en sistemas caldera-turbina (Boiler-Turbine System, BTS). Estos sistemas resultan fundamentales en las centrales termoeléctricas, ya que transforman la energía química del combustible en energía térmica (vapor), luego en energía mecánica mediante la turbina y, finalmente, en energía eléctrica a través de un generador. Para optimizar su funcionamiento, Kruthika y Paneerselvam (Kruthika and Paneerselvam, 2025) incorporan Aprendizaje por Refuerzo Multiagente (Multi-Agent Reinforcement Learning, MARL) con la finalidad de ajustar automáticamente los parámetros del controlador PID: el agente de aprendizaje observa continuamente el estado del sistema, evalúa el rendimiento mediante una función de recompensa (reward function) y determina de forma dinámica las ganancias óptimas del PID para mejorar la respuesta temporal y la estabilidad del proceso. La propuesta destaca por integrar la solidez del control PID clásico con la flexibilidad y capacidad adaptativa del aprendizaje por refuerzo. En primer lugar, aporta adaptabilidad, pues permite ajustar de forma dinámica los parámetros del controlador ante variaciones operativas, no linealidades severas y perturbaciones externas. En segundo lugar, ofrece un rendimiento superior, ya que los resultados experimentales demuestran que el algoritmo ICMA-TD3 (Individual-Critic Multi-Agent Twin Delayed DDPG) logra una respuesta más precisa, estable y robusta en comparación con otros métodos evaluados, incluyendo esquemas tradicionales y la variante Shared-Critic SCMA-TD3. Finalmente, presenta aplicabilidad industrial, al proporcionar un marco viable para modernizar el control en plantas termoeléctricas de alta complejidad.

El desarrollo del control en sistemas caldera-turbina ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas desde modelos físicos fundamentales hasta esquemas avanzados de aprendizaje adaptativo. En este sentido, Åström

y Bell (2000) desarrollaron un modelo dinámico no lineal de tercer orden basado en principios físicos para calderas de tambor de circulación natural (Åström and Bell, 2000), el cual describe la interacción acoplada entre el tambor, los bajantes y los tubos ascendentes mediante un conjunto reducido de parámetros físicos. Este modelo, validado con datos reales de plantas en Suecia y Australia, se consolidó como el modelo de referencia (benchmark) estándar en el área. Posteriormente, Wen Tan et al. (2005) utilizaron la métrica de brecha (gap metric) para cuantificar el nivel de no linealidad del BTS (Tan et al., 2005), demostrando que, a pesar de la severa no linealidad global, el sistema puede ser controlado eficazmente con un único controlador lineal en regiones de operación bien seleccionadas. Asimismo, identificaron las restricciones físicas de los actuadores como una fuente secundaria de no linealidad y aplicaron técnicas anti-windup para su mitigación. A continuación, Garrido, Morilla y Vázquez (2009) propusieron un esquema de control PID centralizado mediante el desacoplamiento de una unidad caldera-turbina (Garrido et al., 2009), logrando reducir la interacción entre las variables de control y mejorando así la respuesta del sistema multivariable. Poco después, Jalali y Golmohammad (2012) propusieron una estrategia de múltiples modelos lineales locales, empleando la distancia de Vinnicombe para determinar la cantidad mínima y ubicación óptima de los puntos de linealización, evitando así las limitaciones de un único modelo linealizado global (Jalali and Golmohammad, 2012). Más adelante, Liu y Cui (2018) formularon un Control Predictivo basado en Modelo Económico (Economic MPC) operando sobre una familia de modelos lineales identificados por mínimos cuadrados en distintos niveles de carga (Liu and Cui, 2018), resolviendo la optimización en línea eficientemente mediante funciones de Laguerre, lo que redujo de manera significativa el tiempo de cómputo en comparación con la optimización no lineal directa. En la misma línea,

Ghabraei, Moradi y Vossoughi (2020) propusieron una regulación robusta multivariable de una caldera-turbina industrial considerando incertidumbres en el modelo (Ghabraei et al., 2020), demostrando que el control robusto permite mantener el desempeño a pesar de la variación paramétrica y las perturbaciones externas. Finalmente, Kruthika y Paneerselvam (2025) revisaron dos décadas de literatura sobre controladores aplicados al modelo de Åström-Bell y propusieron dos esquemas basados en el algoritmo TD3 (Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient) (Kruthika and Paneerselvam, 2025): el SCMA-TD3 (Shared-Critic Multi-Agent TD3) y el ICMA-TD3 (Individual-Critic Multi-Agent TD3). Estas técnicas permiten el sintonizado adaptativo en tiempo real del controlador PID, dejando en evidencia que la práctica dominante de la industria y la literatura consiste en linealizar el modelo en puntos de operación estratégicos antes de diseñar y evaluar la estrategia de control.

Esta revisión evidencia, sin embargo, una limitación común que justifica el presente estudio. La operación flexible de las centrales termoeléctricas, exigida por la creciente penetración de generación renovable intermitente, obliga al sistema caldera-turbina a recorrer amplios rangos de carga y a apartarse del punto nominal para el cual fue sintonizado. El modelo de tercer orden de Åström y Bell (Åström and Bell, 2000) evidencia la dificultad de fondo: tres entradas manipuladas actúan simultáneamente sobre tres salidas fuertemente acopladas a través de términos no lineales. Las estrategias propuestas en las últimas dos décadas comparten, sin embargo, una misma limitación estructural, pues todas fijan sus parámetros fuera de línea sobre una aproximación lineal. Tan et al. (Tan et al., 2005) demostraron mediante la métrica de brecha que un controlador lineal único solo resulta válido dentro de una región de operación acotada; Jalali y Golmohammad (Jalali and Golmohammad, 2012) sustituyeron ese modelo por una familia de modelos locales, trasladando el problema hacia la conmutación entre ellos; Garrido et al. (Garrido et al., 2009) construyeron una red de desacoplamiento centralizada sobre una matriz de transferencia linealizada; Ghabraei et al. (Ghabraei et al., 2020) absorbieron la discrepancia entre modelo y planta como incertidumbre acotada, a costa de un conservadurismo que degrada el desempeño nominal; y Liu y Cui (Liu and Cui, 2018) debieron recurrir a funciones de Laguerre para contener el costo computacional de la optimización en línea. Ninguna de estas formulaciones ajusta sus ganancias en función del desempeño efectivamente observado durante la operación.

El trabajo de Kruthika y Paneerselvam (Kruthika and

Paneerselvam, 2025) se inscribe en ese vacío al delegar el sintonizado del PID a agentes entrenados por refuerzo, conservando la estructura de control que la industria ya opera y audita. Sus resultados, no obstante, no han sido sometidos a verificación independiente, y la ventaja reportada de la arquitectura de crítico individual (ICMA-TD3) sobre la de crítico compartido (SCMA-TD3) carece de una justificación teórica evidente en un problema de tres agentes con recompensa fuertemente acoplada. Reproducir y evaluar críticamente la propuesta constituye, por tanto, una contribución pertinente y no meramente replicativa. Desde la perspectiva de los métodos numéricos, el estudio resulta doblemente justificado. Cada nivel de carga define un punto de equilibrio que es raíz de un sistema de ecuaciones algebraicas no lineales y debe obtenerse mediante iteraciones de Newton, con evaluación de la matriz jacobiana en cada paso, dependencia explícita del punto semilla y un criterio de parada basado en el error relativo; dado el acoplamiento del modelo, la selección de semillas admite una estrategia de continuación en la que el equilibrio de un nivel de carga inicializa el cálculo del siguiente. A ello se suma la integración numérica del sistema de ecuaciones diferenciales que constituye el entorno del agente: puesto que este no observa la planta sino su aproximación discreta, el orden del integrador y el tamaño de paso condicionan la señal de recompensa y, con ella, la política aprendida. El estudio se justifica así como un banco de pruebas para contrastar el desempeño del controlador frente a la tolerancia, el esquema iterativo y la discretización empleados, aspecto que la literatura revisada reporta de manera incompleta.

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo general modelar numéricamente el sistema caldera-turbina no lineal de tercer orden propuesto por Åström y Bell (Åström and Bell, 2000), con el propósito de analizar el desempeño del control PID adaptativo sintonizado mediante el algoritmo ICMA-TD3 (Kruthika and Paneerselvam, 2025) frente a variaciones en el nivel de carga operativa. De manera específica, se busca: (i) formular e implementar el modelo numérico del sistema, obteniendo los puntos de equilibrio asociados a cada nivel de carga mediante el método de Newton para sistemas de ecuaciones no lineales y construyendo la simulación temporal de la dinámica mediante integración numérica de las ecuaciones diferenciales que la gobiernan; (ii) evaluar el comportamiento del modelo bajo un conjunto base de parámetros, correspondiente a las ganancias del controlador PID y al punto de operación nominal reportados en la literatura de referencia; (iii) analizar la robustez del modelo ante la variación de parámetros relevantes, tales como el nivel de

carga, la tolerancia del esquema iterativo de Newton y el tamaño de paso de integración empleado en la simulación de la dinámica; y (iv) aplicar el modelo numérico, interpolado entre los puntos de operación tabulados, al análisis del desempeño del controlador PID en niveles de carga intermedios no reportados explícitamente en el artículo base.

2. Metodología

2.1. Modelo del sistema

El modelo del sistema caldera-turbina empleado en este trabajo corresponde al desarrollado por Åström y Bell (Åström and Bell, 2000) y utilizado por Kruthika y Paneerselvam (Kruthika and Paneerselvam, 2025) como planta de simulación para el ajuste del controlador PID. Se trata de un modelo no lineal de tercer orden, de parámetros concentrados, que describe la dinámica de una caldera de tambor de circulación natural mediante tres estados: la presión del tambor x_1 (kg/cm²), la potencia eléctrica x_2 (MW) y la densidad del fluido en el tambor x_3 (kg/m³). El sistema es controlado mediante tres entradas normalizadas en [0, 1]: la posición de la válvula de combustible u_1 , la posición de la válvula de vapor a la turbina u_2 y la posición de la válvula de agua de alimentación u_3 . Las ecuaciones que gobiernan la dinámica del sistema son

$$\dot{x}_1 = -0,0018 u_2 x_1^{9/8} - 0,9 u_1 - 0,15 u_3, \quad (1)$$

$$\dot{x}_2 = \frac{(0,73 u_2 - 0,16) x_1^{9/8} - x_2}{10}, \quad (2)$$

$$\dot{x}_3 = \frac{141 u_3 - (1,1 u_2 - 0,19) x_1}{85}, \quad (3)$$

con salidas

$$y_1 = x_1, \quad y_2 = x_2, \quad (4)$$

$$y_3 = 0,05 \left(0,13073 x_3 + 100 a_{cs} + \frac{q_{ev}}{9} - 67,975 \right), \quad (5)$$

donde y_3 es la desviación del nivel de agua del tambor (m), a_{cs} es el coeficiente de calidad de vapor en el tubo ascendente definido en el modelo original (Åström and Bell, 2000) y q_{ev} es la tasa de evaporación, dada por

$$q_{ev} = \frac{(1 - 0,001538 x_3)(0,8 x_1 - 25,6)}{x_3(1,0394 - 0,0012304 x_1)}. \quad (6)$$

Adicionalmente, la calidad del vapor s_q se expresa como

$$s_q = (0,854 u_2 - 0,147) x_1 + 45,51 u_1 - 2,154 u_3 - 2,096. \quad (7)$$

Cada nivel de carga de la planta define un punto de equilibrio $(x_1^0, x_2^0, x_3^0, u_1^0, u_2^0, u_3^0)$, raíz del sistema algebraico que resulta de igualar a cero las Ecs. (1)–(3). Kruthika y Paneerselvam (Kruthika and Paneerselvam, 2025) reportan siete de estos puntos, listados en el Cuadro 2, que cubren el rango operativo típico de la planta desde baja hasta alta carga y que constituyen los puntos semilla y de referencia para el análisis numérico propuesto en este trabajo.

2.2. Supuestos y simplificaciones del modelo

El modelo de Åström y Bell (Åström and Bell, 2000) adopta una representación de parámetros concentrados que no resuelve la distribución espacial de temperatura y presión dentro del tambor, los bajantes y los tubos ascendentes, sino que agrega su comportamiento mediante un número reducido de coeficientes empíricos. En este trabajo se asume, además, que las válvulas de control u_1 , u_2 y u_3 responden de forma instantánea a la señal del controlador, sin dinámica propia de actuador ni retardo adicional a la ya incorporada en las Ecs. (1)–(3); y que el fluido dentro del tambor se encuentra en equilibrio termodinámico local, de modo que las relaciones algebraicas para q_{ev} y s_q (Ecs. (6)–(7)) son válidas en todo instante de la simulación. Se asume también que, para cada nivel de carga, existe un punto de equilibrio aislado y localmente único en un entorno del punto semilla, condición necesaria para la convergencia del método de Newton, y que el Jacobiano del sistema no es singular en dicho entorno. Finalmente, en esta etapa del trabajo las ganancias del controlador PID se toman como parámetros fijos, reportados en la literatura de referencia para cada punto de operación; su ajuste dinámico mediante el agente ICMA-TD3 constituye el problema de control que el modelo numérico aquí formulado permitirá analizar en etapas posteriores, quedando fuera del alcance de la presente entrega su implementación y evaluación.

2.3. Métodos numéricos propuestos

Para abordar los objetivos específicos planteados se proponen tres métodos numéricos, dos de ellos revisados en el curso y uno adicional no revisado en clase.

En primer lugar, se emplea el método de Newton para sistemas de ecuaciones no lineales, revisado en el curso, para calcular los puntos de equilibrio del modelo (Ecs. (1)–(3) igualadas a cero) en función del nivel de carga. Dado que el sistema está fuertemente acoplado, la selección del punto semilla condiciona la convergencia del método; por ello se adopta una estrategia de continuación en la que el equilibrio calculado para un nivel de carga inicializa la iteración del nivel siguiente, en la línea de lo

Cuadro 2: Puntos de operación del modelo de Åström y Bell reportados en (Kruthika and Paneerselvam, 2025).

Punto	u_1^0	u_2^0	u_3^0	x_1^0 (kg/cm ²)	x_2^0 (MW)	x_3^0 (kg/m ³)
1	0.1560	0.4830	0.1830	75.60	15.270	299.60
2	0.2090	0.5520	0.2560	86.40	36.650	342.40
3	0.2710	0.6210	0.3400	97.20	50.520	385.20
4	0.3400	0.6900	0.4330	108.00	66.650	428.00
5	0.4180	0.7590	0.5430	118.80	85.060	470.80
6	0.5050	0.8280	0.6630	129.60	105.800	513.60
7	0.6000	0.8970	0.7930	140.40	128.900	556.40

empleado en la determinación de puntos de operación de sistemas no lineales fuertemente cargados (Ajjarapu and Christy, 1992).

En segundo lugar, se propone el uso de interpolación polinomial, también revisada en el curso, para construir una función continua que relacione el nivel de carga con los puntos de equilibrio tabulados (Cuadro 2). Esta interpolación, mediante diferencias divididas de Newton, permite evaluar el modelo y las ganancias del controlador en niveles de carga intermedios no reportados explícitamente en el artículo base, en correspondencia con el objetivo específico (iv); el enfoque es análogo al empleado en el diseño de controladores PI con ganancias programadas (gain-scheduled) entre puntos de operación de procesos no lineales (Gao and Budman, 2005).

En tercer lugar, dado que las Ecs. (1)–(3) constituyen un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que representa el entorno dinámico sobre el que actúa el controlador, se propone su integración numérica mediante un esquema explícito de Runge-Kutta, método no revisado en el curso. A diferencia de los métodos de un solo paso de menor orden, este esquema permite controlar el error local de truncamiento a través del orden del método y del tamaño de paso empleado, ambos determinantes de la fidelidad con la que se reproduce la respuesta transitoria de la planta. Esta elección se sustenta en evidencia reciente que muestra que la precisión de la integración numérica del entorno afecta de manera significativa el desempeño y la estabilidad de controladores ajustados mediante aprendizaje por refuerzo (Bajrami et al., 2026), lo que resulta directamente pertinente para el objetivo específico (ii) de este trabajo, en tanto el punto de operación nominal y las ganancias PID de referencia se evaluarán sobre la simulación temporal así obtenida.

Referencias

- Ajjarapu, V., & Christy, C. (1992). The continuation power flow: A tool for steady state voltage stability analysis. *IEEE Transactions on Power Systems*, 7(1), 416–423. <https://doi.org/10.1109/59.141737>
- Åström, K. J., & Bell, R. D. (2000). Drum-boiler dynamics. *Automatica*, 36(3), 363–378. [https://doi.org/10.1016/S0005-1098\(99\)00171-5](https://doi.org/10.1016/S0005-1098(99)00171-5)
- Bajrami, E., Bajrami, E., & Lameski, P. (2026). Modelling and quantifying numerical integration errors in deep reinforcement learning for propulsion dynamics. *Aerospace Science and Technology*, 177, Artículo 112209. <https://doi.org/10.1016/j.ast.2026.112209>
- Gao, J., & Budman, H. M. (2005). Design of robust gain-scheduled PI controllers for nonlinear processes. *Journal of Process Control*, 15(7), 807–817. <https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2005.02.003>
- Garrido, J., Morilla, F., & Vázquez, F. (2009). Centralized PID control by decoupling of a boiler-turbine unit. En *Proceedings of the European Control Conference (ECC 2009)* (pp. 4007–4012). EUCA. https://www.dia.uned.es/~fmorilla/Web_FMorilla_Julio_2013/Ultimas_publicaciones/2009_BoilerTurbine_ECC09.pdf
- Ghabraei, S., Moradi, H., & Vossoughi, G. (2020). Multi-variable robust regulation of an industrial boiler-turbine with model uncertainties. *2020 9th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST)* (pp. 1–4). IEEE. <https://doi.org/10.1109/MOCAST49295.2020.9200289>
- Jalali, A. A., & Golmohammad, H. (2012). An optimal multiple-model strategy to design a controller for nonlinear processes: A boiler-turbine unit. *Computers & Chemical Engineering*, 46, 48–58. <https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2012.06.005>
- Kruthika, U., & Paneerselvam, S. (2025). Novel multi-agent reinforcement learning framework using twin delayed deep deterministic policy gradient for adaptive PID control in boiler turbine systems. *Scientific Reports*, 15(1), Artículo 34558. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-17928-9>
- Liu, X., & Cui, J. (2018). Economic model predictive control of boiler-turbine system. *Journal of Process Control*, 66, 59–67. <https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2018.03.004>
- Tan, W., Marquez, H. J., Chen, T., & Liu, J. (2005). Analysis and control of a nonlinear boiler-turbine unit. *Journal of Process Control*, 15(8), 883–891. <https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2005.03.007>