

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР.179.Н.00270**

(номер сертификата соответствия)

030477

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Специальные Материалы», ОГРН 1197746528836. Юридический адрес: Россия 117452, г. Москва, Балаклавский проспект д.24, корп.1, этаж 1, помещение IV, комната 12, офис А1Ж.
 Фактический адрес: Россия 142111, г. Москва, поселок Знамя Октября, с/п Рязановское, Рязановское шоссе, вл.21, тел. + 7 (495) 640 43 44, адрес электронной почты: info@laprolin.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Специальные Материалы». Юридический адрес: Россия 117452, г. Москва, Балаклавский проспект д.24, корп.1, этаж 1, помещение IV, комната 12, офис А1Ж.
 Фактический адрес: Россия 142111, г. Москва, поселок Знамя Октября, с/п Рязановское, Рязановское шоссе, вл.21, тел. + 7 (495) 640 43 44, адрес электронной почты: info@laprolin.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр", ОГРН 1137746804612, свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17, тел. +7(495) 675-85-81

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Антикоррозионный и герметизирующий материал «ЛАПРОЛИН ЭКСТРА РУС pH 14», наносимый на негорючую основу с расходом от 140 до 160 г/м², выпускаемый по ТУ 20.30.22-001-41301334-2019
 Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.22

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96,
 ГОСТ 12.1.044-89 (п.п. 4.18, 4.20)
 (См. приложение - бланк № 005661)

код ТН ВЭД ЕАЭС

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д19-12-09/1 от 09.12.2019г. ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ST.RU.001.P42199 от 06.11.2019г., выдан ОС ООО «Гарантия Качества», номер аттестата аккредитации РОСС RU.31389.04ИБС0

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.12.2019 г. по 10.12.2022г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Хромова

А.С. Хромова

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.Ю. Леонов

Д.Ю. Леонов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ НСОПБ.RU.PR.179.H.00270
(номер сертификата соответствия)

005661
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – умеренно опасные (Т2)



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Хромова

Д.Ю. Леонов