SOMMAIRE

4 Programme.....5p

5 Références croisées.....2p

6 Variables.....2p

MAST-PRL

OPERATE

%MW10:=%IW0.2/10

Liste de Variables utilisées dans le rung :

REPERE

SYMBOLE

COMMENTAIRE

%IW0.2

Pt_100

Sonde fictive

Folio : 4.2.1 - 1

MAST-POST

OPERATE

%MW11:=%MW10*100

OPERATE

%MW11:=%MW10*100

REFERENCES CROISEES

%IW0.2 MAST-PRL R

%MW10 MAST-POST R

%MW11 MAST-POST W

Folio : 5 - 1

VARIABLES

%IW0.2 Pt_100 Mesure entrante

%MW10 TEMP_C Valeur calculee

%MW11 TEMP_X100 Mise a echelle