

№№b№k infrastrukturunun texniki vəziyyət hesabatı

Hesabat №	TECH-22-2026
Yoxlama tarixi	24.08.2026
Obyekt	Bağ ofis — 4 mərtəbə
Mühəndis	Kamran Əliyev

1. Ümumi vəziyyət

№№b№k infrastrukturunu əsasən stabil işləyir. 18 giriş nöqtəsi, 12 idarəolunan switch və 4 server rəfi yoxlanılmışdır. Avadanlıqların 83%-i istehsalçı tərəfindən tövsiyə edilən istismar dövrünün ilk yarısındaadır.

2. Aşkar edilmiş hallar

№ki switch portunda qeyri-sabit bağlantı müəhd edilmiş, bir UPS batareyasının tutumu nominal səviyyədənin aşağı ölçülmüşdür. Kabel nişanlanması bəzi sahələrdə standartlaşdırılmasına ehtiyac var.

3. Risk qiymətləndirməsi

Kritik risk müəyyən edilməmişdir. UPS batareyasının dəyişdirilməsi orta prioritet, portların yenidən konfigurasiyası yüksək prioritet, kabel nişanlanması tamamlanması aşağı prioritet kimi qiymətləndirilmişdir.

4. Tədbirlər planı

48 saat ərzində problemli portların test edilməsi; 7 iş günü ərzində UPS batareyasının dəyişdirilməsi; ayın sonuna qədər kabel etiketlərinin standartlaşdırılması.

5. Nəticə

№nfrastruktur mövcud iş yükünü daşımaq üçün kifayət edir. Təklif olunan tədbirlərin tamamlanmasından sonra təkrar texniki yoxlama keçirilməsi tövsiyə olunur.