

Reinraumklassifizierungen

Klassifizierung nach ISO 14644-1

RR-Klasse	Anzahl der Partikel (einer bestimmten Größe) pro m ³					
ISO 14644-1	≥0,1µm	≥0,2 µm	≥0,3 µm	≥0,5 µm	≥1 µm	≥5µm
ISO 1	10	2	0	0	0	0
ISO 2	100	24	10	4	0	0
ISO 3	1.000	237	102	35	8	0
ISO 4	10.000	2.370	1.020	352	83	0
ISO 5	100.000	23.700	10.200	3.520	832	29
ISO 6	1.000.000	237.000	102.000	35.200	8.320	293
ISO 7				352.000	83.200	2.930
ISO 8				3.520.000	832.000	29.300
ISO 9				35.200.000	8.320.000	293.000

Die ISO-Reinraumklasse für ISO 1 bis 9 ist wie folgt definiert :

Exponent der Zehnerpotenz der zulässigen Anzahl von
Partikeln der Größe ≥ 0,1 µm pro Kubikmeter Luft.

Reinraumklassifizierungen

Klassifizierung nach **Federal Standard** der USA Nr. 209e :

Reinraumklasse Fed.Std.209E	Partikelgrößen pro cft					
	$\geq 0.1\mu\text{m}$	$\geq 0,2\mu\text{m}$	$\geq 0,3\mu\text{m}$	$\geq 0,5\mu\text{m}$	$\geq 1\mu\text{m}$	$\geq 5\mu\text{m}$
0,1	3	0,8	0,3	0,1	0	0
1	35	8	3	1	0	0
10	350	75	30	10	0	0
100		750	300	100	0	0
1000				1000	250	7
10000				10000	2500	70
100000				100000	25000	700

Die Reinraumklasse ist definiert als die zulässige Anzahl von Partikeln der Größe $\geq 0,5 \mu\text{m}$ pro Kubikfuß Luft .

Die Abstufung erfolgt in Zehnerpotenzen.

Funktionsprinzip Partikelmessung

