

老人シェアハウス（住宅型有料老人ホーム）物件ヒアリングシート ＜記入例＞

1 / 2

☑＝資料から確定 / 卓上＝法令・公開情報から導いた見込み（窓口で最終確認） / 要確認＝現地・役所・売主に確認が必要

エ リ ア	埼玉県春日部市	記 入 日	2026/9/7	記 入 者	岩本
-----------	---------	-----------	----------	-----------	----

【基本情報・連絡先】

物 件 名	春日部市東中野 中古住宅	所 在 地	春日部市東中野1523番地13（地番：字駿河1523番13）
価 格	930 万円（税込）	最 寄 駅	東武アーバンパークライン 線 南桜井 駅 徒歩 22 分
築 年 数	昭和56年11月4日築（築44年）	構 造	☑木造 ☐鉄骨 ☐RC ☐準耐火 ☐耐火
階 数	2階建（木造瓦葺）	扶 助 額	43,000 円／人・月 春日部市＝2級地-1・単身
元 付 / 売 主	春日部ハウス（専任媒介）／清水 富子	担 当	要確認
TEL / FAX	048-812-7274 / 048-812-7994	M A I L	要確認

【部屋情報】

間 取 リ	現況6DK → 9室に分割	面 積	延床 118.92 m ² （1F 73.48 m ² ／2F 45.44 m ² ）
想 定 部 屋 数	9 室（1F5・2F4／DKは共用）	土 地 面 積	登記148 m ² （別途 私道 139 m ² 持分 1/4 ）
接 道	幅員 4.2 m / 間口 4.2 m	道 路 種 別	☐市道 ☐県道 ☑位置指定道路 ☐私道 ☐2項道路

■設備（✓）※一戸建て用／マイソク記載事項を参考に記入

- 【敷地・外構】 ☑駐車場（1台） ☐駐輪場 ☐庭 ☐物置 ☐門扉・塀 ☐アプローチ ☐スロープ ☐濡れ縁・テラス
- 【建物・防犯】 ☐TVドアホン ☐防犯カメラ ☐宅配ボックス ☐面格子 ☐雨戸・シャッター ☐ホームエレベーター
- 【キ ッ チ ン】 ☐システムキッチン ☐ガスコンロ ☐IHコンロ ☐給湯 ☐食洗機 ☐レンジフード ☐カウンター
- 【浴室・洗面】 ☐追焚機能 ☐浴室乾燥機 ☐バス・トイレ別 ☐独立洗面台 ☐洗濯機置場（屋内） ☐浴室手すり
- 【ト イ レ】 ☐洋式 ☐和式 ☐温水洗浄便座 ☐2ヶ所以上（ ヶ所） ☐手すり ☐車椅子対応
- 【イ ン フ ラ】 ☑公営水道 ☐井戸 ☑本下水 ☐浄化槽 ☐都市ガス ☑プロパン ☐オール電化 ☐光回線
- 【バリアフリー】 ☐段差解消 ☐廊下手すり ☐引戸 ☐廊下幅78cm以上 ☐階段手すり ☐1階に浴室・トイレ
- 【消 防 設 備】 ☐自動火災報知設備 ☐スプリンクラー ☐消火器 ☐誘導灯 ☐住警器 ☐非常用照明 ☐防火戸

■内装図面・間取図（貼付）※マイソクの間取図・配置図をここに貼る

※ここに内装資料（9室割りの間取図）とマイソクの配置図を貼付。
1F：①②＝洋8帖を南北に2分割／③④＝洋8帖を東西に2分割／⑤＝洋6帖
2F：⑥＝洋6帖／⑦⑧＝洋6帖を2分割（⑦に納戸）／⑨＝和6帖

■告知事項・瑕疵の確認（✓）※該当するものにチェック。1つでも付いたら詳細を確認する

- 【心理的瑕疵】 ☐ なし ☐ あり ※告知書未入手→（☐ 自殺 ☐ 他殺 ☐ 孤独死 ☐ 事故死 ☐ 火災 ）※発生日・場所は下部の特記事項欄へ
- 【物理的瑕疵】 ☐ 雨漏り ☐ シロアリ ☐ 傾き・沈下 ☐ 給排水管の不具合 ☐ アスベスト ☐ 擁壁の劣化 ☐ 火災・浸水履歴
- 【土地・環境】 ☐ 土壌汚染 ☐ 埋蔵文化財（駿河遺跡・要照会） ☐ 地中埋設物 ☐ 高低差・擁壁 ☒ 浸水想定区域（0.5～3.0m） ☐ 嫌悪施設
☐ 騒音・臭気
- 【法令上】 ☐ 再建築不可 ☐ 既存不適格 ☐ 違法建築・未登記増築 ☐ 借地 ☐ 建築協定・地区計画 ☐ セットバック要
- 【権利・近隣】 ☐ 越境（☐ 塀 ☐ 屋根 ☐ 樹木 ☐ 配管） ☒ 私道の通行・掘削承諾 ☒ 共有持分（私道1/4） ☐ 抵当権・差押（乙区なし＝担保なし）
☐ 近隣トラブル

※心理的瑕疵は国交省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」に基づき確認する。売主の告知書（物件状況等報告書）の写しを必ず入手すること

■取得・確認資料チェックリスト（✓）※売買の交渉・判断材料。取得したものにチェック

- 【地図】 ☒ ゼンリン住宅地図（78P-H-1） ☒ 現地案内図 ☒ 公図
- 【法務局】 ☒ 登記事項証明書（謄本）土地 ☒ 同建物 ☒ 公図 ☒ 地積測量図 ☒ 建物図面・各階平面図
- 【インフラ確認】 ☐ 水道（給水管）※水道管管理図面を取得 ☐ 下水道（本下水／浄化槽）※下水道台帳 ☐ ガス（都市ガス／プロパン）
- 【接道】 ☐ 市の道路台帳を取得 ☐ 指定道路図・指定道路調書 ☐ 私道の通行・掘削承諾書
- 【売主】 ☐ 告知書（物件状況等報告書） ☐ 付帯設備表 ☐ 検査済証・建築確認済証（確認 第1563号 昭56.7.30） ☐ 固定資産税評価証明
- 【ネット取得】 ☒ ハザードマップ ☒ 地盤（J-SHIS） ☒ 用途地域 ☒ 地価公示 ☒ 県の遺跡地図

※指定道路＝特定行政庁が位置を指定した道路（法42条1項5号の位置指定道路ほか）。指定道路図・指定道路調書で種別と幅員を確認する

■アピールポイント、周辺環境

空家で即着工可。延べ118.92㎡・2階建なので用途変更の確認申請は不要（法87条・200㎡以下）、耐火／準耐火化も不要（指導指針6(3)）。乙区なし＝担保なし、相続登記済（令7.12.5）で売主単独。

（例：病院・スーパーが近い／バス停徒歩3分）

■注意事項

9室は全室13㎡未満→指導指針6(1)の特例（既存転用・定員9人以下）で適用除外を狙う。全室個室＋重説記載＋代替措置が条件、埼玉県に要確認。土地は登記148㎡でマイソク164㎡と16㎡差。公図は「地図に準ずる図面」で境界未確定。

（例：近隣が施設反対・住所掲載NG など）

■法規制確認

◆建築・消防のリーガル確認

・候補物件について、以下8点を卓上で判定する

- ① 検査済証の有無 ☐ 有 ☐ 無 記載なし・要確認
- ② 建築年（昭和56年6月1日以降か） ☒ 以降 ☐ 以前 確認 昭56.7.30＝新耐震
- ③ 延べ面積（200㎡以下／275㎡以下の2つで判定）
☒ 200㎡以下 ☒ 275㎡以下 ☐ 超過（実測 118.92 ㎡）
- ④ 階数（3階以下か） ☒ 3階以下 ☐ 4階以上 木造2階建
- ⑤ 用途地域（工業専用地域以外なら可）
第一種低層住居専用 地域 ☒ 可 ☐ 不可 建べい50％／容積80％
- ⑥ 2階の居室面積の合計（約29.2 ㎡）⑥6+⑦⑧6+⑨6＝18帖
→ 50㎡（準耐火なら100㎡）を超えると2つ目の直通階段が必要
☒ 不要 ☐ 必要 50㎡以下→不要
- ⑦ 各居室に窓があるか
→ 採光1/7を満たせない部屋は居室にできない
☐ 全室OK ☒ NG室あり（2室）②・⑧が無窓の見込み・要現地
- ⑧ 階段の幅・蹴上・踏面
幅 要実測 cm／蹴上 要実測 cm／踏面 要実測 cm

◆内装

・内装業者に工期を確認する
☐ 4週間 ☐ 6週間 ☐ 8週間

※ 開所日がこれで決まる → 想定開所日：_____

業者名：_____ 見積：_____ 円

■特記事項・総合所見※告知事項の詳細（内容・時期・出典）、判定のまとめ、指値の根拠、次アクション

オープンデータ調査：標高13.1m・ローム台地（AVS30 227.9m/s）で地盤は良好。用途地域・建べい50／容積80はマイソクと一致。洪水浸水想定0.5～3.0m（継続12h未満）に該当、家屋倒壊等氾濫想定は非該当→避難確保計画が義務。地価公示は180㎡先が56,500円／㎡＝土地148㎡で約836万円。字名と同じ「駿河遺跡」が県遺跡地図にあり→市教委へ照会。

判定：☒ 進める ☐ 保留 ☐ 見送り 次アクション期限：現地・役所は今週中 担当：岩本

◆役所（建築指導課）で確認する 春日部市 建築課 048-736-1111（内線3617）

→ 令114条2項の間仕切壁は、平成26年告示860号の緩和を適用できるか
☒ 適用可 ☐ 適用不可 卓上：適用できる見込み
告示860号の要件は3つ。①その階の居室床面積合計100㎡以下（1F約48㎡・2F約29㎡で両階とも充足）②各居室から屋外へ直接、または通路経由歩行距離8m以下で避難できる ③各居室に煙感知式の警報設備。SPは不要。②のみ図面実測で要確認。
→ 令126条の4の非常用照明は必要か
☒ 必要 ☐ 不要 卓上：居室は免除・廊下と階段は必要
ただし書2号「病院の病室…その他これらに類する居室」に該当させる運用が一般的。ただし免除は居室のみ。廊下・階段・通路には必要。⑦の無窓居室2室は別扱いの可能性あり（主事判断）。
確認日：_____ 担当者：岩本

◆消防本部で確認する 春日部市消防本部 予防課 048-738-3117

→ この施設は(6)項口と(6)項ハのどちらの判定になるか
☐ (6)項口 ☐ (6)項ハ 卓上：受け入れ方針で決まる＝経営判断
分岐は「避難が困難な要介護者（要介護3以上）を主として入居させるか」の一点。面積では決まらない。(6)項口＝SPが面積不問で必要（平27.4改正。従前275㎡）・自火報・火災通報装置・消火器も全部。(6)項ハ＝SPは6,000㎡以上・自火報300㎡・火災通報500㎡・消火器150㎡→118.92㎡なら誘導灯以外ほぼ不要。受け入れ方針で工事費が数百万円変わる。※(6)項口でも275㎡未満は水道連結型SPまたは条件付き免除の余地あり。
確認日：_____ 担当者：岩本