

老人シェアハウス（住宅型有料老人ホーム）物件ヒアリングシート ＜記入例＞

1 / 2

☒＝資料から確定 / 要確認＝現地・役所・売主に確認が必要

エ リ ア	埼玉県春日部市	記 入 日	2026/9/7	記 入 者	－
-------	---------	-------	----------	-------	---

【基本情報・連絡先】

物 件 名	春日部市東中野 中古住宅	所 在 地	春日部市東中野1523番地13（地番：字駿河1523番13）
価 格	930 万円（税込）	最 寄 駅	東武アーバンパークライン 線 南桜井 駅 徒歩 22 分
築 年 数	昭和56年11月4日築（築44年）	構 造	☒ 木造 ☐ 鉄骨 ☐ RC ☐ 準耐火 ☐ 耐火
階 数	2階建（木造瓦葺）	扶 助 額	43,000 円／人・月 春日部市＝2級地-1・単身
元 付／売 主	春日部ハウス（専任媒介）／清水 富子	担 当	要確認
TEL／FAX	048-812-7274 / 048-812-7994	M A I L	要確認

【部屋情報】

間 取 り	現況6DK → 9室に分割（1F①～⑤／2F⑥～⑨）	面 積	延床 118.92 m ² （1F 73.48 m ² ／2F 45.44 m ² ）
想 定 部 屋 数	9 室（1F5・2F4／DKは共用）	土 地 面 積	登記148 m ² （マイソク164）（別途 私道 139 m ² 持分 1/4）
接 道	幅員 4.2 m / 間口 4.2 m	道 路 種 別	☐ 市道 ☐ 県道 ☒ 位置指定道路 ☐ 私道 ☐ 2項道路

■設備（✓）※一戸建て用／マイソク記載事項を参考に記入

【敷地・外構】 ☒駐車場（1台） ☐駐輪場 ☐庭 ☐物置 ☐門扉・塀 ☐アプローチ ☐スロープ ☐濡れ縁・テラス
 【建物・防犯】 ☐TVドアホン ☐防犯カメラ ☐宅配ボックス ☐面格子 ☐雨戸・シャッター ☐ホームエレベーター
 【キ ッ チ ン】 ☐システムキッチン ☐ガスコンロ ☐IHコンロ ☐給湯 ☐食洗機 ☐レンジフード ☐カウンター
 【浴室・洗面】 ☐追焚機能 ☐浴室乾燥機 ☐バス・トイレ別 ☐独立洗面台 ☐洗濯機置場（屋内） ☐浴室手すり
 【ト イ レ】 ☐洋式 ☐和式 ☐温水洗浄便座 ☐2ヶ所以上（ヶ所） ☐手すり ☐車椅子対応
 【イ ン フ ラ】 ☒公営水道 ☐井戸 ☒本下水 ☐浄化槽 ☐都市ガス ☒プロパン ☐オール電化 ☐光回線
 【バリアフリー】 ☐段差解消 ☐廊下手すり ☐引戸 ☐廊下幅78cm以上 ☐階段手すり ☐1階に浴室・トイレ
 【消 防 設 備】 ☐自動火災報知設備 ☐スプリンクラー ☐消火器 ☐誘導灯 ☐住警器 ☐非常用照明 ☐防火戸

■内装図面・間取図（貼付）※マイソクの間取図・配置図をここに貼る

※ここに内装資料（9室割りの間取図）とマイソクの配置図を貼付。
 1F：①②＝洋8帖を南北に2分割／③④＝洋8帖を東西に2分割／⑤＝洋6帖
 2F：⑥＝洋6帖／⑦⑧＝洋6帖を2分割（⑦に納戸）／⑨＝和6帖

■告知事項・瑕疵の確認（✓）※該当するものにチェック。1つでも付いたら詳細を確認する

【心理的瑕疵】 ☐ なし ☐ あり ※告知書未入手→（☐ 自殺 ☐ 他殺 ☐ 孤独死 ☐ 事故死 ☐ 火災 ）※発生日・場所は下部の特記事項欄へ

【物理的瑕疵】 ☐ 雨漏り ☐ シロアリ ☐ 傾き・沈下 ☐ 給排水管の不具合 ☐ アスベスト ☐ 擁壁の劣化 ☐ 火災・浸水履歴

【土地・環境】 ☐ 土壌汚染 ☐ 埋蔵文化財 ☐ 地中埋設物 ☐ 高低差・擁壁 ☐ 浸水想定区域 ☐ 嫌悪施設 ☐ 騒音・臭気

【法令上】 ☐ 再建築不可 ☐ 既存不適格 ☐ 違法建築・未登記増築 ☐ 借地 ☐ 建築協定・地区計画 ☐ セットバック要

【権利・近隣】 ☐ 越境（☐ 塀 ☐ 屋根 ☐ 樹木 ☐ 配管） ☒ 私道の通行・掘削承諾 ☒ 共有持分（私道1/4）
☐ 抵当権・差押（乙区なし＝担保なし） ☐ 近隣トラブル

※心理的瑕疵は国交省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」に基づき確認する。売主の告知書（物件状況等報告書）の写しを必ず入手すること

■取得・確認資料チェックリスト（✓）※売買の交渉・判断材料。取得したものにチェック

【地図】 ☒ ゼンリン住宅地図（78P-H-1） ☒ 現地案内図 ☒ 公図

【法務局】 ☒ 登記事項証明書（謄本）土地 ☒ 同 建物 ☒ 公図 ☒ 地積測量図 ☒ 建物図面・各階平面図

【インフラ確認】 ☐ 水道（給水管）※水道管管理図面を取得 ☐ 下水道（本下水／浄化槽）※下水道台帳 ☐ ガス（都市ガス／プロパン）

【接道】 ☐ 市の道路台帳を取得 ☐ 指定道路図・指定道路調書 ☐ 私道の通行・掘削承諾書

【売主】 ☐ 告知書（物件状況等報告書） ☐ 付帯設備表 ☐ 検査済証・建築確認済証（確認 第1563号 昭56.7.30）
☐ 固定資産税評価証明

※指定道路＝特定行政庁が位置を指定した道路（法42条1項5号の位置指定道路ほか）。指定道路図・指定道路調書で種別と幅員を確認する

■アピールポイント、周辺環境

空家で即着工可。延べ118.92㎡・2階建なので用途変更の確認申請は不要（法87条・200㎡以下）、耐火／準耐火化も不要（指導指針6(3)）。乙区なし＝担保なし、相続登記済（令7.12.5）で売主単独。

（例：病院・スーパーが近い／バス停徒歩3分）

■注意事項

9室は全室13㎡未満→指導指針6(1)の特例（既存転用・定員9人以下）で適用除外を狙う。全室個室＋重説記載＋代替措置が条件、埼玉県に要確認。土地は登記148㎡でマイソク164㎡と16㎡差。公図は「地図に準ずる図面」で境界未確定。

（例：近隣が施設反対・住所掲載NG など）

■法規制確認

◆ 建築・消防のリーガル確認

・候補物件について、以下8点を卓上で判定する

① 検査済証の有無 ☐ 有 ☐ 無 記載なし・要確認

② 建築年（昭和56年6月1日以降か） ☒ 以降 ☐ 以前 確認 昭56.7.30＝新耐震

③ 延べ面積（200㎡以下／275㎡以下の2つで判定）
☒ 200㎡以下 ☒ 275㎡以下 ☐ 超過（実測 118.92 ㎡）

④ 階数（3階以下か） ☒ 3階以下 ☐ 4階以上 木造2階建

⑤ 用途地域（工業専用地域以外なら可）
第一種低層住居専用 地域 ☒ 可 ☐ 不可 建ぺい50％／容積80％

⑥ 2階の居室面積の合計（約29.2 ㎡）⑥6+⑦⑧6+⑨6＝18帖
→ 50㎡（準耐火なら100㎡）を超えると2つ目の直通階段が必要
☒ 不要 ☐ 必要 50㎡以下→不要

⑦ 各居室に窓があるか
→ 採光1/7を満たせない部屋は居室にできない
☐ 全室OK ☒ NG室あり（2室）②・⑧が無窓の見込み・要現地

⑧ 階段の幅・蹴上・踏面
幅 要実測 cm／蹴上 要実測 cm／踏面 要実測 cm

◆ 役所（建築指導課）で確認する

→ 令114条2項の間仕切壁は、平成26年告示860号の緩和を適用できるか
☐ 適用可 ☐ 適用不可 回答：_____

→ 令126条の4の非常用照明は必要か
☐ 必要 ☐ 不要 回答：_____

確認日：_____ 担当者：_____

◆ 消防本部で確認する

→ この施設は(6)項口と(6)項ハのどちらの判定になるか
☐ (6)項口 ☐ (6)項ハ 回答：_____

確認日：_____ 担当者：_____

◆ 内装

・内装業者に工期を確認する
☐ 4週間 ☐ 6週間 ☐ 8週間

※ 開所日がこれで決まる → 想定開所日：_____

業者名：_____ 見積：_____ 円

■特記事項・総合所見※告知事項の詳細（内容・時期・出典）、判定のまとめ、指値の根拠、次アクション

現地の宿題は①検査済証、⑦②・⑧の開口（採光1/7）、⑧階段の実測。役所＝令114条2項の間仕切壁（告示860号）と令126条の4の非常用照明、消防＝(6)項口／ハとスプリンクラーの免除要件、埼玉県＝指導指針6(1)の特例。土地の16㎡差は1523-1（残積16㎡）が売買に含まれるか元付に確認。

判定：☒ 進める ☐ 保留 ☐ 見送り 次アクション期限：現地・役所は今週中 担当：_____