

物件 一次判定フロー

上から順に降りる。1つでも「いいえ」が出たら、その場で否決し理由コードを記録する。 SCREENING FLOW v1.1

必要な資料 マイソク + 登記事項証明書(土地・建物)。この2点があれば判定できる。

所要時間 1件あたり約30分(初期調査の自動取得を併用する場合)

0	市街化区域か(市街化調整区域ではないか) マイソクの「都市計画」欄。用途地域が「定めなし」なら調整区域を疑う	NG-00 調整区域 用途変更に都市計画法の許可が必要。原則通らない
1	検査済証はあるか 無い場合は即否決ではなく「要調査」。台帳記載事項証明で確認する	保留-01 検査済証なし 用途変更・融資・保険に影響。役所で台帳を確認してから判断
2	建築確認が昭和56年6月1日以降か(新耐震) 築年月ではなく建築確認の日付で見る	NG-02 旧耐震 耐震補強のコストに加え、融資・保険・行政の目線すべてで不利
3	延べ面積は 200㎡以下か(275㎡以下かも記録) 200㎡以下=用途変更の確認申請が不要(法87条) / 275㎡=消防の分岐	保留-03 面積超過 200㎡超は確認申請が必要。工期と費用を見積り直す
4	階数は3階以下か 避難規定と、戸建転用の特例(指導指針6(3))の前提	NG-04 4階以上 避難規定が跳ね上がる
5	用途地域は工業専用地域以外か 老人ホームは第一種低層住居専用地域でも建てられる用途	NG-05 工業専用 用途として建てられない
6	2階の居室面積の合計は 50㎡以下か(準耐火なら100㎡) 超えると2つ目の直通階段が必要(令121条1項6号イ)。工事費が跳ねる最大の分岐	保留-06 階段追加 2階を居室にしない設計、または階段増設費を見込んで再計算
7	各居室に窓があり、採光1/7を満たせるか 満たせない部屋は居室にできない=部屋数が減る。図面で当たりを付け、現地で確定	保留-07 無窓居室あり 居室数を引いて事業性を再計算。割り方の再設計も検討
8	階段の幅・蹴上・踏面は改修で成立するか 現地実測。高齢者の動線として成立するか	保留-08 階段不適 改修費を見積り、事業性を再計算
9	想定居室数は 9室以下に収まるか 「定員9人以下」なら指導指針6(1)の特例が使える。10室にすると閉じる	要検討-09 10室以上 既存転用でも特例は使えるが、9室で止める設計を優先検討

すべて「はい」= 卓上通過。次工程へ

現地 採光(窓の有無) / 階段の実測 / 劣化と設備の状態	役所(建築指導課) 令114条2項の間仕切壁に告示860号の緩和が使えるか / 令126条の4の非常用照明の要否	消防本部 (6)項口と(6)項ハのどちらの判定になるか	都道府県 指導指針6(1)の特例(13㎡未満)の適用可否
-----------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------

判定記録

物件名 _____ 判定日 _____ 判定者 _____

結果 ☐ 卓上通過 ☐ 否決 ☐ 保留 理由コード _____ 次アクション _____

※ 一次否決(NGコード)は稟議に上げず、その場で落とす。保留コードは追加調査の結果を待って再判定する。
※ v1.1 で「0. 市街化区域か」を追加。仕入れ候補7件を実際に判定した際、用途地域が「定めなし」の市街化調整区域が2件混ざっていたため。