

1.0 UBICACIÓN

PROVINCIA: **NEOQUEN**
YACIMIENTO: **BANDURRIA OESTE**
OPERADORA: **VISTA SA**
CONTRATISTA: **ENERFLEX SOLUTIONS SRL**
LOCACION: **PLANTA COMPRESORA N°8**
EQUIPO: **K52100**

CERTIFICADO #: **26-02-0014**
PD/RTO: **4078**
FECHA EJECUCIÓN: **04-02-26**
ORDEN DE TRABAJO: **10116323**

1.1 VALVULA DE SEGURIDAD

PRECINTO: **9438239**
SERVICIO: **GAS COMBUSTIBLE**
TAG: **PSV-2752**
MARCA: **MERCER VALVE**
SERIE: **15426623**
MODELO: **T800**
TIPO: **BRIDADA**
PV: **GAS**

Ø ENT./#1: **1 1/2" #30** in. → ① Menu desplegable
Ø SAL./#2: **2" #150** in. → ② Menu desplegable
ROSCA: **N/A** in. → ③ Menu desplegable

P. OPERACIÓN: **22** Kg/cm2
T° OPERACIÓN: **27** °C

Tipo de funcionam. de Válvula
Variable de Proceso

1.2 FOTO VÁLVULA DESARMADA



1.3 MANTENIMIENTO

ALCANCE	REPUESTOS
DESARMADO ☒	KIT O-RING ☒
DESARME ☒	JUNTAS INTERNO ☐
LIMPIEZA ☒	ASIENTO ☐
VERIFICAR INTERNOS ☒	ORTURADOR ☐
RECTIF. ASIENTO ☐	U-PACKING ☐
RECTIF. ORTURADOR ☐	RESORTE ☐
VERIFICAR O-RINGS ☐	BONETE ☐
PRUEBA SET ☐	TUERCAS ☐
CALIBRACION ☐	ESPARRAGOS ☐
PINTADO ☐	JUNTAS PROCESO ☐
PRECINTO/PLACA DATOS ☒	OTROS ☒

→ Cuadros Para
Tildar

→ Para completar, con renglones.

1.4 FOTO VÁLVULA ARMADA PARA ENSAYOS



1.5 ENSAYOS

	VALOR	UNIDAD	EJECUTO: NOJAS FACUNDO
SP INICIAL:	12,3	KG/CM2	
SP APERTURA:	12,4	KG/CM2	
PREISION DE CIERRE:	12,1	KG/CM2	
PATRON UTILIZADO:	KELLER LEO 1 N°122330		
VENCIMIENTO:	23/11/2026		

→ Menu Despleg. ④

→ Menu Despleg. ⑤ Se actualiza todos los años con el
vencimiento de los manómetros.

1.6 FOTO VÁLVULA ARMADA CON CHAPA Y PRECINTO



1.7 OBSERVACIONES

1.8 APROBACION

FOR SYSTEM SOLUTIONS

FOR CLIENTE

Sin esta firma permite visualizar
el certificado pero no descargar
el documento.

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO ESTAN REFERIDOS AL MOMENTO Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZARON LOS ENSAYOS. SYSTEM SOLUTIONS SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE ESTE CERTIFICADO.

SI POR CUESTIONES OPERATIVAS SE ACTIVA UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, SERA NECESARIO SU RECALIBRACION Y AJUSTE INDEPENDIENTEMENTE A LA FECHA DE SU ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACION.-