



B1F

海龍盤二	
第一階段警報	藥劑鋼瓶低壓
35:M3-208	35:M3-214
第二階段警報	手動操作箱開啟
35:M3-209	35:M3-215
系統故障	緊急手動開啟
35:M3-210	35:M3-216
藥劑放射	電磁閥隔離
35:M3-211	35:M3-217
交流電力異常	
35:M3-212	

海龍盤一	
第一階段警報	藥劑鋼瓶低壓
35:M3-196	35:M3-202
第二階段警報	手動操作箱開啟
35:M3-197	35:M3-203
系統故障	緊急手動開啟
35:M3-198	35:M3-204
藥劑放射	電磁閥隔離
35:M3-199	35:M3-205
交流電力異常	
35:M3-200	