

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

| 單位<br>項號 | 電力<br>檢查項目           | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 01 日 |                     |    |
|----------|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
|          |                      |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1        | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-01 16:20:08 |    |
|          |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-01 16:20:07 |    |
|          |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 13   | 王德全              | 2022-05-01 16:20:06 |    |
|          |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-01 16:19:43 |    |
|          |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-01 16:19:42 |    |
|          |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-01 16:19:41 |    |
|          |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-01 16:19:41 |    |
|          |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-01 16:19:40 |    |
|          |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-01 16:19:39 |    |
|          |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-01 16:19:38 |    |
|          |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-01 16:19:37 |    |
|          |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-01 16:19:36 |    |
|          |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 93   | 王德全              | 2022-05-01 16:19:34 |    |
| 備註:      |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
| 改善措施:    |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
|          |                      |                         |      |      |                  |                     |    |

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/04 11:40:18

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/04 13:11:29

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 16:31:29

| 單位    | 電力                   | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 02 日 |                     |    |
|-------|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號    | 檢查項目                 |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-02 09:58:19 |    |
|       |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-02 09:58:18 |    |
|       |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 12.6 | 朱忠正              | 2022-05-02 09:58:16 |    |
|       |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-02 09:58:06 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-02 09:58:03 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-02 09:58:01 |    |
|       |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-02 09:58:00 |    |
|       |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-02 09:57:59 |    |
|       |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-02 09:57:55 |    |
|       |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-02 09:57:54 |    |
|       |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-02 09:57:54 |    |
|       |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-02 09:57:53 |    |
|       |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 92   | 朱忠正              | 2022-05-02 09:57:51 |    |
| 備註:   |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
| 改善措施: |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
|       |                      |                         |      |      |                  |                     |    |

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/04 11:38:52

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/04 13:19:12

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 16:31:24

| 單位 | 電力                   | 判定基準                | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 03 日 |                     |    |
|----|----------------------|---------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                 |                     |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常     | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-03 11:04:58 |    |
|    |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油       | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-03 11:04:56 |    |
|    |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)   | 目視   | 13.1 | 董家圻              | 2022-05-03 11:04:55 |    |
|    |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-03 11:04:48 |    |
|    |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常      | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-03 11:04:47 |    |
|    |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-03 11:04:46 |    |
|    |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏      | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-03 11:04:45 |    |
|    |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常       | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-03 11:04:44 |    |
|    |                      | 供油部份-充電機是否正常        | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-03 11:04:44 |    |
|    |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖    | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-03 11:04:43 |    |
|    |                      |                     |      |      |                  |                     |    |
|    |                      |                     |      |      |                  |                     |    |

|       |  |                         |    |    |     |                     |  |
|-------|--|-------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
|       |  | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-05-03 11:04:42 |  |
|       |  | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-05-03 11:04:41 |  |
|       |  | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 董家圻 | 2022-05-03 11:04:40 |  |
| 備註:   |  |                         |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |  |                         |    |    |     |                     |  |

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/04 11:37:32

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/05/04 13:25:22

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 16:31:18

| 單位    | 電力                    | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 04 日 |                     |    |
|-------|-----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號    | 檢查項目                  |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1     | 立體停車場 1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-04 10:18:53 |    |
|       |                       | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-04 10:18:51 |    |
|       |                       | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 13   | 廖學智              | 2022-05-04 10:18:49 |    |
|       |                       | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-04 10:18:41 |    |
|       |                       | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-04 10:18:40 |    |
|       |                       | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-04 10:18:38 |    |
|       |                       | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-04 10:18:37 |    |
|       |                       | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-04 10:18:36 |    |
|       |                       | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-04 10:18:35 |    |
|       |                       | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-04 10:18:34 |    |
|       |                       | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-04 10:18:31 |    |
|       |                       | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-04 10:18:30 |    |
|       |                       | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 91   | 廖學智              | 2022-05-04 10:18:28 |    |
| 備註:   |                       |                         |      |      |                  |                     |    |
| 改善措施: |                       |                         |      |      |                  |                     |    |

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/04 11:36:28

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/05/04 13:30:57

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 16:31:10

| 單位    | 電力                   | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 05 日 |                     |    |
|-------|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號    | 檢查項目                 |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-05 14:13:27 |    |
|       |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-05 14:13:18 |    |
|       |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 13   | 辛祖元              | 2022-05-05 14:13:16 |    |
|       |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-05 14:13:09 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-05 14:13:07 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-05 14:13:06 |    |
|       |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-05 14:13:05 |    |
|       |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-05 14:13:04 |    |
|       |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-05 14:13:02 |    |
|       |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-05 14:13:01 |    |
|       |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-05 14:13:00 |    |
|       |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-05 14:12:59 |    |
|       |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 95   | 辛祖元              | 2022-05-05 14:12:58 |    |
| 備註:   |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
| 改善措施: |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
|       |                      |                         |      |      |                  |                     |    |

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/06 16:33:36

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/05/06 19:48:15

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 16:31:05

| 單位 | 電力   | 判定基準              | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 06 日 |                     |    |
|----|------|-------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 |                   |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
|    |      | 發電機部份-溫度表是否功能正常   | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-06 14:55:12 |    |
|    |      | 發電機部份-壓力表是否漏油     | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-06 14:55:11 |    |
|    |      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上) | 目視   | 13   | 王德全              | 2022-05-06 14:55:10 |    |
|    |      |                   |      |      |                  |                     |    |

|       |                      |                         |    |    |     |                     |  |
|-------|----------------------|-------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-05-06 14:55:07 |  |
|       |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-05-06 14:55:07 |  |
|       |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-05-06 14:55:05 |  |
|       |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-05-06 14:55:04 |  |
|       |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-05-06 14:55:03 |  |
|       |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-05-06 14:55:02 |  |
|       |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-05-06 14:55:02 |  |
|       |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-05-06 14:55:01 |  |
|       |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-05-06 14:55:00 |  |
|       |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 王德全 | 2022-05-06 14:54:59 |  |
| 備註:   |                      |                         |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                      |                         |    |    |     |                     |  |
|       |                      |                         |    |    |     |                     |  |

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/06 16:32:25

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/06 19:50:19

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 16:14:10

| 單位    | 電力                   | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 07 日 |                     |    |
|-------|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號    | 檢查項目                 |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-05-07 10:37:42 |    |
|       |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-05-07 10:37:40 |    |
|       |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 13   | 郭國儀              | 2022-05-07 10:37:38 |    |
|       |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-05-07 10:37:31 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-05-07 10:37:29 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-05-07 10:37:28 |    |
|       |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-05-07 10:37:26 |    |
|       |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-05-07 10:37:25 |    |
|       |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-05-07 10:37:23 |    |
|       |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-05-07 10:37:22 |    |
|       |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-05-07 10:37:20 |    |
|       |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-05-07 10:37:19 |    |
|       |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 92   | 郭國儀              | 2022-05-07 10:37:17 |    |
| 備註:   |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
| 改善措施: |                      |                         |      |      |                  |                     |    |

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/10 08:58:11

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/10 19:31:51

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 16:14:32

| 單位    | 電力                   | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 08 日 |                     |    |
|-------|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號    | 檢查項目                 |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-08 09:17:30 |    |
|       |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-08 09:17:27 |    |
|       |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 12.4 | 曾俊豪              | 2022-05-08 09:17:26 |    |
|       |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-08 09:17:20 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-08 09:17:19 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-08 09:17:15 |    |
|       |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-08 09:17:12 |    |
|       |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-08 09:17:10 |    |
|       |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-08 09:17:04 |    |
|       |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-08 09:17:03 |    |
|       |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-08 09:17:02 |    |
|       |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-08 09:17:00 |    |
|       |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 曾俊豪              | 2022-05-08 09:16:58 |    |
| 備註:   |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
| 改善措施: |                      |                         |      |      |                  |                     |    |

承商工程師：李中榮

承商駐院主任：謝濱隆

承辦工程司：倪銘仁

# 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

2022/05/10 08:57:14 2022/05/10 19:30:09 2022/06/09 16:14:26

| 單位    | 電力                   | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 09 日 |                     |    |
|-------|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號    | 檢查項目                 |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-09 10:41:09 |    |
|       |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-09 10:41:08 |    |
|       |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 13   | 廖學智              | 2022-05-09 10:41:07 |    |
|       |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-09 10:41:02 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-09 10:41:00 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-09 10:40:58 |    |
|       |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-09 10:40:57 |    |
|       |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-09 10:40:56 |    |
|       |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-09 10:40:54 |    |
|       |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-09 10:40:52 |    |
|       |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-09 10:40:51 |    |
|       |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-09 10:40:50 |    |
|       |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 廖學智              | 2022-05-09 10:40:48 |    |
| 備註:   |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
| 改善措施: |                      |                         |      |      |                  |                     |    |

# 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

2022/05/10 08:52:41 2022/05/10 19:21:50 2022/06/09 16:14:17

| 單位    | 電力                   | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 10 日 |                     |    |
|-------|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號    | 檢查項目                 |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-10 10:29:32 |    |
|       |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-10 10:29:29 |    |
|       |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 14   | 辛祖元              | 2022-05-10 10:29:27 |    |
|       |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-10 10:29:08 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-10 10:29:06 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-10 10:29:05 |    |
|       |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-10 10:29:04 |    |
|       |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-10 10:29:02 |    |
|       |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-10 10:29:01 |    |
|       |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-10 10:29:00 |    |
|       |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-10 10:28:59 |    |
|       |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-10 10:28:58 |    |
|       |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 98   | 辛祖元              | 2022-05-10 10:28:57 |    |
| 備註:   |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
| 改善措施: |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
|       |                      |                         |      |      |                  |                     |    |

# 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

2022/05/10 13:46:21 2022/05/10 19:33:50 2022/06/09 16:14:35

| 單位 | 電力                   | 判定基準                | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 11 日 |                     |    |
|----|----------------------|---------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                 |                     |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常     | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-11 10:20:44 |    |
|    |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油       | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-11 10:20:43 |    |
|    |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)   | 目視   | 13   | 王德全              | 2022-05-11 10:20:42 |    |
|    |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-11 10:20:28 |    |
|    |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常      | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-11 10:20:27 |    |
|    |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-11 10:20:26 |    |
|    |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏      | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-11 10:20:25 |    |
|    |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常       | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-11 10:20:24 |    |
|    |                      | 供油部份-充電機是否正常        | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-11 10:20:23 |    |
|    |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖    | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-11 10:20:22 |    |
|    |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-05-11 10:20:21 |    |
|    |                      |                     |      |      |                  |                     |    |
|    |                      |                     |      |      |                  |                     |    |

|       |  |                         |    |    |     |                     |  |
|-------|--|-------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
|       |  | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-05-11 10:20:20 |  |
|       |  | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 王德全 | 2022-05-11 10:20:18 |  |
| 備註:   |  |                         |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |  |                         |    |    |     |                     |  |

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/12 13:02:27

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/12 19:41:35

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 16:14:49

| 單位    | 電力                      | 判定基準                 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 12 日    |                     |    |
|-------|-------------------------|----------------------|------|------|---------------------|---------------------|----|
| 項號    | 檢查項目                    |                      |      | 檢查結果 | 檢查員                 | 檢查時間                | 備註 |
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機    | 發電機部份-溫度表是否功能正常      | 目視   | 正常   | 朱忠正                 | 2022-05-12 10:03:52 |    |
|       |                         | 發電機部份-壓力表是否漏油        | 目視   | 正常   | 朱忠正                 | 2022-05-12 10:03:49 |    |
|       |                         | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)    | 目視   | 12.6 | 朱忠正                 | 2022-05-12 10:03:47 |    |
|       |                         | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置  | 目視   | 正常   | 朱忠正                 | 2022-05-12 10:03:22 |    |
|       |                         | 主控盤部份-各指示燈是否正常       | 目視   | 正常   | 朱忠正                 | 2022-05-12 10:03:21 |    |
|       |                         | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置    | 目視   | 正常   | 朱忠正                 | 2022-05-12 10:03:20 |    |
|       |                         | 供水部份-進、出水管是否洩漏       | 目視   | 正常   | 朱忠正                 | 2022-05-12 10:03:20 |    |
|       |                         | 供水部份-散熱水箱是否正常        | 目視   | 正常   | 朱忠正                 | 2022-05-12 10:03:19 |    |
|       |                         | 供油部份-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 朱忠正                 | 2022-05-12 10:03:18 |    |
|       |                         | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖     | 目視   | 正常   | 朱忠正                 | 2022-05-12 10:03:18 |    |
|       |                         | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置  | 目視   | 正常   | 朱忠正                 | 2022-05-12 10:03:17 |    |
|       |                         | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視   | 正常   | 朱忠正                 | 2022-05-12 10:03:16 |    |
|       | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視                   | 90   | 朱忠正  | 2022-05-12 10:03:15 |                     |    |
| 備註:   |                         |                      |      |      |                     |                     |    |
| 改善措施: |                         |                      |      |      |                     |                     |    |
|       |                         |                      |      |      |                     |                     |    |

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/12 17:06:37

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/12 19:47:12

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 16:15:09

| 單位    | 電力                   | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 13 日 |                     |    |
|-------|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號    | 檢查項目                 |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-13 10:29:11 |    |
|       |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-13 10:29:10 |    |
|       |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 12.2 | 董家圻              | 2022-05-13 10:29:09 |    |
|       |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-13 10:29:05 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-13 10:29:04 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-13 10:29:03 |    |
|       |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-13 10:29:02 |    |
|       |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-13 10:29:01 |    |
|       |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-13 10:29:01 |    |
|       |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-13 10:29:00 |    |
|       |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-13 10:28:59 |    |
|       |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-13 10:28:58 |    |
|       |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 董家圻              | 2022-05-13 10:28:57 |    |
| 備註:   |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
| 改善措施: |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
|       |                      |                         |      |      |                  |                     |    |

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/16 11:32:41

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/16 20:36:11

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 16:05:44

| 單位 | 電力   | 判定基準                | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 14 日 |                     |    |
|----|------|---------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 |                     |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
|    |      | 發電機部份-溫度表是否功能正常     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-14 09:44:45 |    |
|    |      | 發電機部份-壓力表是否漏油       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-14 09:44:44 |    |
|    |      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)   | 目視   | 13   | 廖學智              | 2022-05-14 09:44:42 |    |
|    |      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-14 09:44:37 |    |
|    |      | 主控盤部份-各指示燈是否正常      | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-14 09:44:36 |    |



|       |                      |                         |    |    |     |                     |  |
|-------|----------------------|-------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-05-14 09:44:34 |  |
|       |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-05-14 09:44:33 |  |
|       |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-05-14 09:44:31 |  |
|       |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-05-14 09:44:30 |  |
|       |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-05-14 09:44:29 |  |
|       |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-05-14 09:44:28 |  |
|       |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-05-14 09:44:27 |  |
|       |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-05-14 09:44:25 |  |
| 備註:   |                      |                         |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                      |                         |    |    |     |                     |  |
|       |                      |                         |    |    |     |                     |  |

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/16 11:30:47

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/05/16 20:39:49

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 16:05:48

| 單位    | 電力                   | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 15 日 |                     |    |
|-------|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號    | 檢查項目                 |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-15 10:30:13 |    |
|       |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-15 10:30:11 |    |
|       |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 13   | 辛祖元              | 2022-05-15 10:30:09 |    |
|       |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-15 10:30:05 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-15 10:30:04 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-15 10:30:03 |    |
|       |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-15 10:30:02 |    |
|       |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-15 10:30:00 |    |
|       |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-15 10:29:59 |    |
|       |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-15 10:29:58 |    |
|       |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-15 10:29:57 |    |
|       |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-15 10:29:56 |    |
|       |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 辛祖元              | 2022-05-15 10:29:54 |    |
| 備註:   |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
| 改善措施: |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
|       |                      |                         |      |      |                  |                     |    |

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/16 10:08:40

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/05/16 20:51:29

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 16:05:55

| 單位    | 電力                   | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 16 日 |                     |    |
|-------|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號    | 檢查項目                 |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-16 09:23:49 |    |
|       |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-16 09:23:47 |    |
|       |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 13   | 陳志洋              | 2022-05-16 09:23:45 |    |
|       |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-16 09:23:29 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-16 09:23:27 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-16 09:23:25 |    |
|       |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-16 09:23:23 |    |
|       |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-16 09:23:22 |    |
|       |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-16 09:23:21 |    |
|       |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-16 09:23:20 |    |
|       |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-16 09:23:20 |    |
|       |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-16 09:23:19 |    |
|       |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 陳志洋              | 2022-05-16 09:23:17 |    |
| 備註:   |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
| 改善措施: |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
|       |                      |                         |      |      |                  |                     |    |

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/16 13:40:25

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/05/16 20:20:06

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 16:05:41

| 單位 | 電力   | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 17 日 |      |    |
|----|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 項號 | 檢查項目 |      |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間 | 備註 |

|       |                      |                         |    |    |     |                     |  |
|-------|----------------------|-------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-05-17 13:59:01 |  |
|       |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-05-17 13:58:59 |  |
|       |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視 | 13 | 郭國儀 | 2022-05-17 13:58:58 |  |
|       |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-05-17 13:58:50 |  |
|       |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-05-17 13:58:47 |  |
|       |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-05-17 13:58:46 |  |
|       |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-05-17 13:58:44 |  |
|       |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-05-17 13:58:43 |  |
|       |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-05-17 13:58:41 |  |
|       |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-05-17 13:58:40 |  |
|       |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-05-17 13:58:38 |  |
|       |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-05-17 13:58:37 |  |
|       |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 92 | 郭國儀 | 2022-05-17 13:58:35 |  |
| 備註:   |                      |                         |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                      |                         |    |    |     |                     |  |

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/05/17 17:21:53
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/05/17 19:35:48
 承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/09 16:00:12

| 單位    | 電力                   | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 18 日 |                     |    |
|-------|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號    | 檢查項目                 |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-18 09:17:11 |    |
|       |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-18 09:17:08 |    |
|       |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 12.4 | 曾俊豪              | 2022-05-18 09:17:06 |    |
|       |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-18 09:17:01 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-18 09:16:59 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-18 09:16:58 |    |
|       |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-18 09:16:53 |    |
|       |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-18 09:16:53 |    |
|       |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-18 09:16:52 |    |
|       |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-18 09:16:51 |    |
|       |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-18 09:16:50 |    |
|       |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-05-18 09:16:49 |    |
|       |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 曾俊豪              | 2022-05-18 09:16:47 |    |
| 備註:   |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
| 改善措施: |                      |                         |      |      |                  |                     |    |

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/05/18 11:39:58
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/05/18 20:20:42
 承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/09 15:42:53

| 單位 | 電力                   | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 19 日 |                     |    |
|----|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                 |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-19 09:55:17 |    |
|    |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-19 09:55:16 |    |
|    |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 13   | 廖學智              | 2022-05-19 09:55:14 |    |
|    |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-19 09:55:10 |    |
|    |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-19 09:55:09 |    |
|    |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-19 09:55:08 |    |
|    |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-19 09:55:05 |    |
|    |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-19 09:55:04 |    |
|    |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-19 09:55:02 |    |
|    |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-19 09:55:01 |    |
|    |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-19 09:55:00 |    |
|    |                      | 供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-19 09:54:59 |    |
|    |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 廖學智              | 2022-05-19 09:54:57 |    |

備註:  
改善措施:

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/19 16:08:18

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/19 19:44:09

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 15:40:04

| 單位 | 電力                   | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 20 日 |                     |    |
|----|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                 |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-20 10:19:26 |    |
|    |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-20 10:19:23 |    |
|    |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 13   | 辛祖元              | 2022-05-20 10:19:22 |    |
|    |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-20 10:19:18 |    |
|    |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-20 10:19:17 |    |
|    |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-20 10:19:16 |    |
|    |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-20 10:19:14 |    |
|    |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-20 10:19:13 |    |
|    |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-20 10:19:12 |    |
|    |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-20 10:19:11 |    |
|    |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-20 10:19:10 |    |
|    |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-20 10:19:09 |    |
|    |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 辛祖元              | 2022-05-20 10:19:08 |    |

備註:  
改善措施:

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/20 16:55:30

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/20 19:24:38

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 15:12:41

| 單位 | 電力                   | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 21 日 |                     |    |
|----|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                 |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-21 08:07:42 |    |
|    |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-21 08:07:40 |    |
|    |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 13   | 陳志洋              | 2022-05-21 08:07:39 |    |
|    |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-21 08:07:30 |    |
|    |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-21 08:07:29 |    |
|    |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-21 08:07:28 |    |
|    |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-21 08:07:26 |    |
|    |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-21 08:07:24 |    |
|    |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-21 08:07:23 |    |
|    |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-21 08:07:22 |    |
|    |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-21 08:07:20 |    |
|    |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-21 08:07:19 |    |
|    |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 陳志洋              | 2022-05-21 08:07:17 |    |

備註:  
改善措施:

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/21 08:33:28

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/21 15:31:51

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 15:10:10

| 單位 | 電力                   | 判定基準                | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 22 日 |                     |    |
|----|----------------------|---------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                 |                     |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常     | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-22 09:42:47 |    |
|    |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油       | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-22 09:42:44 |    |
|    |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)   | 目視   | 12.6 | 朱忠正              | 2022-05-22 09:42:43 |    |
|    |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-22 09:42:36 |    |
|    |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常      | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-22 09:42:35 |    |
|    |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-22 09:42:34 |    |
|    |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏      | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-22 09:42:33 |    |
|    |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常       | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-22 09:42:31 |    |
|    |                      | 供油部份-充電機是否正常        | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-05-22 09:42:30 |    |
|    |                      |                     |      |      |                  |                     |    |



|       |  |                         |    |    |     |                     |  |
|-------|--|-------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
|       |  | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視 | 正常 | 朱忠正 | 2022-05-22 09:42:29 |  |
|       |  | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 朱忠正 | 2022-05-22 09:42:28 |  |
|       |  | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 朱忠正 | 2022-05-22 09:42:26 |  |
|       |  | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 92 | 朱忠正 | 2022-05-22 09:42:25 |  |
| 備註:   |  |                         |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |  |                         |    |    |     |                     |  |

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/24 15:54:42

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/05/24 19:50:13

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 15:10:13

| 單位    | 電力                   | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 23 日 |                     |    |
|-------|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號    | 檢查項目                 |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-23 10:18:43 |    |
|       |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-23 10:18:42 |    |
|       |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 12.2 | 董家圻              | 2022-05-23 10:18:41 |    |
|       |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-23 10:18:35 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-23 10:18:35 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-23 10:18:34 |    |
|       |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-23 10:18:33 |    |
|       |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-23 10:18:32 |    |
|       |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-23 10:18:32 |    |
|       |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-23 10:18:31 |    |
|       |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-23 10:18:30 |    |
|       |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-05-23 10:18:29 |    |
|       |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 董家圻              | 2022-05-23 10:18:28 |    |
| 備註:   |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
| 改善措施: |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
|       |                      |                         |      |      |                  |                     |    |

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/24 15:51:57

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/05/24 19:53:43

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 15:09:08

| 單位    | 電力                   | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 24 日 |                     |    |
|-------|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號    | 檢查項目                 |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-24 10:11:57 |    |
|       |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-24 10:11:56 |    |
|       |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 13   | 廖學智              | 2022-05-24 10:11:55 |    |
|       |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-24 10:11:50 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-24 10:11:49 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-24 10:11:48 |    |
|       |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-24 10:11:46 |    |
|       |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-24 10:11:45 |    |
|       |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-24 10:11:44 |    |
|       |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-24 10:11:43 |    |
|       |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-24 10:11:42 |    |
|       |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-24 10:11:41 |    |
|       |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 廖學智              | 2022-05-24 10:11:39 |    |
| 備註:   |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
| 改善措施: |                      |                         |      |      |                  |                     |    |

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/24 15:51:24

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/05/24 19:54:26

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 15:08:57

| 單位 | 電力   | 判定基準              | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 25 日 |                     |    |
|----|------|-------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 |                   |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
|    |      | 發電機部份-溫度表是否功能正常   | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-25 10:44:33 |    |
|    |      | 發電機部份-壓力表是否漏油     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-25 10:44:32 |    |
|    |      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上) | 目視   | 13   | 辛祖元              | 2022-05-25 10:44:30 |    |

|       |                      |                         |    |    |     |                     |  |
|-------|----------------------|-------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-05-25 10:44:27 |  |
|       |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-05-25 10:44:25 |  |
|       |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-05-25 10:44:25 |  |
|       |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-05-25 10:44:23 |  |
|       |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-05-25 10:44:22 |  |
|       |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-05-25 10:44:21 |  |
|       |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-05-25 10:44:20 |  |
|       |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-05-25 10:44:19 |  |
|       |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-05-25 10:44:19 |  |
|       |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 辛祖元 | 2022-05-25 10:44:17 |  |
| 備註:   |                      |                         |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                      |                         |    |    |     |                     |  |
|       |                      |                         |    |    |     |                     |  |

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/26 14:18:23

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/26 19:38:00

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:49:05

| 單位<br>項號 | 電力<br>檢查項目           | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 26 日 |                     |    |
|----------|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
|          |                      |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1        | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-26 08:53:35 |    |
|          |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-26 08:53:34 |    |
|          |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 13   | 陳志洋              | 2022-05-26 08:53:33 |    |
|          |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-26 08:53:26 |    |
|          |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-26 08:53:22 |    |
|          |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-26 08:53:21 |    |
|          |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-26 08:53:20 |    |
|          |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-26 08:53:18 |    |
|          |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-26 08:53:17 |    |
|          |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-26 08:53:15 |    |
|          |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-26 08:53:14 |    |
|          |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-26 08:53:13 |    |
|          |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 陳志洋              | 2022-05-26 08:53:11 |    |
| 備註:      |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
| 改善措施:    |                      |                         |      |      |                  |                     |    |

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/26 14:16:43

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/26 19:39:44

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:48:41

| 單位<br>項號 | 電力                      | 判定基準                 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022年05月27日         |                     |    |
|----------|-------------------------|----------------------|------|------|---------------------|---------------------|----|
|          | 檢查項目                    |                      |      | 檢查結果 | 檢查員                 | 檢查時間                | 備註 |
| 1        | 立體停車場1F<br>125KVA發電機    | 發電機部份-溫度表是否功能正常      | 目視   | 正常   | 郭國儀                 | 2022-05-27 10:37:09 |    |
|          |                         | 發電機部份-壓力表是否漏油        | 目視   | 正常   | 郭國儀                 | 2022-05-27 10:37:07 |    |
|          |                         | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)    | 目視   | 13   | 郭國儀                 | 2022-05-27 10:37:05 |    |
|          |                         | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置  | 目視   | 正常   | 郭國儀                 | 2022-05-27 10:36:59 |    |
|          |                         | 主控盤部份-各指示燈是否正常       | 目視   | 正常   | 郭國儀                 | 2022-05-27 10:36:58 |    |
|          |                         | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置    | 目視   | 正常   | 郭國儀                 | 2022-05-27 10:36:56 |    |
|          |                         | 供水部份-進、出水管是否洩漏       | 目視   | 正常   | 郭國儀                 | 2022-05-27 10:36:54 |    |
|          |                         | 供水部份-散熱水箱是否正常        | 目視   | 正常   | 郭國儀                 | 2022-05-27 10:36:53 |    |
|          |                         | 供油部份-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 郭國儀                 | 2022-05-27 10:36:51 |    |
|          |                         | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖     | 目視   | 正常   | 郭國儀                 | 2022-05-27 10:36:49 |    |
|          |                         | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置  | 目視   | 正常   | 郭國儀                 | 2022-05-27 10:36:48 |    |
|          |                         | 供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏 | 目視   | 正常   | 郭國儀                 | 2022-05-27 10:36:46 |    |
|          | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視                   | 92   | 郭國儀  | 2022-05-27 10:36:44 |                     |    |
| 備註:      |                         |                      |      |      |                     |                     |    |
| 改善措施:    |                         |                      |      |      |                     |                     |    |
|          |                         |                      |      |      |                     |                     |    |

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:47:24

| 單位    | 電力                      | 判定基準                 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 28 日    |                     |      |
|-------|-------------------------|----------------------|------|------|---------------------|---------------------|------|
|       | 項號                      |                      |      | 檢查項目 | 檢查結果                | 檢查員                 | 檢查時間 |
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機    | 發電機部份-溫度表是否功能正常      | 目視   | 正常   | 曾俊豪                 | 2022-05-28 09:29:15 |      |
|       |                         | 發電機部份-壓力表是否漏油        | 目視   | 正常   | 曾俊豪                 | 2022-05-28 09:29:08 |      |
|       |                         | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)    | 目視   | 12.3 | 曾俊豪                 | 2022-05-28 09:29:07 |      |
|       |                         | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置  | 目視   | 正常   | 曾俊豪                 | 2022-05-28 09:29:01 |      |
|       |                         | 主控盤部份-各指示燈是否正常       | 目視   | 正常   | 曾俊豪                 | 2022-05-28 09:29:00 |      |
|       |                         | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置    | 目視   | 正常   | 曾俊豪                 | 2022-05-28 09:28:59 |      |
|       |                         | 供水部份-進、出水管是否洩漏       | 目視   | 正常   | 曾俊豪                 | 2022-05-28 09:28:58 |      |
|       |                         | 供水部份-散熱水箱是否正常        | 目視   | 正常   | 曾俊豪                 | 2022-05-28 09:28:57 |      |
|       |                         | 供油部份-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 曾俊豪                 | 2022-05-28 09:28:56 |      |
|       |                         | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖     | 目視   | 正常   | 曾俊豪                 | 2022-05-28 09:28:32 |      |
|       |                         | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置  | 目視   | 正常   | 曾俊豪                 | 2022-05-28 09:28:28 |      |
|       |                         | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視   | 正常   | 曾俊豪                 | 2022-05-28 09:28:21 |      |
|       | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視                   | 90   | 曾俊豪  | 2022-05-28 09:28:19 |                     |      |
| 備註:   |                         |                      |      |      |                     |                     |      |
| 改善措施: |                         |                      |      |      |                     |                     |      |
|       |                         |                      |      |      |                     |                     |      |

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:47:00

| 單位<br>項號 | 電力                   | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 29 日 |                     |    |
|----------|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
|          | 檢查項目                 |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1        | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-29 09:26:31 |    |
|          |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-29 09:26:30 |    |
|          |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 13   | 廖學智              | 2022-05-29 09:26:28 |    |
|          |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-29 09:26:24 |    |
|          |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-29 09:26:23 |    |
|          |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-29 09:26:21 |    |
|          |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-29 09:26:20 |    |
|          |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-29 09:26:19 |    |
|          |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-29 09:26:18 |    |
|          |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-29 09:26:16 |    |
|          |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-29 09:26:16 |    |
|          |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-05-29 09:26:15 |    |
|          |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 廖學智              | 2022-05-29 09:26:13 |    |
| 備註:      |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
| 改善措施:    |                      |                         |      |      |                  |                     |    |

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:43:18

| 單位 | 電力                   | 判定基準                | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 30 日 |                     |      |
|----|----------------------|---------------------|------|------|------------------|---------------------|------|
|    | 項號                   |                     |      | 檢查項目 | 檢查結果             | 檢查員                 | 檢查時間 |
| 1  | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-30 10:16:22 |      |
|    |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-30 10:16:20 |      |
|    |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)   | 目視   | 13   | 辛祖元              | 2022-05-30 10:16:19 |      |
|    |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-30 10:16:12 |      |
|    |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常      | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-30 10:16:11 |      |
|    |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-30 10:16:10 |      |
|    |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏      | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-30 10:16:09 |      |
|    |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-30 10:16:08 |      |
|    |                      | 供油部份-充電機是否正常        | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-30 10:16:06 |      |
|    |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖    | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-30 10:16:06 |      |
|    |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-05-30 10:16:05 |      |

|       |  |                         |    |    |     |                     |  |
|-------|--|-------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
|       |  | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-05-30 10:16:04 |  |
|       |  | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 辛祖元 | 2022-05-30 10:16:03 |  |
| 備註:   |  |                         |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |  |                         |    |    |     |                     |  |

介壽堂發電機**125KVA**每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/05/30 13:48:08 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/30 14:41:27 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 14:46:11

| 單位    | 電力                   | 判定基準                    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 31 日 |                     |    |
|-------|----------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號    | 檢查項目                 |                         |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1     | 立體停車場1F<br>125KVA發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-31 07:47:36 |    |
|       |                      | 發電機部份-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-31 07:47:31 |    |
|       |                      | 主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)       | 目視   | 13   | 陳志洋              | 2022-05-31 07:47:30 |    |
|       |                      | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-31 07:47:22 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-31 07:47:19 |    |
|       |                      | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-31 07:47:18 |    |
|       |                      | 供水部份-進、出水管是否洩漏          | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-31 07:47:16 |    |
|       |                      | 供水部份-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-31 07:47:15 |    |
|       |                      | 供油部份-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-31 07:47:12 |    |
|       |                      | 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-31 07:47:11 |    |
|       |                      | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-31 07:47:09 |    |
|       |                      | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-05-31 07:47:08 |    |
|       |                      | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 陳志洋              | 2022-05-31 07:47:04 |    |
| 備註:   |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
| 改善措施: |                      |                         |      |      |                  |                     |    |
|       |                      |                         |      |      |                  |                     |    |

承商工程師：李中榮 2022/05/31 13:41:06 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/31 13:43:19 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 14:42:20