

駐警隊火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	駐警隊2F 火警綜合盤及 火警探測器-2樓	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:32:42	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:32:41	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:32:40	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:32:40	
2	駐警隊1F P型受信總機 火警受信總機	火災/斷線測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:32:09	
		回路表示	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:32:08	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	25.3	曾耀緯	2022-06-20 10:32:07	
		開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:32:03	
		電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:32:03	
3	駐警隊1F 火警綜合盤及 火警探測器-1樓	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:32:19	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:32:18	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:32:17	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-20 10:32:17	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:28:34

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 20:00:02

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:07:57