

## 湖畔門診火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	湖畔門診2F 火警綜合盤及 火警探測器-F-02-01	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:26:54	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:26:52	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:26:52	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:26:51	
2	湖畔門診2F 火警綜合盤及 火警探測器-F-02-02	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:27:26	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:27:24	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:27:23	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:27:23	
3	湖畔門診3F R型受信總機	火災/斷線測試	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:19:43	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	27	吳金龍	2022-06-07 08:19:39	
		開關定位	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:18:55	
		電壓表	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:18:54	
4	湖畔門診3F 火警綜合盤及 火警探測器-F-03-01	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:21:51	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:21:49	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:21:48	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:21:48	
5	湖畔門診3F 火警綜合盤及 火警探測器-F-03-02	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:22:20	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:22:18	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:22:17	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:22:16	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/24 12:20:23

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/24 20:09:56

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:47:12