

護士宿舍ABC消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	護士宿舍 ABC1F 消防泵浦-FP-1	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	300	吳金龍	2022-06-23 14:46:50	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	300	吳金龍	2022-06-23 14:46:46	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	300	吳金龍	2022-06-23 14:46:41	
		電壓、電流	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:46:35	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:46:34	
		表類	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:46:33	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:46:33	
		泵浦	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:46:32	
		控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:46:31	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:46:51	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:31:38

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 19:53:37

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:13:23