

## 臨床訓練中心消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	臨床訓練中心 1F 消防泵浦-FP-1	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	100	曾耀緯	2022-06-28 14:49:18	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	100	曾耀緯	2022-06-28 14:49:15	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	100	曾耀緯	2022-06-28 14:49:11	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:48:28	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:48:27	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:48:26	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:48:26	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:48:25	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:48:24	
	壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 14:49:19		
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生    承商駐院主任：謝濟隆    承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/28 16:08:11                      2022/06/28 20:50:34                      2022/06/30 10:28:31