

湖畔門診滅火器(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|----|-----------------------|-------------------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 湖畔門診1F 滅火器-湖-01-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:41:11 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:41:08 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:41:07 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:41:05 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:41:05 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:41:04 | |
| 2 | 湖畔門診2F 滅火器-湖-02-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:37:57 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:37:55 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:37:54 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:37:53 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:37:52 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:37:51 | |
| 3 | 湖畔門診2F 滅火器-湖-02-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:32:52 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:32:50 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:32:49 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:32:48 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:32:47 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:32:46 | |
| 4 | 湖畔門診2F 滅火器-湖-02-03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:33:54 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:33:51 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:33:50 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:33:49 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:33:49 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:33:48 | |
| 5 | 湖畔門診2F 滅火器-湖-02-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:33:19 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:33:17 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:33:17 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:33:16 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:33:15 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:33:14 | |
| 6 | 湖畔門診2F 滅火器-湖-02-05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:37:05 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:36:59 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:36:59 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:36:58 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:36:57 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:36:56 | |
| 7 | 湖畔門診2F 滅火器-湖-02-06 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:38:41 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:38:39 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:38:38 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:38:37 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:38:36 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:38:36 | |
| 8 | 湖畔門診2F 滅火器-湖-02-07 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:37:27 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:37:25 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:37:25 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:37:24 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:37:23 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:37:22 | |
| 9 | 湖畔門診3F 滅火器-湖-03-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:27:44 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:27:39 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:27:38 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:27:37 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:27:36 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:27:36 | |
| 10 | 湖畔門診3F 滅火器-湖-03- | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:28:35 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:28:32 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:28:31 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:28:30 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | 02 | 插梢 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:28:30 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:28:29 | |
| 11 | 湖畔門診3F 滅火器-湖-03-03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:29:04 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:29:01 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:29:00 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:29:00 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:28:59 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:28:58 | |
| 12 | 湖畔門診3F 滅火器-湖-03-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:28:08 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:28:04 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:28:03 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:28:02 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:28:02 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:28:01 | |
| 13 | 湖畔門診3F 滅火器-湖-03-05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:29:47 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:29:44 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:29:44 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:29:43 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:29:42 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:29:41 | |
| 14 | 湖畔門診3F 滅火器-湖-03-06 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:30:20 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:30:16 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:30:15 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:30:14 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:30:14 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:30:13 | |
| 15 | 湖畔門診3F 滅火器-湖-03-07 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:30:57 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:30:54 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:30:53 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:30:52 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:30:52 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:30:51 | |
| 16 | 湖畔門診RF 滅火器-湖-RF-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:23:06 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:23:03 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:23:02 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:23:02 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:23:01 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:23:00 | |
| 17 | 湖畔門診RF 滅火器-湖-RF-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:22:10 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:22:08 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:22:07 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:22:06 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:22:05 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 邱清標 | 2022-06-01 10:22:05 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 09:51:38

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 19:37:19

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:34:56