

法定停車場緊急廣播設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 緊急廣播主機	揚聲器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:09:51	
		主機電池電壓(23.5~27.0V)	目視	26.3	曾耀緯	2022-06-21 10:09:50	
		主機麥克風	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:09:46	
		主機回路指示	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:09:45	
		主機標示	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:09:45	
		主機電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:09:44	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:28:27

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/27 20:00:10

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:08:04