

福利社滅火器(月)檢查

單位 項號	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	福利社1F 滅火器-福-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:05:55	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:05:54	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:05:54	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:05:53	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:05:52	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:05:51	
2	福利社1F 滅火器-福-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:56:02	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:56:01	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:56:01	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:56:00	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:55:59	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:55:58	
3	福利社1F 滅火器-福-01-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:56:07	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:56:06	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:56:05	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:56:04	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:56:04	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:56:03	
4	福利社2F 滅火器-福-02-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:06:15	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:06:14	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:06:13	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:06:13	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:06:12	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:06:11	
5	福利社3F 滅火器-福-03-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:20	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:19	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:18	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:18	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:17	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:16	
6	福利社3F 滅火器-福-03-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:26	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:24	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:23	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:23	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:21	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:21	
7	福利社3F 滅火器-福-03-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:43	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:42	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:42	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:41	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:40	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:39	
8	福利社3F 滅火器-福-03-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:48	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:47	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:46	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:45	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:45	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:07:44	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/30 10:57:16

承商駐院主任: 謝濟隆
2022/06/30 15:46:46

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 12:42:25