

三門診防火門及防火鐵捲門(月)檢查

單位 項號	消防 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第三門診1F 防火門及防火 鐵捲門-01-001	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:22:13	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:22:11	
2	第三門診1F 防火門及防火 鐵捲門-01-002	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:21:36	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:21:35	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
3	第三門診1F 防火門及防火 鐵捲門-M-01- 01	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:21:19	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:21:17	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
4	第三門診1F 防火門及防火 鐵捲門-M-01- 02	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:21:01	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:20:59	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
5	第三門診1F 防火門及防火 鐵捲門-M-01- 03	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:45:40	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:45:38	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
6	第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-02-001	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:17:40	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:17:37	
7	第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-02-002	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:19:27	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:19:25	
8	第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-02-003	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:17:15	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:17:13	
9	第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-02-004	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:15:20	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:15:19	
10	第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-02-005	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:15:34	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:15:32	
11	第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-02-006	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:14:50	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:14:48	
12	第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-02-007	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:14:33	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:14:32	
13	第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-M-02- 01	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:19:00	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:18:58	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
14	第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-M-02- 02	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:16:35	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:16:33	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
15	第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-M-02- 03	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:15:06	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:15:04	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
16	第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-M-02- 04	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:15:49	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:15:47	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
17	第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門-M-02- 05	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:13:03	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:13:01	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	第三門診3F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	

18	防火門及防火鐵捲門-03-001	偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:58:00	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:57:58	
19	第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-03-002	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:57:22	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:57:20	
20	第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-03-003	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 15:16:40	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 15:16:36	
21	第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-03-004	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:56:44	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:56:42	
22	第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-03-005	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:56:30	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:56:29	
23	第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-03-006	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:56:17	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:56:14	
24	第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-03-007	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:58:14	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:58:11	
25	第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-03-008	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:00:41	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:00:39	
26	第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-03-009	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:00:56	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:00:55	
27	第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-M-03-01	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:55:36	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:55:35	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
28	第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-M-03-02	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:01:15	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:01:13	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
29	第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-M-03-03	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:03:19	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:03:17	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
30	第三門診3F 防火門及防火鐵捲門-M-03-04	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:03:35	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:03:33	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
31	第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-04-001	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:50:51	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:50:50	
32	第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-04-002	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:53:46	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:53:45	
33	第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-04-003	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:54:26	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:54:25	
34	第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-04-004	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:54:41	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:54:39	
35	第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-04-005	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:54:07	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:54:05	
36	第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-04-006	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:49:36	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:49:34	
37	第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-04-007	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:49:20	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:49:18	
	第三門診4F	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:50:37	

38	防火門及防火鐵捲門-M-04-01	偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:50:36	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
39	第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-M-04-02	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:49:06	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:49:04	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
40	第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-M-04-03	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:46:33	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:46:32	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
41	第三門診4F 防火門及防火鐵捲門-M-04-04	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:46:47	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:46:45	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
42	第三門診5F 防火門及防火鐵捲門-05-001	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:43:11	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:43:09	
43	第三門診5F 防火門及防火鐵捲門-M-05-01	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:42:35	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:42:33	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
44	第三門診5F 防火門及防火鐵捲門-M-05-02	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:38:54	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:38:53	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
45	第三門診5F 防火門及防火鐵捲門-M-05-03	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:38:31	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:38:29	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
46	第三門診6F 防火門及防火鐵捲門-06-001	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:51:51	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:51:49	
47	第三門診6F 防火門及防火鐵捲門-M-06-01	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:51:18	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:51:17	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
48	第三門診6F 防火門及防火鐵捲門-M-06-02	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 15:02:45	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 15:02:43	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
49	第三門診6F 防火門及防火鐵捲門-M-06-03	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 15:03:03	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 15:02:59	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
50	第三門診7F 防火門及防火鐵捲門-07-001	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:49:16	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:49:14	
51	第三門診7F 防火門及防火鐵捲門-M-07-01	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:48:43	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:48:41	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
52	第三門診7F 防火門及防火鐵捲門-M-07-02	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:45:32	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:45:30	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
53	第三門診7F 防火門及防火鐵捲門-M-07-03	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:45:51	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:45:49	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
54	第三門診8F 防火門及防火鐵捲門-08-001	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:37:05	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:37:03	
55	第三門診8F 防火門及防火鐵捲門-M-08-01	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:36:46	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:36:44	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	

56	第三門診8F 防火門及防火 鐵捲門-M-08-02	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:43:18	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:43:16	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
57	第三門診8F 防火門及防火 鐵捲門-M-08-03	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:43:35	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:43:33	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
58	第三門診9F 防火門及防火 鐵捲門-09-001	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:32:25	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:32:24	
59	第三門診9F 防火門及防火 鐵捲門-M-09-01	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:32:05	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:32:03	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
60	第三門診9F 防火門及防火 鐵捲門-M-09-02	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:31:34	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:31:32	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
61	第三門診9F 防火門及防火 鐵捲門-M-09-03	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:29:30	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:29:27	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
62	第三門診9F 防火門及防火 鐵捲門-M-09-04	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:29:14	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:29:12	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
63	第三門診B1F 防火門及防火 鐵捲門-B1-001	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:36:19	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:36:18	
64	第三門診B1F 防火門及防火 鐵捲門-M-B1-01	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:35:50	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:35:49	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
65	第三門診B2F 防火門及防火 鐵捲門-B2-001	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:42:43	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:42:41	
66	第三門診B2F 防火門及防火 鐵捲門-B2-002	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:43:48	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:43:46	
67	第三門診B2F 防火門及防火 鐵捲門-M-B2-01	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:45:55	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:45:52	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
68	第三門診B3F 防火門及防火 鐵捲門-M-B3-01	磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:49:35	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:49:34	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
69	第三門診2F 防火門及防火 鐵捲門M-02-06	防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:12:47	
		磁力門扣	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:12:48	
70	第三門診3F 防火門及防火 鐵捲門-03-010P	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:59:46	
		偵煙式探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:59:48	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:46:27

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/24 20:29:45

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:35:53