

3號門停車場滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	3號門停車場 1F 滅火器-停-1F-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:41	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:35	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:35	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:34	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:33	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:32	
2	3號門停車場 1F 滅火器-停-1F-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:52:50	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:52:48	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:52:48	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:52:47	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:52:46	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:52:45	
3	3號門停車場 1F 滅火器-停-1F-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:53:48	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:53:33	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:53:33	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:53:32	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:53:31	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:53:30	
4	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:51:44	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:51:41	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:51:41	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:51:40	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:51:39	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:51:38	
5	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:56:13	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:47	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:47	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:46	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:45	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:44	
6	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:56:50	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:56:20	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:56:19	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:56:19	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:56:18	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:56:17	
7	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:05	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:03	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:02	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:01	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:00	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:42:59	
8	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:06	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:05	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:04	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:03	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:02	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:01	
9	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:47:00	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:59	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:58	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:57	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:56	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:56	
10	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:51	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:49	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:49	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:48	

	07	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:47	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:46	
11	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:47:09	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:47:08	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:47:07	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:47:06	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:47:06	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:47:05	
12	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:48:11	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:48:03	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:48:02	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:48:01	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:48:00	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:48:00	
13	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:44:29	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:59	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:58	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:57	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:57	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:56	
14	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:58:38	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:58:37	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:58:36	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:58:35	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:58:34	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:58:33	
15	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:51:01	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:51:00	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:50:59	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:50:58	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:50:57	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:50:56	
16	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:59:41	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:59:36	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:59:36	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:59:35	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:59:34	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:59:33	
17	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:12	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:49:53	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:49:53	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:49:52	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:49:51	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:49:50	
18	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:45	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:44	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:43	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:42	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:42	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:41	
19	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:07:11	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:07:09	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:07:09	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:07:08	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:07:07	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:07:06	
20	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:09:13	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:09:04	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:09:03	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:09:02	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:09:01	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:09:01	

21	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:09:39	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:09:32	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:09:31	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:09:31	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:09:30	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:09:29	
22	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:10:23	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:10:21	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:10:20	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:10:19	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:10:18	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:10:18	
23	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:11:17	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:11:14	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:11:13	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:11:13	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:11:12	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:11:11	
24	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:11:44	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:11:35	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:11:35	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:11:34	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:11:33	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:11:32	
25	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:39	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:37	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:36	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:35	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:34	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:33	
26	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:49	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:46	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:45	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:44	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:44	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:43	
27	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:49:21	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:49:19	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:49:18	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:49:18	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:49:17	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:49:16	
28	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:24	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:22	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:22	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:21	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:20	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:19	
29	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:04:38	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:04:37	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:04:36	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:04:36	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:04:35	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:04:34	
30	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:14	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:12	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:11	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:10	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:09	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:08	
	3號門停車場 B2F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:15:39	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:15:26	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:15:25	

31	滅火器-停-B2-14	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:15:24	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:15:23	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:15:22	
32	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:26:34	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:26:32	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:26:31	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:26:30	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:26:29	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:26:28	
33	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:26:57	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:26:55	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:26:54	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:26:53	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:26:53	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:26:52	
34	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:28:53	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:28:20	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:28:19	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:28:19	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:28:18	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:28:17	
35	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:29:19	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:29:17	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:29:16	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:29:15	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:29:14	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:29:14	
36	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:30:28	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:30:26	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:30:26	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:30:25	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:30:24	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:30:23	
37	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:45:55	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:45:54	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:45:53	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:45:52	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:45:52	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:45:51	
38	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:31:24	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:31:23	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:31:22	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:31:21	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:31:20	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:31:20	
39	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:31:47	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:31:46	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:31:45	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:31:44	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:31:43	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:31:43	
40	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:42	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:34	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:33	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:33	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:32	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:31	
41	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:47:03	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:47:00	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:46:59	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:46:58	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:46:58	

		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:46:57	
42	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:37	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:36	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:35	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:35	
		插柄	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:34	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:33	
43	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:24:47	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:24:46	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:24:45	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:24:45	
		插柄	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:24:44	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:24:43	
44	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:34:46	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:34:44	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:34:43	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:34:43	
		插柄	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:34:42	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:34:41	
45	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:36:03	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:52	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:51	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:50	
		插柄	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:50	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:49	
備註:							
改善措施:							

承租駐院工程師(消防設備士)：楊文生
 2022/06/27 12:30:25

承租駐院主任：謝濱隆
 2022/06/27 19:54:43

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/30 11:09:27