

135戶職務官舍火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	135戶職務官舍1F R型受信總機- 電源盤	電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.9	曾耀緯	2022-06-29 14:56:24	
		開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:56:20	
		電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:56:19	
2	135戶職務官舍B10F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-72	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:23:40	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:23:37	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:23:36	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:23:34	
3	135戶職務官舍B11F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-75	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:21:08	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:21:06	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:21:06	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:21:05	
4	135戶職務官舍B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-45	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:48:33	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:48:27	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:48:27	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:48:26	
5	135戶職務官舍B2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-48	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:31:24	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:31:16	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:31:15	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:31:14	
6	135戶職務官舍B3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-51	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:30:35	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:30:33	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:30:32	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:30:32	
7	135戶職務官舍B4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-54	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:29:48	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:29:45	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:29:44	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:29:44	
8	135戶職務官舍B5F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-57	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:28:29	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:28:27	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:28:27	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:28:26	
9	135戶職務官舍B6F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-60	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:27:08	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:27:06	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:27:05	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:27:04	
10	135戶職務官舍B7F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-63	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:18	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:15	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:14	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:26:13	
11	135戶職務官舍B8F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-66	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:25	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:23	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:22	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:25:22	
12	135戶職務官舍B9F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-69	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:24:30	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:24:28	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:24:28	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:24:27	
13	135戶職務官舍BB1F 火警綜合盤及 火警探測器-	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:58:22	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:58:21	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:58:20	

	M1-42	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 14:58:20	
14	135戶職務官 舍C10F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-73	非定址式火警探测器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:35:51	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:35:46	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:35:45	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:35:44	
15	135戶職務官 舍C10F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-71	非定址式火警探测器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:11:16	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:11:14	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:11:13	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:11:13	
16	135戶職務官 舍C11F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-76	非定址式火警探测器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:34:24	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:34:21	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:34:20	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:34:19	
17	135戶職務官 舍C11F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-74	非定址式火警探测器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:07:22	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:07:21	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:07:20	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:07:20	
18	135戶職務官 舍C1F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-46	非定址式火警探测器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:44:57	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:44:56	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:44:55	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:44:54	
19	135戶職務官 舍C1F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-44	非定址式火警探测器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:04:16	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:04:15	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:04:14	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:04:13	
20	135戶職務官 舍C2F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-49	非定址式火警探测器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:43:42	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:43:40	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:43:39	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:43:39	
21	135戶職務官 舍C2F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-47	非定址式火警探测器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:18:01	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:59	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:59	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:58	
22	135戶職務官 舍C3F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-52	非定址式火警探测器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:42:32	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:42:31	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:42:30	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:42:29	
23	135戶職務官 舍C3F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-50	非定址式火警探测器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:09	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:06	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:06	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:17:05	
24	135戶職務官 舍C4F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-55	非定址式火警探测器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:41:34	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:41:32	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:41:31	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:41:30	
25	135戶職務官 舍C4F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-53	非定址式火警探测器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:19	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:17	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:16	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:16:16	
26	135戶職務官 舍C5F 火警綜合盤及 火警探测器- M1-58	非定址式火警探测器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:40:43	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:40:42	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:40:41	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:40:40	
	135戶職務官 舍C5F	非定址式火警探测器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:15:27	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:15:25	

27	火警綜合盤及火警探測器-M1-56	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:15:25	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:15:24	
28	135戶職務官舍C6F火警綜合盤及火警探測器-M1-61	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:39:43	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:39:37	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:39:36	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:39:35	
29	135戶職務官舍C6F火警綜合盤及火警探測器-M1-59	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:14:39	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:14:37	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:14:36	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:14:36	
30	135戶職務官舍C7F火警綜合盤及火警探測器-M1-64	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:46	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:44	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:43	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:42	
31	135戶職務官舍C7F火警綜合盤及火警探測器-M1-62	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:13:49	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:13:47	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:13:47	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:13:46	
32	135戶職務官舍C8F火警綜合盤及火警探測器-M1-67	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:05	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:04	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:03	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:38:02	
33	135戶職務官舍C8F火警綜合盤及火警探測器-M1-65	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:59	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:57	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:56	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:56	
34	135戶職務官舍C9F火警綜合盤及火警探測器-M1-70	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:36:47	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:36:42	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:36:41	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:36:40	
35	135戶職務官舍C9F火警綜合盤及火警探測器-M1-68	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:09	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:07	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:07	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:12:06	
36	135戶職務官舍CB1F火警綜合盤及火警探測器-M1-41	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:02:38	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:02:37	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:02:36	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 15:02:35	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
 2022/06/30 09:50:06

承商駐院主任: 謝濱隆
 2022/06/30 15:45:06