

法定停車場泡沫滅火設備(月)檢查

單位 項號	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 泡沫滅火-B1-1	泡沫頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:07:54	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:07:53	
		手動啟動閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:07:52	
		一齊開放閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:07:51	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:07:51	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:07:50	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:07:49	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:07:48	
2	法定停車場 B2F 泡沫滅火-B2-1	警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:07:48	
		泡沫頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:12:10	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:12:08	
		手動啟動閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:12:08	
		一齊開放閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:12:07	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:12:06	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:12:05	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:12:04	
3	法定停車場 B2F 泡沫滅火-B2-2	壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:12:04	
		警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:12:03	
		泡沫頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:23:31	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:23:30	
		手動啟動閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:23:30	
		一齊開放閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:23:29	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:23:28	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:23:27	
4	法定停車場 B3F 泡沫滅火-B3-1	壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:23:27	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:23:26	
		警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:23:25	
		泡沫頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:25:30	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:25:29	
		手動啟動閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:25:29	
		一齊開放閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:25:28	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:25:27	
5	法定停車場 B3F 泡沫滅火-B3-2	蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:25:26	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:25:26	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:25:25	
		警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:25:24	
		泡沫頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:33:25	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:33:24	
		手動啟動閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:33:23	
		一齊開放閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 10:33:23	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:28:30

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/27 20:00:07

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:08:01