

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:49:46	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:49:43	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	12.6	朱忠正	2022-06-01 09:49:41	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:49:34	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:49:32	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:49:31	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:49:30	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:49:28	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:49:26	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:49:25	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:49:24	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:49:23	
備註:							
改善措施:							

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/01 16:24:42

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/01 19:00:23

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:38:00

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:04:58	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:04:57	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	12.2	董家圻	2022-06-02 10:04:56	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:04:52	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:04:52	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:04:51	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:04:50	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:04:49	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:04:48	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:04:47	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:04:46	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:04:44	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-02 10:04:42	
備註:							
改善措施:							

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/02 16:44:34

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/02 19:18:30

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:36:58

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:12	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:10	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-03 09:43:08	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:42:39	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:42:39	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:42:38	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:42:37	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:42:36	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:42:35	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:42:34	

		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:42:33	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:42:32	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-03 09:42:30	
備註:							
改善措施:							

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/04 09:54:04

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/04 09:55:11

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:36:55

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場 1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:28:35	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:28:33	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-04 10:28:31	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:28:28	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:28:27	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:28:26	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:28:25	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:28:23	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:28:22	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:28:22	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:28:21	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:28:20	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-04 10:28:19	
備註:							
改善措施:							

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/04 19:54:21

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/04 19:56:18

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:36:09

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:45:25	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:45:24	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-05 07:45:22	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:45:17	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:45:15	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:45:14	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:45:12	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:45:10	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:45:09	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:45:07	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:45:05	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:45:04	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-05 07:45:02	
備註:							
改善措施:							

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商駐院主任：陳詩經  
2022/06/05 12:41:12

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:36:04

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:58:12	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:58:09	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	郭國儀	2022-06-06 10:58:08	

1	立體停車場1F 125KVA發電機	主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:57:59	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:57:58	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:57:57	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:57:55	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:57:54	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:57:53	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:57:52	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:57:50	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:57:49	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	91	郭國儀	2022-06-06 10:57:47	
備註:							
改善措施:							

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/06 19:06:33

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/06 19:07:56

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:35:40

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:49:13	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:49:09	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	12.3	曾俊豪	2022-06-07 09:49:07	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:49:02	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:49:01	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:48:59	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:48:58	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:48:57	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:48:56	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:48:55	
		供油部份-油泵開關是否正常工作置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:48:53	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:48:51	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-07 09:48:49	
備註:							
改善措施:							

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/07 13:57:40

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/07 19:33:46

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:35:16

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:48:58	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:48:56	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-08 15:48:55	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:48:50	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:48:50	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:48:49	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:48:48	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:48:46	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:48:45	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:48:44	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:48:43	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:48:42	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-08 15:48:41	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮

承商駐院主任：陳詩經

承辦工程司：倪銘仁

# 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

2022/06/08 22:07:59      2022/06/08 22:10:22      2022/06/09 14:33:14

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:37:27	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:37:25	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-10 07:37:21	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:37:07	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:37:01	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:36:58	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:36:57	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:36:56	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:36:54	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:36:53	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:36:52	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:36:51	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 07:36:21	
備註:							
改善措施:							

# 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮      承商駐院主任：謝濟隆      承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 15:31:39      2022/06/09 20:32:47      2022/06/13 12:08:10

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:41:12	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:41:10	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-10 07:41:09	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:41:03	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:41:01	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:41:00	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:40:58	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:40:57	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:40:56	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:40:54	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:40:53	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:40:52	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 07:40:50	
備註:							
改善措施:							

# 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮      承商駐院主任：謝濟隆      承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/10 11:21:50      2022/06/10 19:55:35      2022/06/13 12:08:06

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:24:44	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:24:43	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	王德全	2022-06-11 09:24:41	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:24:28	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:24:27	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:24:26	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:24:25	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:24:24	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:24:23	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:24:22	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:24:21	

		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:24:20	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-11 09:24:18	
備註:							
改善措施:							

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/13 09:50:44

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/14 09:09:28

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/17 16:58:37

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:14	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:13	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	12.2	董家圻	2022-06-12 10:12:11	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:07	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:06	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:05	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:04	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:03	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:02	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:01	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:01	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:00	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-12 10:11:59	
備註:							
改善措施:							

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/13 09:40:48

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/14 09:14:55

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/17 16:58:30

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:19	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:18	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-13 09:50:16	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:12	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:11	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:09	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:08	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:07	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:06	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:05	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:04	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:03	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-13 09:50:01	
備註:							
改善措施:							

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/14 09:03:12

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/14 09:06:04

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/17 16:58:48

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:03:21	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:03:19	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-14 14:03:17	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:03:14	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:03:12	



1	立體停車場1F 125KVA發電機	主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:03:11	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:03:10	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:03:09	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:03:08	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:03:07	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:03:06	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:03:05	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-14 14:03:04	
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/15 08:51:21 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/15 20:20:11 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/17 16:57:59

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:47:34	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:47:32	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-15 07:47:30	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:47:23	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:47:21	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:47:20	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:47:19	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:47:18	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:47:16	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:47:15	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:47:14	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:47:13	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-15 07:47:11	
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/15 16:25:25 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/15 19:58:47 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/17 16:58:18

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:41:58	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:41:58	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	王德全	2022-06-16 09:41:57	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:41:54	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:41:53	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:41:52	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:41:51	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:41:50	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:41:49	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:41:48	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:41:47	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:41:45	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-16 09:41:44	
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/06/16 17:21:43 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/16 19:41:44 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/17 16:57:48

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:41:34	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:41:30	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	12.3	曾俊豪	2022-06-17 09:41:27	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:41:22	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:41:21	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:41:19	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:41:18	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:41:17	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:41:16	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:41:14	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:41:13	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:41:12	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-17 09:41:10	
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/17 17:26:03
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/17 19:23:35
 承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/22 16:23:51

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:42:39	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:42:37	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-18 09:42:35	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:42:31	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:42:29	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:42:28	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:42:27	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:42:26	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:42:24	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:42:23	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:42:22	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:42:21	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-18 09:42:19	
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/20 09:39:27
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/20 20:25:33
 承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/22 16:23:33

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:58:12	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:58:11	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-19 10:58:09	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:58:03	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:58:02	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:58:01	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:57:59	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:57:58	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:57:57	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:57:56	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:57:55	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:57:54	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-19 10:57:53	

備註:

改善措施:

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/20 09:35:50

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/20 20:27:34

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/22 16:23:28

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:32:46	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:32:44	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-20 08:32:42	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:32:37	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:32:36	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:32:34	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:32:33	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:32:29	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:32:27	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:32:26	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:32:25	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:32:23	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-20 08:32:22	

備註:

改善措施:

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/20 12:07:57

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/20 20:24:21

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/22 16:23:45

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:56:26	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:56:24	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	12.6	朱忠正	2022-06-21 09:56:22	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:56:10	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:56:09	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:56:08	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:56:06	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:56:05	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:56:03	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:56:02	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:56:02	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:56:01	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2022-06-21 09:55:59	

備註:

改善措施:

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/21 16:54:01

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/21 19:51:04

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/22 16:23:20

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:23	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:22	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	12.2	董家圻	2022-06-22 10:54:21	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:32:20	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:32:19	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:32:19	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:31:19	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:31:18	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:31:17	



		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:31:16	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:31:16	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:31:15	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-22 10:31:14	
備註:							
改善措施:							

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/23 09:09:32

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/23 20:03:25

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 12:42:11

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:18:47	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:18:36	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-23 09:18:34	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:18:30	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:18:29	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:18:28	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:18:27	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:18:26	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:18:25	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:18:24	
		供油部份-油泵開關是否正常工作置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:18:23	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:18:22	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-23 09:18:21	
備註:							
改善措施:							

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/24 09:28:06

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/24 09:29:14

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 12:42:20

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月24日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:28:59	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:28:57	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-24 10:28:56	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:28:53	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:28:51	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:28:50	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:28:49	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:28:48	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:28:47	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:28:45	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:28:44	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:28:43	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-24 10:28:42	
備註:							
改善措施:							

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/24 20:36:18

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/24 20:38:33

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:17:35

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:32:54	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:32:51	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-25 07:32:43	

1	立體停車場1F 125KVA發電機	主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:32:32	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:32:30	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:32:29	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:32:27	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:32:25	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:32:24	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:32:23	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:32:15	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:32:14	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-25 07:32:12	
備註:							
改善措施:							

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/25 17:32:42

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/25 17:35:19

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:25:24

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:16:35	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:16:34	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	郭國儀	2022-06-26 10:16:32	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:16:27	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:16:25	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:16:23	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:16:21	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:16:20	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:16:19	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:16:17	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:16:16	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:16:15	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	92	郭國儀	2022-06-26 10:16:11	
備註:							
改善措施:							

## 介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/27 09:18:11

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/27 20:10:43

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 10:33:42

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月27日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:11	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:08	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	12.4	曾俊豪	2022-06-27 09:36:07	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:02	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:01	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:00	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:35:59	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:35:58	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:35:56	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:35:55	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:35:54	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:35:52	
	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 09:35:43		
備註:							
改善措施:							

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:16:00

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:40:44	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:40:42	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-28 08:40:40	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:40:37	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:40:35	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:40:34	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:40:33	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:40:32	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:40:31	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:40:30	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:40:29	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:40:27	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-28 08:40:26	
備註:							
改善措施:							

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 10:28:17

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:18:14	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:18:12	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-29 09:18:11	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:18:07	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:18:06	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:18:05	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:18:04	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:18:03	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:18:02	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:18:01	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:18:00	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:17:59	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-29 09:17:58	
備註:							
改善措施:							

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/30 19:19:17

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
	項號			檢查項目	檢查結果	檢查員	檢查時間
1	立體停車場1F 125KVA發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:40:21	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:40:13	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-30 07:40:11	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:40:04	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:40:02	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:40:01	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:59	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:56	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:55	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:54	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:53	

	供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:51	
	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-30 07:39:47	
備註:						
改善措施:						

承商工程師：李中榮    承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/30 15:55:02    2022/06/30 19:20:20