

動力中心氮氣自動滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心6F 氮氣自動滅火 設備-N1	排氣設備	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 14:30:24	
		啟動鋼瓶	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 14:30:23	
		手動啟動緊急暫停	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 14:30:22	
		警示警鈴	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 14:30:22	
		電磁閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 14:30:20	
		探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 14:30:19	
		配管	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 14:30:18	
		氣體壓力	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 14:30:18	
		控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 14:30:17	
		電池電壓		24	錢志瑜	2022-06-24 14:34:20	
		電池日期(新品使用期限2年)		11102	錢志瑜	2022-06-24 14:35:19	
2	動力中心6F 自動滅火設備- N1-1(84.6M3)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	26	錢志瑜	2022-06-24 14:35:31	
3	動力中心6F 自動滅火設備- N1-2(84.6M3)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	26	錢志瑜	2022-06-24 14:35:33	
4	動力中心6F 自動滅火設備- N1-3(84.6M3)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	26	錢志瑜	2022-06-24 14:35:35	
5	動力中心6F 自動滅火設備- N1-4(84.6M3)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	26	錢志瑜	2022-06-24 14:35:38	
6	動力中心6F 自動滅火設備- N1-5(84.6M3)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	26	錢志瑜	2022-06-24 14:35:39	
7	動力中心6F 自動滅火設備- N1-6(84.6M3)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	26	錢志瑜	2022-06-24 14:35:41	
8	動力中心6F 自動滅火設備- N1-7(84.6M3)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	26	錢志瑜	2022-06-24 14:35:43	
9	動力中心6F 自動滅火設備- N1-8(84.6M3)	電池日期	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		電池電壓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		氣體壓力	目視	26	錢志瑜	2022-06-24 14:35:45	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/27 12:57:48

承商駐院主任: 謝濟隆
2022/06/27 19:51:16

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 11:14:52