

單身宿舍大樓自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	單身宿舍大樓 身障全棟含洗 衣輔助8F 自動撒水設備- 8F-1	撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:47:03	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:47:02	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:47:01	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:47:00	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:46:59	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:46:58	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:46:58	
2	單身宿舍大樓 身障全棟含洗 衣輔助1F 自動撒水設備- 1F-1	撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:35:55	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:35:54	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:35:53	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:35:52	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:35:51	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:35:51	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:35:50	
3	單身宿舍大樓 身障全棟含洗 衣輔助B1F 自動撒水設備- B1F-1	撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:15:37	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:15:36	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:15:35	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:15:34	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:15:33	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:15:33	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:15:32	
4	單身宿舍大樓 身障全棟含洗 衣輔助B1F 自動撒水設備- B1F-2	撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:17:12	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:17:11	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:17:10	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:17:09	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:17:08	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:17:08	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 15:17:07	
5	單身宿舍大樓 身障全棟含洗 衣輔助B1F 自動撒水設備- B1F-3	撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:58:23	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:58:22	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:58:21	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:58:20	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:58:20	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:58:19	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-27 14:58:18	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/28 11:17:08

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/28 20:48:45

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 10:28:46