

舊資訊室火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	舊資訊室1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-5	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 14:27:10	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 14:27:09	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 14:27:08	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 14:27:08	
2	舊資訊室2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-9	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 14:31:23	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 14:31:22	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 14:31:21	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 14:31:20	
3	舊資訊室B1F R型受信總機- 電源盤	電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.3	曾耀緯	2022-06-21 14:25:59	
		開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 14:25:55	
		電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 14:25:54	
4	舊資訊室B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-1	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 14:28:26	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 14:28:25	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 14:28:25	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-21 14:28:24	
5	舊資訊大樓1F 大旁 火警監視系統 FACP-26	受信總機電池放電15分鐘電池電壓值	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-21 14:26:14	
		充電電壓安全值24v~28v	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-21 14:26:12	
		交流電壓安全值100v~120v	目視	N/A	曾耀緯	2022-06-21 14:26:10	
		喇叭組	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		螢幕	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		時間校正	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		設備清潔	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
螺絲固定	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)			
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/27 12:28:26

承商駐院主任: 謝濟隆
2022/06/27 20:00:11

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 11:08:05