

## 地下連通道滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道1F 滅火器-連-B1-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:42:52	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:42:50	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:42:50	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:42:49	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:42:48	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:42:47	
2	地下連通道 B1F 滅火器-連-B1-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:45:49	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:45:48	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:45:47	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:45:47	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:45:46	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:45:45	
3	地下連通道 B1F 滅火器-連-B1-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:45:25	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:45:25	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:45:24	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:45:23	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:45:23	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:45:22	
4	地下連通道 B1F 滅火器-連-B1-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:45:32	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:45:31	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:45:31	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:45:30	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:45:27	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:45:26	
5	地下連通道 B1F 滅火器-連-B1-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:51:02	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:51:01	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:51:01	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:51:00	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:50:54	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:50:53	
6	地下連通道 B1F 滅火器-連-B1-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:50:39	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:50:38	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:50:37	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:50:37	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:50:36	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:50:35	
7	地下連通道 B1F 滅火器-連-B1-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:50:43	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:50:42	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:50:41	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:50:40	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:50:40	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:50:39	
8	地下連通道 B1F 滅火器-連-B1-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:48:45	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:48:45	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:48:44	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:48:43	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:48:42	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:48:41	
9	地下連通道 B1F 滅火器-連-B1-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:48:51	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:48:49	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:48:49	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:48:48	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:48:47	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:48:46	
10	地下連通道 B1F 滅火器-連-B1-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 09:14:09	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 09:14:09	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 09:14:08	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 09:14:07	

	08	插柄	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 09:14:06	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 09:14:05	
11	地下連通道 B1F 滅火器-連-B1-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 09:14:14	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 09:14:13	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 09:14:12	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 09:14:11	
		插柄	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 09:14:11	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 09:14:10	
12	地下連通道 B1F 滅火器-連-B1-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:44:49	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:44:49	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:44:48	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:44:47	
		插柄	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:44:47	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:44:46	
13	地下連通道 B1F 滅火器-連-B1-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:44:54	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:44:53	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:44:52	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:44:51	
		插柄	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:44:51	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:44:50	
14	地下連通道 B1F 滅火器-連-B1-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:44:33	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:44:32	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:44:31	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:44:30	
		插柄	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:44:29	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:44:29	
15	地下連通道 B1F 滅火器-連-B1-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:47:36	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:47:34	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:47:34	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:47:33	
		插柄	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:47:32	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:47:32	
16	地下連通道 B1F 滅火器-連-B1-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:47:12	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:47:11	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:47:10	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:47:10	
		插柄	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:47:09	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:47:08	
17	地下連通道 B1F 滅火器-連-B1-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:10:14	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:10:13	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:10:12	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:10:11	
		插柄	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:10:10	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:10:10	
18	地下連通道 B1F 滅火器-連-B1-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:10:35	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:10:34	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:10:34	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:10:33	
		插柄	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:10:32	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:10:31	
19	地下連通道 B1F 滅火器-連-B1-H17	保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:10:40	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:10:37	
		插柄	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:10:36	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:10:36	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/30 15:34:29

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/30 15:44:23

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:47:15