

托兒所大樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	托兒所大樓1F 滅火器-托-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:42:46	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:42:46	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:42:45	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:42:44	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:42:43	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:42:43	
2	托兒所大樓1F 滅火器-托-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:42:51	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:42:50	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:42:49	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:42:48	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:42:48	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:42:47	
3	托兒所大樓1F 滅火器-托-01-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:49:58	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:49:57	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:49:56	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:49:56	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:49:55	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:49:54	
4	托兒所大樓2F 滅火器-托-02-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:40:51	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:40:51	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:40:50	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:40:49	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:40:49	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:40:48	
5	托兒所大樓2F 滅火器-托-02-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:40:56	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:40:55	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:40:55	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:40:54	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:40:53	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:40:52	
6	托兒所大樓3F 滅火器-托-03-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:38:48	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:38:47	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:38:46	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:38:46	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:38:45	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:38:44	
7	托兒所大樓3F 滅火器-托-03-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:38:53	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:38:51	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:38:51	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:38:50	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:38:49	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:38:49	
8	托兒所大樓4F 滅火器-托-04-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:40:55	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:40:52	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:40:51	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:40:50	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:40:49	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:40:48	
9	托兒所大樓4F 滅火器-托-04-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:39:17	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:39:14	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:39:14	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:39:13	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:39:12	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:39:11	
10	托兒所大樓5F 滅火器-托-05-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:06	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:05	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:04	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:03	

	01	插梢	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:03	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:02	
11	托兒所大樓5F 滅火器-托-05-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:12	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:10	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:09	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:08	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:07	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:37:07	
12	托兒所大樓 B1F 滅火器-托-B1-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:45:35	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:45:34	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:45:33	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:45:33	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:45:32	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:45:31	
13	托兒所大樓 B1F 滅火器-托-B1-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:45:39	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:45:38	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:45:37	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:45:37	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:45:36	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:45:35	
14	托兒所大樓 B1F 滅火器-托-B1-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:56	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:54	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:53	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:53	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:52	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:51	
15	托兒所大樓 B1F 滅火器-托-B1-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:17	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:16	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:15	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:15	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:14	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:13	
16	托兒所大樓 B1F 滅火器-托-B1-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:21	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:20	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:19	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:19	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:18	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:17	
17	托兒所大樓 B1F 滅火器-托-B1-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:26	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:24	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:23	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:23	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:22	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:44:21	
18	托兒所大樓 B1F 滅火器-托-B1-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:46:37	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:46:36	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:46:35	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:46:33	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:46:32	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:46:32	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:45:20

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 20:31:45

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:26:21