

調度站緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	調度站垃圾站	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:57:14	
	1F	光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:57:13	
	緊急照明燈-E-01-01	外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:57:13	
2	調度站垃圾站	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:59:14	
	2F	光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:59:13	
	緊急照明燈-E-02-01	外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:59:12	
3	調度站垃圾站	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:59:16	
	2F	光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:59:15	
	緊急照明燈-E-RF-01	外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:59:15	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:28:12

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 20:23:22

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:30:49