

三門診泡沫滅火設備(月)檢查

單位 項號	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第三門診B1F 泡沫滅火-B- B1-1	泡沫頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:13	
		撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:11	
		手動啟動閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:10	
		一齊開放閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:09	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:09	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:08	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:07	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:06	
2	第三門診B2F 泡沫滅火-B- B2-1	警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:06	
		泡沫頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:47:20	
		撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:47:18	
		手動啟動閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:47:17	
		一齊開放閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:47:16	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:47:15	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:47:15	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:47:14	
3	第三門診B3F 泡沫滅火-B- B3-1	壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:47:13	
		警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:47:12	
		泡沫頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:13	
		撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:12	
		手動啟動閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:11	
		一齊開放閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:10	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:10	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:09	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:08	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:08	
		警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:07	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:42:59

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/24 20:29:44

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:27:34