

中正樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 01 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B2F P型受信總機 火警受信總機	火災/斷線測試	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:05:56	
		回路表示	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:05:53	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26	董儲飴	2023-01-10 15:05:52	
		開關定位	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:05:46	
		電壓表	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:05:45	
2	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第一區1	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:33:44	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:33:42	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:33:41	
3	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第一區2	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:56:00	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:55:59	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:55:58	
4	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第一區3	音響裝置	目視	正常	張敬德	2023-01-10 14:55:08	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2023-01-10 14:55:07	
		手動報警機	目視	正常	張敬德	2023-01-10 14:55:06	
5	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第二區1	音響裝置	目視	正常	張敬德	2023-01-10 14:46:29	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2023-01-10 14:46:27	
		手動報警機	目視	正常	張敬德	2023-01-10 14:46:26	
6	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第二區2	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:47:00	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:46:59	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:46:58	
7	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第三區	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:38:16	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:38:15	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:38:14	
8	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第五區1	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:44:37	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:44:36	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:44:35	
9	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第五區2	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:45:51	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:45:50	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:45:49	
10	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第六區1	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:39:34	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:39:29	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:39:28	
11	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第六區2	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:39:00	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:38:59	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:38:58	
12	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第七區1	音響裝置	目視	正常	張敬德	2023-01-10 14:52:23	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2023-01-10 14:52:21	
		手動報警機	目視	正常	張敬德	2023-01-10 14:52:21	
13	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第七區2	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:51:09	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:51:08	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:51:07	
14	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第七區3	音響裝置	目視	正常	張敬德	2023-01-10 14:51:03	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2023-01-10 14:51:02	
		手動報警機	目視	正常	張敬德	2023-01-10 14:51:01	
15	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第七區4	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:50:17	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:50:14	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:50:13	
16	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第八區1	音響裝置	目視	正常	張敬德	2023-01-10 14:54:04	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2023-01-10 14:54:02	
		手動報警機	目視	正常	張敬德	2023-01-10 14:54:01	
17	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第八區2	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:53:39	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:53:34	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:53:34	
18	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第八區3	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:52:39	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:52:38	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 14:52:37	
19	中正樓B2F 火警綜合盤-重	音響裝置	目視	正常	張敬德	2023-01-10 14:35:23	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2023-01-10 14:35:20	

	慶(檔案室)	手動報警機	目視	正常	張敬德	2023-01-10 14:35:19	
20	中正樓B2F 火警綜合盤-VIP1	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:01:30	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:01:20	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:01:20	
21	中正樓B2F 火警綜合盤-VIP2	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:01:48	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:01:47	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:01:46	
22	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第一區1	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:08:38	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:08:37	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:08:36	
23	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第一區2	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:22:03	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:22:02	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:22:01	
24	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第一區3	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:21:35	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:21:33	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:21:32	
25	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第二區1	音響裝置	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:18:58	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:18:56	
		手動報警機	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:18:55	
26	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第二區2	音響裝置	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:18:33	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:18:31	
		手動報警機	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:18:30	
27	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第三區	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:11:20	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:11:15	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:11:11	
28	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第五區1	音響裝置	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:10:11	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:10:08	
		手動報警機	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:10:07	
29	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第五區2	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:09:46	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:09:41	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:09:40	
30	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第六區1	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:21:02	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:21:01	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:21:01	
31	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第六區2	音響裝置	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:20:28	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:20:26	
		手動報警機	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:20:25	
32	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第六區3	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:18:13	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:18:12	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:18:11	
33	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第八區1	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:11:58	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:11:50	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:11:49	
34	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第八區2	音響裝置	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:14:49	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:14:48	
		手動報警機	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:14:47	
35	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第九區1	音響裝置	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:12:43	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:12:42	
		手動報警機	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:12:41	
36	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第九區2	音響裝置	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:13:15	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:13:14	
		手動報警機	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:13:13	
37	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第七區1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:17:06	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:17:07	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2023-01-10 15:17:09	
38	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第七區2	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:16:51	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:16:48	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:16:47	
39	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第七區3	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:15:29	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:15:28	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2023-01-10 15:15:27	

備註:
改善措施:

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生	承商駐院主任：謝濱隆	承辦工程司：倪銘仁
2023/01/30 10:29:02	2023/01/30 11:05:17	2023/02/14 10:06:42
