

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:51:57	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:51:56	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:51:55	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-01 10:51:54	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:51:51	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:51:50	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:51:49	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:51:48	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	王德全	2022-05-01 10:51:47	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:51:27	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:51:26	
		面板開關檢查	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:51:25	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:52:26	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:52:26	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	24.5	王德全	2022-05-01 10:52:24	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:52:11	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:52:11	
		面板開關檢查	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:52:10	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

承商工程師：李中榮
2022/05/04 11:40:19

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/04 13:11:27

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:31:30

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-02 19:14:44	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-02 19:14:42	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-02 19:14:41	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	91	郭國儀	2022-05-02 19:14:38	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	郭國儀	2022-05-02 18:58:55	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-05-02 18:58:52	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-05-02 18:58:50	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-02 18:58:48	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-02 18:58:41	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-02 18:57:31	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-02 18:57:29	
		面板開關檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-02 18:57:27	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-05-02 19:16:58	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-02 19:16:54	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-02 19:16:48	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-02 19:15:31	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-02 19:15:28	
		面板開關檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-02 19:15:24	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

承商工程師：李中榮
2022/05/04 11:38:53

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/04 13:18:17

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:31:23

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:55:52	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:55:51	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:55:50	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-03 09:55:49	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:55:47	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:55:46	

2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:55:45	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:55:44	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-03 09:55:43	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:55:38	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:55:38	
		面板開關檢查	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:55:37	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:56:09	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:56:08	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	董家圻	2022-05-03 09:56:07	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:56:04	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:56:03	
		面板開關檢查	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:56:02	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/04 11:37:34

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/04 13:22:44

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:31:18

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:16:48	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:16:45	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:16:43	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-04 14:16:41	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:16:36	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:16:34	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:16:32	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:16:31	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-04 14:16:29	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:16:23	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:16:22	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:16:20	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:17:12	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:17:09	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-04 14:17:08	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:17:03	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:17:02	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:17:01	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/06 16:34:43

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/06 19:45:31

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:31:13

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:03:17	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:03:15	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:03:14	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-05 10:03:12	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:03:05	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:03:04	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:03:04	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:03:03	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-05 10:03:02	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:02:58	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:02:57	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:02:56	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:02:44	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:02:42	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	25.5	辛祖元	2022-05-05 10:02:40	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:02:35	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:02:34	

		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:02:34	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

承商工程師：李中榮
2022/05/06 16:34:00

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/06 19:47:02

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:31:07

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:59:04	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:59:03	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:59:02	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-06 10:59:01	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:58:58	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:58:57	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:58:56	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:58:55	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	王德全	2022-05-06 10:58:54	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:58:42	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:58:41	
		面板開關檢查	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:58:40	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:59:34	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:59:34	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	24.2	王德全	2022-05-06 11:00:09	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:59:17	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:59:16	
		面板開關檢查	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:59:15	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2022/05/06 16:32:27

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/06 19:50:18

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:14:11

巡檢照片							
							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:01:10	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:01:08	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:01:07	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-05-07 09:01:04	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:00:53	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:00:50	
2	動力中心1F 2000KW發電 機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:00:48	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:00:46	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-07 09:00:43	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:00:09	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:00:06	
		面板開關檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:00:04	
3	動力中心1F 2000KW發電	指示燈號是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:01:47	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:01:42	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-07 09:01:40	

	機G2	機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:01:31	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:01:29	
		面板開關檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:01:27	
		備註:					
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2022/05/10 08:58:12 2022/05/10 19:31:50 2022/06/09 16:14:31
 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年05月08日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:35:26	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:35:22	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:35:21	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-08 08:35:19	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:35:15	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:35:14	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:35:13	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:35:12	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-05-08 08:35:09	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:35:04	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:35:03	
		面板開關檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:35:02	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:35:44	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:35:39	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-05-08 08:35:38	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:35:33	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:35:32	
		面板開關檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:35:31	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2022/05/10 08:57:15 2022/05/10 19:30:08 2022/06/09 16:14:25
記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年05月09日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:46:06	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:45:13	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:45:11	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-09 14:45:06	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:45:00	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:44:58	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:44:57	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:44:56	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-09 14:44:54	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:44:49	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:44:47	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:44:45	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:46:40	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:45:39	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-09 14:45:38	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:45:33	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:45:32	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:45:31	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2022/05/10 08:52:43 2022/05/10 19:21:49 2022/06/09 16:14:16

単位	電力	判定基準	検査方法	検査日期	2022 年 05 月 10 日

項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:37:35	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:37:32	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:37:31	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	95	辛祖元	2022-05-10 09:37:30	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:37:25	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:37:24	
2	動力中心1F 2000KW發電 機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:37:23	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:37:21	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-10 09:37:19	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:37:15	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:37:14	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:37:13	
3	動力中心1F 2000KW發電 機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:37:59	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:37:57	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-10 09:37:55	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:37:50	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:37:49	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:37:48	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

承商工程師：李中榮 2022/05/10 13:46:22
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/10 19:39:51
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:14:38

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:27:37	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:27:36	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:27:35	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-11 09:27:34	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:27:32	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:27:31	
2	動力中心1F 2000KW發電 機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:27:30	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:27:29	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	27	王德全	2022-05-11 09:27:28	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:27:24	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:27:24	
		面板開關檢查	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:27:23	
3	動力中心1F 2000KW發電 機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:28:51	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:28:50	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	24.5	王德全	2022-05-11 09:28:49	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:27:51	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:27:50	
		面板開關檢查	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:27:49	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 2022/05/12 11:01:06
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/12 19:37:36
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:14:43

巡檢照片	
	

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:01:37	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:01:36	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:01:35	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	朱忠正	2022-05-12 09:01:33	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:01:27	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:01:27	
2	動力中心1F 2000KW發電 機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:01:25	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:01:24	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-12 09:01:22	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:01:04	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:01:03	
		面板開關檢查	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:01:02	
3	動力中心1F 2000KW發電 機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:02:21	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:02:18	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-12 09:02:16	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:02:06	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:02:05	
		面板開關檢查	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:02:04	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/12 17:06:38

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/12 19:47:11

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:15:07

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:34:47	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:34:46	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:34:45	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-13 09:34:44	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:34:41	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:34:41	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:34:40	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:34:39	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-13 09:34:38	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:34:34	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:34:33	
		面板開關檢查	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:34:32	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:34:58	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:34:57	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-13 09:34:56	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:34:52	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:34:52	
		面板開關檢查	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:34:51	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/16 11:34:35

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/16 20:36:11

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:05:44

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:30:26	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:30:25	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:30:23	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-14 14:30:21	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:30:17	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:30:15	
		指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:30:14	

2	動力中心1F 2000KW發電機G1	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:30:14	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-14 14:30:12	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:30:07	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:30:06	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:30:06	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:30:52	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:30:48	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-14 14:30:46	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:30:42	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:30:41	
			目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:30:39	
			目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:30:39	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/16 11:24:50

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/16 20:41:22

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:05:50

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:32:37	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:32:35	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:32:34	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-15 09:32:33	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:32:29	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:32:28	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:32:27	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:32:25	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-15 09:32:24	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:32:20	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:32:18	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:32:18	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:32:59	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:32:57	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-15 09:32:56	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:32:52	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:32:51	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:32:50	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/16 10:10:51

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/16 20:51:27

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:05:52

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:15:48	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:15:46	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:15:43	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-16 10:15:39	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:15:32	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:15:30	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:15:28	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:15:27	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-16 10:15:25	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:15:19	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:15:17	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:15:15	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:14:53	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:14:47	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-16 10:14:41	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:14:32	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:14:30	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:14:28	

備註:
改善措施:

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養
記錄

承商工程師：李中榮 2022/05/16 13:40:26
承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/16 20:20:05
承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:05:40

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 17 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:18:58	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:18:56	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:18:54	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-05-17 10:18:52	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:18:45	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:18:43	
2	動力中心1F 2000KW發電 機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:18:41	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:18:40	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-17 10:18:37	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:18:30	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:18:26	
		面板開關檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:18:23	
3	動力中心1F 2000KW發電 機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:19:22	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:19:20	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-17 10:19:17	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:19:10	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:19:08	
		面板開關檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:19:07	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養
記錄

承商工程師：李中榮 2022/05/17 17:21:54
承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/17 19:35:46
承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:05:59

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:37:04	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:37:01	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:37:00	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-18 08:36:59	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:36:56	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:36:55	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:36:54	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:36:53	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-05-18 08:36:51	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:36:46	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:36:45	
		面板開關檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:36:44	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:37:29	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:37:19	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-05-18 08:37:18	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:37:10	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:37:10	
		面板開關檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:37:08	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養
記錄

承商工程師：李中榮 2022/05/18 11:39:59
承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/18 20:20:19
承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 15:42:55

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	動力中心1F	壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:55:52	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:55:49	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:55:19	

1	動力發電機 2000KW(供油)	柴油槽油位(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-19 14:55:17	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:55:12	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:55:11	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:55:10	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:55:09	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-19 14:55:38	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:55:02	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:55:02	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:55:01	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:56:17	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:56:14	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-19 14:56:13	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:56:07	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:56:05	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:56:04	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養
記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/19 16:07:07

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/19 19:58:16

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 15:40:01

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:31:45	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:31:43	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:31:42	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-20 09:31:41	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:31:35	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:31:35	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:31:34	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:31:33	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-20 09:32:35	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:31:29	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:31:28	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:31:27	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:32:06	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:32:03	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-20 09:32:02	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:31:58	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:31:58	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:31:57	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養
記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/20 16:55:31

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/20 19:24:36

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 15:12:33

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:10:23	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:10:19	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:10:18	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-21 11:10:16	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:10:11	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:10:08	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:10:05	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:10:03	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-21 11:10:01	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:09:55	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:09:51	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:09:50	
		指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:11:01	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:10:58	

3	動力中心1F 2000KW發電機G2	電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-21 11:10:54	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:09:10	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:09:09	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:09:07	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 承商工程師：李中榮 2022/05/21 11:53:38 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/21 15:29:43 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 15:10:17

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:30:36	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:30:35	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:30:34	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	朱忠正	2022-05-22 08:30:33	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:30:27	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:30:26	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:30:26	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:30:25	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-22 08:30:23	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:30:14	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:30:14	
		面板開關檢查	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:30:12	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:30:56	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:30:54	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-22 08:30:53	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:30:46	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:30:45	
		面板開關檢查	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:30:44	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 承商工程師：李中榮 2022/05/24 15:54:11 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/24 19:49:41 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 15:10:11

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:36:44	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:36:43	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:36:42	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-23 09:36:41	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:36:38	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:36:38	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:36:37	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:36:36	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-23 09:36:35	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:36:31	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:36:30	
		面板開關檢查	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:36:30	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:36:57	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:36:55	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-23 09:36:54	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:36:49	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:36:48	
		面板開關檢查	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:36:47	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 承商工程師：李中榮 2022/05/24 15:52:16 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/24 19:53:16 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 15:09:07

記錄

單位	電力			檢查日期	2022 年 05 月 24 日		
----	----	--	--	------	------------------	--	--

項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:36:22	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:36:20	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:36:19	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-24 14:36:18	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:36:14	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:36:12	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:36:11	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:36:10	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-24 14:36:09	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:36:04	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:36:02	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:36:00	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:36:47	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:36:44	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-24 14:36:43	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:36:38	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:36:36	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:36:34	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

承商工程師：李中榮
2022/05/24 15:50:29

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/24 19:55:43

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 15:08:55

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:48:46	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:48:43	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:48:42	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-25 09:48:41	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:48:33	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:48:32	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:48:31	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:48:30	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-25 09:48:29	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:48:25	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:48:24	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:48:23	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:49:06	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:49:04	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-25 09:49:03	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:49:00	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:48:59	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:48:58	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

承商工程師：李中榮
2022/05/26 14:18:25

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/26 19:37:58

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:49:06

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:37:44	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:37:43	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:37:41	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-26 09:37:40	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:37:35	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:37:32	
2	動力中心1F 2000KW發電	指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:37:31	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:37:29	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-26 09:37:28	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:37:22	

3	機G1	黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:37:21	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:37:19	
	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:38:12	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:38:11	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-26 09:38:10	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:38:03	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:38:01	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:38:00	
		備註:					
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

承商工程師：李中榮
2022/05/26 14:16:45

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/26 19:39:42

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:48:42

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:21:15	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:21:13	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:21:12	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-05-27 09:21:10	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:21:05	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:21:03	
2	動力中心1F 2000KW發電 機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:21:01	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:21:00	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-27 09:20:57	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:20:51	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:20:49	
		面板開關檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:20:47	
3	動力中心1F 2000KW發電 機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:21:35	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:21:33	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-27 09:21:31	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:21:26	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:21:24	
		面板開關檢查	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:21:22	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

承商工程師：李中榮
2022/05/30 14:34:43

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/30 14:36:53

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:47:25

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:30:19	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:30:16	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:30:15	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-28 11:30:14	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:30:10	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:30:10	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:30:09	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:30:08	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-05-28 11:30:07	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:30:00	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:29:59	
		面板開關檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:29:58	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:30:34	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:30:32	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-05-28 11:30:31	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:30:26	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:30:24	
		面板開關檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:30:23	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

2022/05/30 14:32:54

2022/05/30 14:37:57

2022/06/09 14:47:21

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:50:14	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:50:13	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:50:12	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-29 14:50:11	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:50:06	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:50:05	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:50:05	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:50:04	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-29 14:50:02	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:49:57	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:49:57	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:49:56	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:50:37	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:50:35	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-29 14:50:34	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:50:29	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:50:28	
		面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:50:27	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

2022/05/30 13:49:13

2022/05/30 14:40:22

2022/06/09 14:46:33

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:23:05	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:23:03	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:23:02	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-30 09:23:01	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:22:57	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:22:57	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:22:56	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:22:55	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-30 09:22:54	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:22:45	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:22:45	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:22:44	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:23:24	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:23:22	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-30 09:23:21	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:23:18	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:23:17	
		面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:23:16	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

2022/05/30 13:48:09

2022/05/30 14:40:59

2022/06/09 14:46:12

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:28:59	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:28:58	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:28:57	
		柴油槽油位(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-31 09:28:55	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:28:50	

		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:28:49	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:28:47	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:28:46	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-31 09:28:45	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:28:39	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:28:38	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:28:36	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:29:31	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:29:30	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-31 09:29:28	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:29:21	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:29:18	
		面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:29:17	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2022/05/31 13:41:07 2022/05/31 13:43:18 2022/06/09 14:42:21