

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 19:20:27	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 19:20:28	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 19:20:30	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	曾俊豪	2022-05-08 19:20:36	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 19:20:37	
		開機前準備事項-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 19:20:38	
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(12V以上)	目視	12.4	曾俊豪	2022-05-08 19:20:44	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	曾俊豪	2022-05-08 19:20:46	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 19:20:25	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	曾俊豪	2022-05-08 19:20:51	
		開機後注意事項-電壓(208V±10)	目視	208	曾俊豪	2022-05-08 19:21:12	
		開機後注意事項-電流	目視	0	曾俊豪	2022-05-08 19:21:16	
		開機後注意事項-機油壓(40Psi以上)	目視	53	曾俊豪	2022-05-08 19:22:12	
		開機後注意事項-水溫(205度F以下)	目視	185	曾俊豪	2022-05-08 19:21:45	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 19:21:47	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 19:21:49	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	49.14	曾俊豪	2022-05-08 19:22:37	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 19:21:53	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	曾俊豪	2022-05-08 19:20:55	
			開機前準備事項-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-08 19:20:23
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/05/10 08:54:16 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/10 19:26:36 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:14:21

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	立體停車場1F 125KVA發電機	開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	黃精忠	2022-05-15 11:33:56	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	黃精忠	2022-05-15 11:33:57	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	黃精忠	2022-05-15 11:33:59	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	黃精忠	2022-05-15 11:34:10	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	黃精忠	2022-05-15 11:34:11	
		開機前準備事項-充電機是否正常	目視	正常	黃精忠	2022-05-15 11:34:14	
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(12V以上)	目視	13	黃精忠	2022-05-15 11:34:57	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	黃精忠	2022-05-15 11:35:00	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	黃精忠	2022-05-15 11:33:55	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1806	黃精忠	2022-05-15 11:35:05	
		開機後注意事項-電壓(208V±10)	目視	209	黃精忠	2022-05-15 11:35:15	
		開機後注意事項-電流	目視	0	黃精忠	2022-05-15 11:35:18	
		開機後注意事項-機油壓(40Psi以上)	目視	56	黃精忠	2022-05-15 11:35:24	
		開機後注意事項-水溫(205度F以下)	目視	160	黃精忠	2022-05-15 11:35:31	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	黃精忠	2022-05-15 11:35:33	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	黃精忠	2022-05-15 11:35:34	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	47.55	黃精忠	2022-05-15 11:36:47	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	黃精忠	2022-05-15 11:36:49	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	黃精忠	2022-05-15 11:35:11	
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	91	黃精忠	2022-05-15 11:33:53	

備註:

改善措施:

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/18 11:39:12

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/05/18 20:22:15

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 15:42:49

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	陳慶讚	2022-05-22 18:47:04	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	陳慶讚	2022-05-22 18:47:06	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	陳慶讚	2022-05-22 18:47:07	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	陳慶讚	2022-05-22 18:47:13	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	陳慶讚	2022-05-22 18:47:15	
		開機前準備事項-充電機是否正常	目視	正常	陳慶讚	2022-05-22 18:47:16	
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(12V以上)	目視	26.1	陳慶讚	2022-05-22 18:47:50	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	陳慶讚	2022-05-22 18:47:52	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	陳慶讚	2022-05-22 18:47:03	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	陳慶讚	2022-05-22 18:48:16	
		開機後注意事項-電壓(208V±10)	目視	210	陳慶讚	2022-05-22 18:48:29	
		開機後注意事項-電流	目視	0	陳慶讚	2022-05-22 18:48:33	
		開機後注意事項-機油壓(40Psi以上)	目視	58	陳慶讚	2022-05-22 18:49:01	
		開機後注意事項-水溫(205度F以下)	目視	156	陳慶讚	2022-05-22 18:49:40	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	陳慶讚	2022-05-22 18:49:42	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	陳慶讚	2022-05-22 18:49:44	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	49.48	陳慶讚	2022-05-22 18:50:49	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	陳慶讚	2022-05-22 18:50:54	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	陳慶讚	2022-05-22 18:48:21	
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳慶讚	2022-05-22 18:47:00	
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/21 08:33:03

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	林天麒	2022-05-29 20:35:34	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	林天麒	2022-05-29 20:35:36	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	林天麒	2022-05-29 20:35:38	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	林天麒	2022-05-29 20:35:43	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	林天麒	2022-05-29 20:35:49	
		開機前準備事項-充電機是否正常	目視	正常	林天麒	2022-05-29 20:35:52	
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(12V以上)	目視	13	林天麒	2022-05-29 20:35:58	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	林天麒	2022-05-29 20:36:00	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	林天麒	2022-05-29 20:35:33	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	林天麒	2022-05-29 20:36:33	
		開機後注意事項-電壓(208V±10)	目視	210	林天麒	2022-05-29 20:36:55	
		開機後注意事項-電流	目視	0	林天麒	2022-05-29 20:37:03	
		開機後注意事項-機油壓(40Psi以上)	目視	53	林天麒	2022-05-29 20:37:28	
		開機後注意事項-水溫(205度F以下)	目視	185	林天麒	2022-05-29 20:38:05	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	林天麒	2022-05-29 20:38:14	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	林天麒	2022-05-29 20:38:15	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	50	林天麒	2022-05-29 20:39:15	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	林天麒	2022-05-29 20:39:21	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	林天麒	2022-05-29 20:36:38	
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	林天麒	2022-05-29 20:35:30	
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/05/30 13:48:42

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/30 14:40:27

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:46:56

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1

立體停車場1F  
125KVA發電機

開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	高偉凡	2022-06-05 08:55:20	
開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	高偉凡	2022-06-05 08:55:21	
開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	高偉凡	2022-06-05 08:55:30	
開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	高偉凡	2022-06-05 08:59:59	
開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	高偉凡	2022-06-05 08:56:07	
開機前準備事項-充電機是否正常	目視	正常	高偉凡	2022-06-05 08:56:11	
開機前準備事項-啟動電瓶電壓(12V以上)	目視	12.6	高偉凡	2022-06-05 08:56:17	
開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	高偉凡	2022-06-05 08:57:13	
開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	高偉凡	2022-06-05 08:55:18	
開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1802	高偉凡	2022-06-05 08:57:19	
開機後注意事項-電壓(208V±10)	目視	209	高偉凡	2022-06-05 08:57:29	
開機後注意事項-電流	目視	0	高偉凡	2022-06-05 08:57:34	
開機後注意事項-機油壓(40Psi以上)	目視	61	高偉凡	2022-06-05 08:57:40	
開機後注意事項-水溫(205度F以下)	目視	160	高偉凡	2022-06-05 08:57:55	
開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	高偉凡	2022-06-05 08:57:57	
開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	高偉凡	2022-06-05 08:57:59	
停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	50.21	高偉凡	2022-06-05 08:59:21	
停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	高偉凡	2022-06-05 08:59:28	
開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	高偉凡	2022-06-05 08:57:23	
開機前準備事項-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	高偉凡	2022-06-05 08:55:16	

備註:
改善措施:

## 介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/06 09:02:10

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/06 14:12:28

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:35:42

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:
改善措施: