

迴旋加速中心消防泵浦(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|-------|---------------------------|-------------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 迴旋加速中心 B2F 消防泵-FP-1 | 相對地絕緣電阻MΩ-T | 目視 | 100 | 曾耀緯 | 2022-06-17 09:26:37 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-S | 目視 | 100 | 曾耀緯 | 2022-06-17 09:26:33 | |
| | | 相對地絕緣電阻MΩ-R | 目視 | 100 | 曾耀緯 | 2022-06-17 09:26:30 | |
| | | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-17 09:26:27 | |
| | | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-17 09:26:27 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-17 09:26:26 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-17 09:26:25 | |
| | | 泵浦 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-17 09:26:24 | |
| | | 控制盤 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-17 09:26:24 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-17 09:26:38 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:25:10

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 20:03:49

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:04:14