

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:52:00	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:28	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:29	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:29	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:30	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:32	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	朱忠正	2022-06-01 08:51:36	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:38	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:40	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	75	朱忠正	2022-06-01 08:51:44	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.6	朱忠正	2022-06-01 08:51:49	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	朱忠正	2022-06-01 08:51:53	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:55	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:55	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:56	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:57	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:57	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:27	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	95	朱忠正	2022-06-01 08:51:26	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:17	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:47	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:48	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:49	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:49	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	朱忠正	2022-06-01 08:50:54	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:56	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:57	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:57	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:58	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:59	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	75	朱忠正	2022-06-01 08:51:02	

		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.6	朱忠正	2022-06-01 08:51:07	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	朱忠正	2022-06-01 08:51:11	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:12	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:13	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:13	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:14	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:51:15	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:47	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	95	朱忠正	2022-06-01 08:50:45	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:35	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:00	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:01	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:01	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:02	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:03	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	朱忠正	2022-06-01 08:50:07	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:09	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:09	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻風扇外觀是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:10	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:11	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:12	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	75	朱忠正	2022-06-01 08:50:18	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.6	朱忠正	2022-06-01 08:50:23	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	朱忠正	2022-06-01 08:50:28	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:30	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:31	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:32	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:32	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:50:33	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:49:59	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	95	朱忠正	2022-06-01 08:49:58	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:49:44	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:48:55	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:48:56	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:48:57	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:48:57	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:48:59	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	朱忠正	2022-06-01 08:49:09	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:49:11	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:49:12	

4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:49:12	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:49:13	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:49:14	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	75	朱忠正	2022-06-01 08:49:24	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.6	朱忠正	2022-06-01 08:49:30	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	朱忠正	2022-06-01 08:49:35	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:49:37	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:49:38	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:49:39	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:49:40	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:49:42	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:48:54	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	95	朱忠正	2022-06-01 08:48:52	
備註:							
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/01 16:24:43
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/01 19:00:20
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 14:38:02

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:47	
		供油部份2套-油泵開關是否正確置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:17	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:18	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:19	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:20	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:20	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.7	董家圻	2022-06-02 09:17:25	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:26	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:27	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:28	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:28	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:29	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	董家圻	2022-06-02 09:17:31	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.2	董家圻	2022-06-02 09:17:39	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正確(20b~30b)	目視	26	董家圻	2022-06-02 09:17:42	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:43	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:44	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:45	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:45	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:46	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:17	

		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-02 09:17:16	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:11	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:46	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:47	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:47	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:48	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:49	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻水進水壓力(3.5K \pm 0.7)	目視	3.6	董家圻	2022-06-02 09:16:54	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:55	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:55	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:56	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:57	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:58	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	董家圻	2022-06-02 09:17:01	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.2	董家圻	2022-06-02 09:17:04	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	26	董家圻	2022-06-02 09:17:06	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:07	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:08	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:09	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:09	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:17:10	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:45	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-02 09:16:44	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:38	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:09	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:10	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:11	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:11	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:12	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻水進水壓力(3.5K \pm 0.7)	目視	3.7	董家圻	2022-06-02 09:16:16	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:17	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:18	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:19	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:19	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:20	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	董家圻	2022-06-02 09:16:23	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.2	董家圻	2022-06-02 09:16:26	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	董家圻	2022-06-02 09:16:32	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:33	

		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:34	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:35	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:36	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:37	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:16:08	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-02 09:16:07	
4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:15:59	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:15:28	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:15:29	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:15:30	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:15:31	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:15:32	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.7	董家圻	2022-06-02 09:15:40	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:15:41	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:15:42	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:15:43	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:15:43	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:15:44	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	董家圻	2022-06-02 09:15:46	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13.1	董家圻	2022-06-02 09:15:50	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正確(20b~30b)	目視	26	董家圻	2022-06-02 09:15:54	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:15:55	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:15:55	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:15:56	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正確	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:15:57	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:15:58	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:15:28	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-02 09:15:27	
備註:							
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/02 16:44:36

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/02 19:18:25

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:36:59

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:16:12	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:15:34	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:15:35	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:15:36	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:15:38	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:15:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.7	廖學智	2022-06-03 15:15:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:15:46	

1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:15:48	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:15:49	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:15:51	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:15:52	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	廖學智	2022-06-03 15:15:57	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-03 15:16:01	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	廖學智	2022-06-03 15:16:05	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:16:06	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:16:07	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:16:09	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:16:10	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:16:11	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:15:33	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-03 15:15:31	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:15:09	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:14:32	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:14:33	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:14:34	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:14:36	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:14:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.7	廖學智	2022-06-03 15:14:43	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:14:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:14:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:14:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:14:48	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:14:49	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	廖學智	2022-06-03 15:14:52	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-03 15:14:55	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	廖學智	2022-06-03 15:15:03	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:15:04	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:15:05	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:15:06	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:15:07	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:15:08	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:14:31	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-03 15:14:29	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:14:12	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:13:27	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:13:28	

3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:13:30	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:13:31	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:13:32	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.7	廖學智	2022-06-03 15:13:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:13:40	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:13:41	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:13:43	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:13:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:13:45	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	廖學智	2022-06-03 15:13:52	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-03 15:13:56	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	廖學智	2022-06-03 15:14:04	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:14:05	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:14:07	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:14:08	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:14:09	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:14:10	
		供油部份2套-供油管 <油槽至發電機> 是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:13:26	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-03 15:13:24	
4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:13:08	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:12:21	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:12:22	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:12:23	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:12:24	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:12:26	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.7	廖學智	2022-06-03 15:12:33	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:12:34	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:12:35	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:12:36	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:12:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:12:38	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	廖學智	2022-06-03 15:12:49	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-03 15:12:53	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	廖學智	2022-06-03 15:12:58	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:13:00	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:13:01	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:13:02	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:13:04	

		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:13:05	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:12:20	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-03 15:12:18	
備註:							
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮
 2022/06/04 09:52:45

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/04 09:56:14

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 14:36:32

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:21:57	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:21:27	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:21:27	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:21:28	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:21:29	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:21:31	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.4	辛祖元	2022-06-04 09:21:36	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:21:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:21:38	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:21:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:21:40	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:21:42	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-04 09:21:45	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-04 09:21:49	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b～30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-04 09:21:52	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:21:53	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:21:54	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:21:54	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:21:55	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:21:56	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:21:26	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-04 09:21:23	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:22:44	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:22:13	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:22:14	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:22:15	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:22:16	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:22:17	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.4	辛祖元	2022-06-04 09:22:21	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:22:23	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:22:24	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:22:26	

2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:22:27	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:22:28	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-04 09:22:32	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-04 09:22:35	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-04 09:22:38	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:22:40	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:22:40	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:22:41	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:22:42	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:22:42	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:22:13	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-04 09:22:11	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:32	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:02	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:03	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:04	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:06	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:07	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.4	辛祖元	2022-06-04 09:23:11	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:12	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:13	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:14	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:15	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:16	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-04 09:23:20	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-04 09:23:23	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-04 09:23:26	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:27	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:28	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:29	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:30	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:31	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:01	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-04 09:22:59	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:24:16	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:48	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:49	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:50	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:51	

4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:53	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.4	辛祖元	2022-06-04 09:23:56	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:57	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:58	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:59	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:24:00	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:24:01	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-04 09:24:04	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-04 09:24:07	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-04 09:24:10	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:24:11	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:24:12	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:24:13	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:24:13	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:24:14	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:23:48	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-04 09:23:46	
備註:							
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/04 19:55:03

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/04 19:55:59

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:36:29

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:03:51	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:03:05	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:03:06	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:03:07	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:03:09	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:03:10	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5K \pm 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-05 10:03:14	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:03:16	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:03:17	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:03:18	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:03:20	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:03:21	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-05 10:03:26	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-05 10:03:38	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	陳志洋	2022-06-05 10:03:44	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:03:45	

		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:03:46	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:03:47	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:03:49	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:03:50	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:03:04	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-05 10:03:03	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:02:19	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:01:41	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:01:42	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:01:43	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:01:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:01:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-05 10:01:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:01:51	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:01:52	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:01:53	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:01:54	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:01:55	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-05 10:01:59	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-05 10:02:07	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	陳志洋	2022-06-05 10:02:11	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:02:13	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:02:14	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:02:15	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:02:17	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:02:18	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:01:39	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-05 10:01:38	
	動力中心2F	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:01:08	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:00:30	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:00:31	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:00:32	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:00:33	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:00:34	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-05 10:00:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:00:40	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:00:41	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:00:43	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:00:44	

3	1800KVA發電機G3	供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:00:45	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-05 10:00:50	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-05 10:00:54	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	陳志洋	2022-06-05 10:00:58	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:01:00	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:01:01	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:01:03	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:01:04	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:01:07	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:00:28	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-05 10:00:27	
4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:00:09	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:59:30	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:59:31	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:59:32	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:59:33	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:59:34	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-05 09:59:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:59:40	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:59:41	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:59:42	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:59:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:59:45	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-05 09:59:49	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-05 09:59:55	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	陳志洋	2022-06-05 10:00:00	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:00:01	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:00:03	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:00:05	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:00:06	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:00:08	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:59:29	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-05 09:59:27	
		備註:					
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商駐院主任：陳詩經 承辦工程司：倪銘仁
2022/06/05 12:41:14 2022/06/09 14:35:43

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:26:44	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:25:31	

1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:25:33	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:25:34	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:25:35	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:25:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	郭國儀	2022-06-06 09:25:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:25:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:25:52	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:25:53	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:25:54	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:25:56	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	郭國儀	2022-06-06 09:26:15	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	郭國儀	2022-06-06 09:26:22	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	郭國儀	2022-06-06 09:26:31	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:26:32	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:26:34	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:26:35	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:26:36	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:26:39	
		供油部份2套-供油管 <油槽至發電機> 是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:25:29	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-06 09:25:27	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:28:24	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:27:02	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:27:03	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:27:04	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:27:06	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:27:07	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	郭國儀	2022-06-06 09:27:18	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:27:20	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:27:21	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:27:23	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:27:29	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:27:32	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	郭國儀	2022-06-06 09:27:59	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	郭國儀	2022-06-06 09:28:06	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	29	郭國儀	2022-06-06 09:28:15	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:28:16	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:28:18	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:28:20	

		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:28:21	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:28:23	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:27:00	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-06 09:26:57	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:29:44	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:28:43	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:28:44	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:28:46	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:28:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:28:49	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	郭國儀	2022-06-06 09:29:00	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:29:02	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:29:04	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:29:06	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:29:08	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:29:09	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	郭國儀	2022-06-06 09:29:18	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	郭國儀	2022-06-06 09:29:25	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	郭國儀	2022-06-06 09:29:33	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:29:35	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:29:36	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:29:37	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:29:39	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:29:41	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:28:41	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-06 09:28:39	
4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:30:58	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:30:01	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:30:02	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:30:04	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:30:05	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:30:08	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	郭國儀	2022-06-06 09:30:17	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:30:20	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:30:22	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:30:26	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:30:28	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:30:29	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	郭國儀	2022-06-06 09:30:36	

	供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	郭國儀	2022-06-06 09:30:42	
	供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	29	郭國儀	2022-06-06 09:30:49	
	主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:30:51	
	主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:30:53	
	主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正確	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:30:54	
	發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:30:56	
	發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:30:57	
	供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:29:59	
	供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-06 09:29:58	
備註:						
改善措施:						

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮
 2022/06/07 10:42:32
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/07 19:34:24
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 14:34:51

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:41:54	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:41:05	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:41:06	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正確	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:41:07	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:41:08	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:41:10	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	曾俊豪	2022-06-07 08:41:20	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:41:22	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正確	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:41:23	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正確	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:41:24	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正確	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:41:25	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正確	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:41:26	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	曾俊豪	2022-06-07 08:41:33	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.4	曾俊豪	2022-06-07 08:41:39	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	26	曾俊豪	2022-06-07 08:41:46	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正確	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:41:48	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:41:49	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正確	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:41:50	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:41:51	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:41:52	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:41:03	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-07 08:41:01	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:43:11	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:42:14	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:42:15	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正確	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:42:16	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:42:17	

2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:42:19	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	曾俊豪	2022-06-07 08:42:40	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:42:42	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:42:43	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:42:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:42:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:42:46	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	曾俊豪	2022-06-07 08:42:50	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.4	曾俊豪	2022-06-07 08:42:54	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	曾俊豪	2022-06-07 08:43:03	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:43:04	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:43:05	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:43:06	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:43:07	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:43:08	
		供油部份2套-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:42:13	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-07 08:42:03	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:07	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:43:22	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:43:23	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:43:24	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:43:25	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:43:26	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	曾俊豪	2022-06-07 08:43:40	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:43:41	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:43:42	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:43:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:43:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:43:46	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	曾俊豪	2022-06-07 08:43:50	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.4	曾俊豪	2022-06-07 08:43:54	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	26	曾俊豪	2022-06-07 08:43:58	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:43:59	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:01	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:02	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:03	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:04	

		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:43:21			
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-07 08:43:20			
4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:55			
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:17			
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:19			
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:21			
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:22			
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:23			
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	曾俊豪	2022-06-07 08:44:28			
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:29			
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:31			
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:32			
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:33			
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:34			
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	曾俊豪	2022-06-07 08:44:38			
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.4	曾俊豪	2022-06-07 08:44:42			
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	26	曾俊豪	2022-06-07 08:44:47			
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:48			
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:50			
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:51			
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:52			
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:53			
				供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:44:16	
				供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-07 08:44:14	
備註:									
改善措施:									

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮
 2022/06/07 13:57:43
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/07 19:33:43
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 14:35:17

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:33:08	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:32:31	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:32:32	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:32:34	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:32:35	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:32:36	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.7	廖學智	2022-06-08 14:32:42	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:32:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:32:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:32:46	

1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:32:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:32:49	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	廖學智	2022-06-08 14:32:53	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-08 14:32:57	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	廖學智	2022-06-08 14:33:01	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:33:03	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:33:04	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:33:05	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:33:06	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:33:07	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:32:30	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-08 14:32:29	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:32:12	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:31:33	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:31:35	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:31:36	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:31:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:31:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.7	廖學智	2022-06-08 14:31:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:31:46	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:31:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:31:49	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:31:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:31:51	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	廖學智	2022-06-08 14:31:56	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-08 14:31:59	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	廖學智	2022-06-08 14:32:05	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:32:07	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:32:08	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:32:09	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:32:10	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:32:11	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:31:32	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-08 14:31:31	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:31:14	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:30:35	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:30:36	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:30:37	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:30:38	

3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:30:40	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.7	廖學智	2022-06-08 14:30:46	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:30:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:30:49	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:30:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:30:51	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:30:52	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	廖學智	2022-06-08 14:30:57	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-08 14:31:01	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	廖學智	2022-06-08 14:31:05	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:31:06	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:31:07	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:31:08	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:31:10	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:31:11	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:30:33	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-08 14:30:32	
4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:30:15	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:29:26	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:29:27	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:29:28	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:29:30	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:29:32	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.7	廖學智	2022-06-08 14:29:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:29:46	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:29:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:29:48	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:29:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:29:51	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	廖學智	2022-06-08 14:29:56	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-08 14:29:59	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	廖學智	2022-06-08 14:30:07	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:30:09	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:30:10	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:30:11	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:30:13	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:30:14	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:29:25	

		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-08 14:29:23	
備註:							
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮
 承商駐院主任：陳詩經
 承辦工程司：倪銘仁

2022/06/08 22:08:28
 2022/06/08 22:10:20
 2022/06/09 14:34:47

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:51:59	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:51:22	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:51:23	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:51:24	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:51:25	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:51:26	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-09 10:51:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:51:38	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:51:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:51:40	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:51:41	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:51:42	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-09 10:51:46	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-09 10:51:49	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-09 10:51:52	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:51:53	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:51:54	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:51:55	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:51:56	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:51:57	
2	動力中心2F 1800KVA發電	供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:51:21	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-09 10:51:20	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:53:25	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:52:15	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:52:16	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:52:17	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:52:18	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:52:20	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-09 10:52:24	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:52:25	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:52:26	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:52:27	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:52:27	

	機G2	供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:52:28	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-09 10:53:10	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-09 10:53:17	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-09 10:53:20	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:53:21	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:53:22	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:53:22	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:53:23	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:53:24	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:52:14	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-09 10:52:13	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:10	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:53:43	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:53:44	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:53:45	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:53:46	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:53:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-09 10:53:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:53:51	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:53:52	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:53:53	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:53:54	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:53:55	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-09 10:53:58	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-09 10:54:02	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-09 10:54:04	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:06	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:06	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:07	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:08	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:08	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:53:42	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-09 10:53:40	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:53	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:25	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:26	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:27	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:28	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:30	

4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-09 10:54:33	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:34	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:35	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:36	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:38	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-09 10:54:41	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-09 10:54:45	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-09 10:54:47	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:49	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:49	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否 正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:50	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:51	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:52	
		供油部份2套-供油管 <油槽至發電機> 是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:54:24	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-09 10:54:23	
備註:							
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/09 15:31:42

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/09 20:30:26

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/13 12:08:08

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:53:19	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:52:38	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:52:39	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:52:40	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:52:41	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:52:43	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5K _g ± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-10 09:52:46	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:52:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:52:48	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:52:49	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:52:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:52:51	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 09:52:56	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-10 09:53:07	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	陳志洋	2022-06-10 09:53:12	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:53:14	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:53:15	

		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:53:16	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:53:17	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:53:18	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:52:37	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 09:52:35	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:54:44	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:53:38	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:53:39	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:53:49	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:53:51	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:53:54	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-10 09:53:58	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:53:59	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:54:06	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:54:08	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:54:09	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:54:11	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 09:54:15	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-10 09:54:19	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b～30b)	目視	27	陳志洋	2022-06-10 09:54:28	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:54:30	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:54:31	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:54:35	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:54:37	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:54:38	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:53:37	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 09:53:36	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:52:19	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:51:45	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:51:46	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:51:47	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:51:48	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:51:49	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-10 09:51:52	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:51:54	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:51:55	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:51:56	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:51:58	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:51:59	

		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 09:52:03	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-10 09:52:07	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	陳志洋	2022-06-10 09:52:11	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:52:13	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:52:14	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:52:16	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:52:17	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:52:18	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:51:44	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 09:51:42	
4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:51:20	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:50:41	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:50:42	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:50:43	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:50:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:50:46	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-10 09:50:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:50:51	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:50:52	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:50:53	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:50:55	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:50:56	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 09:51:00	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-10 09:51:04	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	陳志洋	2022-06-10 09:51:11	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:51:13	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:51:14	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:51:15	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:51:17	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:51:19	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:50:39	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 09:50:38	
備註:							
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/10 11:21:46

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/10 19:56:00

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/13 12:08:05

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:04:56	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:04:17	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:04:18	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否異常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:04:19	

1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:04:20	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:04:21	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	王德全	2022-06-11 11:04:34	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:04:35	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:04:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:04:38	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:04:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:04:40	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	王德全	2022-06-11 11:04:42	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	王德全	2022-06-11 11:04:46	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	王德全	2022-06-11 11:04:51	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:04:52	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:04:53	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:04:54	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:04:55	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:04:56	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:04:17	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-11 11:04:15	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:38	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:14	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:15	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:16	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:16	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:17	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	王德全	2022-06-11 11:05:20	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:21	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:22	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:23	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:23	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:24	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	王德全	2022-06-11 11:05:27	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	王德全	2022-06-11 11:05:31	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	王德全	2022-06-11 11:05:33	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:34	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:35	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:36	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:37	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:37	

		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:13	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-11 11:05:10	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:19	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:52	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:53	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:54	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:54	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:56	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5K \pm 0.7)	目視	4	王德全	2022-06-11 11:06:02	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:04	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:05	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:05	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:07	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:07	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	王德全	2022-06-11 11:06:10	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	王德全	2022-06-11 11:06:12	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b～30b)	目視	28	王德全	2022-06-11 11:06:14	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:15	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:16	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:17	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:17	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:18	
4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:05:51	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-11 11:05:50	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:07:01	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:33	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:34	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:35	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:36	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5K \pm 0.7)	目視	4	王德全	2022-06-11 11:06:38	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:46	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:48	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	王德全	2022-06-11 11:06:50	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	王德全	2022-06-11 11:06:52	

	供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	29	王德全	2022-06-11 11:06:55	
	主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:56	
	主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:57	
	主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:58	
	發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:59	
	發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:07:00	
	供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:06:32	
	供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-11 11:06:31	
備註:						
改善措施:						

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/13 09:47:14
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/14 09:13:54
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/17 16:58:44

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:58	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:32	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:33	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:34	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:34	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:35	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.6	董家圻	2022-06-12 09:16:41	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:42	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:43	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:45	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	董家圻	2022-06-12 09:16:48	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.1	董家圻	2022-06-12 09:16:51	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正確(20b~30b)	目視	27	董家圻	2022-06-12 09:16:53	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:54	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:55	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:56	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:57	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:58	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:31	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-12 09:16:30	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:26	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:02	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:03	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:03	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:04	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:05	

2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.7	董家圻	2022-06-12 09:16:09	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:10	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:11	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:12	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:12	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:13	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	董家圻	2022-06-12 09:16:15	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.2	董家圻	2022-06-12 09:16:18	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	26	董家圻	2022-06-12 09:16:21	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:21	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:22	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:23	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:24	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:25	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:16:01	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-12 09:16:00	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:56	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:26	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:27	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:27	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:28	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:29	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.6	董家圻	2022-06-12 09:15:35	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:35	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:36	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:38	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:39	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	董家圻	2022-06-12 09:15:41	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.2	董家圻	2022-06-12 09:15:46	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	26	董家圻	2022-06-12 09:15:51	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:51	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:52	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:53	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:54	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:55	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:25	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-12 09:15:24	

4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:19	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:14:49	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:14:50	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:14:51	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:14:52	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:14:52	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.6	董家圻	2022-06-12 09:14:58	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:14:59	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:14:59	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:00	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:01	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:02	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	董家圻	2022-06-12 09:15:05	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.2	董家圻	2022-06-12 09:15:10	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	董家圻	2022-06-12 09:15:13	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:14	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:15	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:16	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:17	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:15:17	
		供油部份2套-供油管 <油槽至發電機> 是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:14:48	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-12 09:14:47	
備註:							
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

 承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濟隆 承辦工程司：倪銘仁
2022/06/13 09:40:49 2022/06/14 09:14:28 2022/06/17 16:58:26

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:51:52	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:50:31	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:50:32	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:50:34	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:50:35	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:50:36	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	廖學智	2022-06-13 16:03:33	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:51:26	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:51:27	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:51:28	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:51:29	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:51:30	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	廖學智	2022-06-13 10:51:36	

		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-13 10:51:40	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	廖學智	2022-06-13 10:51:45	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:51:46	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:51:47	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:51:48	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:51:50	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:51:51	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:50:30	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-13 10:50:29	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:52:54	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:52:13	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:52:14	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:52:16	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:52:17	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:52:18	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	廖學智	2022-06-13 16:04:04	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:52:29	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:52:30	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:52:32	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:52:33	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:52:34	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	廖學智	2022-06-13 10:52:38	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-13 10:52:41	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	廖學智	2022-06-13 10:52:47	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:52:49	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:52:50	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:52:51	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:52:52	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:52:53	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:52:12	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-13 10:52:10	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:53:55	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:53:12	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:53:13	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:53:14	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:53:15	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:53:16	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	廖學智	2022-06-13 16:04:32	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:53:30	

3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:53:32	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:53:33	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:53:34	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:53:36	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	廖學智	2022-06-13 10:53:40	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-13 10:53:43	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	廖學智	2022-06-13 10:53:47	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:53:49	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:53:50	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:53:52	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:53:53	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:53:54	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:53:11	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-13 10:53:10	
		4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智
供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視			正常	廖學智	2022-06-13 10:54:12	
供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視			正常	廖學智	2022-06-13 10:54:13	
供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視			正常	廖學智	2022-06-13 10:54:15	
供油部份2套-油水分離器是否異常	目視			正常	廖學智	2022-06-13 10:54:16	
供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視			正常	廖學智	2022-06-13 10:54:17	
供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視			3.5	廖學智	2022-06-13 16:05:03	
供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視			正常	廖學智	2022-06-13 10:54:26	
供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視			正常	廖學智	2022-06-13 10:54:27	
供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視			正常	廖學智	2022-06-13 10:54:28	
供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視			正常	廖學智	2022-06-13 10:54:29	
供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視			正常	廖學智	2022-06-13 10:54:30	
供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視			90	廖學智	2022-06-13 10:54:35	
供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視			13	廖學智	2022-06-13 10:54:39	
供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視			27	廖學智	2022-06-13 10:54:42	
主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視			正常	廖學智	2022-06-13 10:54:43	
主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視			正常	廖學智	2022-06-13 10:54:44	
主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視			正常	廖學智	2022-06-13 10:54:45	
發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視			正常	廖學智	2022-06-13 10:54:46	
發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視			正常	廖學智	2022-06-13 10:54:47	
供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視			正常	廖學智	2022-06-13 10:54:11	
供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視			90	廖學智	2022-06-13 10:54:10	
備註:							
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

2022/06/14 09:03:13

2022/06/14 09:06:49

2022/06/17 16:58:50

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:41:44	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:41:14	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:41:15	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:41:16	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:41:16	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:41:18	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-14 09:41:22	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:41:23	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:41:24	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:41:25	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:41:26	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:41:27	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-14 09:41:31	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-14 09:41:34	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-14 09:41:38	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:41:40	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:41:40	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:41:41	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:41:42	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:41:43	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	供油部份2套-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:41:13	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-14 09:41:11	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:39	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:06	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:07	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:08	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:09	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:11	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-14 09:42:15	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:16	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:17	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:18	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:19	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:20	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-14 09:42:24	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-14 09:42:27	

		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-14 09:42:33	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:35	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:36	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:36	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:37	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:38	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:06	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-14 09:42:03	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:24	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:57	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:57	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:58	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:59	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:59	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-14 09:43:03	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:04	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:05	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:06	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:07	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:08	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-14 09:43:12	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-14 09:43:15	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-14 09:43:18	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:19	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:20	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:21	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:21	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:22	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:42:56	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-14 09:42:54	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:44:08	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:40	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:41	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:41	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:43	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-14 09:43:48	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:49	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:50	

4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:51	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:52	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:53	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-14 09:43:56	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-14 09:43:59	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-14 09:44:03	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:44:04	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:44:05	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:44:05	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:44:06	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:44:07	
		供油部份2套-供油管 <油槽至發電機> 是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:43:39	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-14 09:43:37	
		備註:					
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮
 2022/06/14 13:54:51
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/15 20:21:28
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/17 16:58:06

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:53:50	
		供油部份2套-油泵開關是否正確置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:52:32	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:52:33	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:52:34	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:52:42	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:52:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-15 09:52:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:52:58	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:52:59	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:53:01	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:53:23	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:53:24	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-15 09:53:29	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-15 09:53:33	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正確(20b~30b)	目視	27	陳志洋	2022-06-15 09:53:41	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:53:42	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:53:43	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:53:45	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:53:46	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:53:48	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:52:31	

		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-15 09:52:30	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:52:14	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:51:35	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:51:36	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:51:38	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:51:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:51:40	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-15 09:51:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:51:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:51:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:51:48	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:51:49	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:51:51	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-15 09:51:55	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-15 09:52:01	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	陳志洋	2022-06-15 09:52:06	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:52:07	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:52:08	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:52:10	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:52:11	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:52:12	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:51:34	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-15 09:51:33	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:51:16	
		供油部份2套-油泵開關是否正確置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:50:35	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:50:36	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:50:38	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:50:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:50:41	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-15 09:50:49	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:50:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:50:51	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:50:53	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:50:54	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:50:55	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-15 09:51:00	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-15 09:51:04	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	陳志洋	2022-06-15 09:51:09	

		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:51:10	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:51:11	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否 正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:51:13	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:51:14	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:51:15	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞ 是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:50:34	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足 (90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-15 09:50:33	
4	動力中心2F 1800KVA發電 機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:50:16	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自 動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:49:36	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:49:37	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正 常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:49:38	
		供油部份2套-油水分離器是否異 常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:49:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水 泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:49:40	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻 水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-15 09:49:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻 風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:49:46	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球 開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:49:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻 風扇外觀是否正 常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:49:49	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂 冷卻水位是否正 常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:49:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂 冷卻水閥是否正 常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:49:51	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油 量是否充足(70%～90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-15 09:49:55	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶 之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-15 09:50:04	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正 常(20b~30b)	目視	27	陳志洋	2022-06-15 09:50:08	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正 常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:50:09	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否 置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:50:11	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4 台是否正 常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:50:12	
		發電機部份四台-壓力表是否功能 正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:50:13	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:50:14	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電 機＞是否 有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:49:35	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充 足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-15 09:49:33	
備註：							
改善措施：							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮
 2022/06/15 16:25:42

承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/15 19:58:44

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/17 16:58:14

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:31	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:02	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:03	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:04	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:05	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:06	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	王德全	2022-06-16 14:22:10	

1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:12	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:12	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:13	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:14	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:15	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	王德全	2022-06-16 14:22:18	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	王德全	2022-06-16 14:22:22	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	26	王德全	2022-06-16 14:22:26	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:27	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:28	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:28	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:29	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:30	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:02	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-16 14:22:01	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:23:07	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:45	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:46	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:47	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:48	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	王德全	2022-06-16 14:22:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:51	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:52	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:53	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:54	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:55	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	王德全	2022-06-16 14:22:57	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	王德全	2022-06-16 14:22:59	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	王德全	2022-06-16 14:23:02	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:23:03	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:23:04	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:23:04	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:23:05	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:23:06	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:22:44	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-16 14:22:43	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:24:45	

3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:23:21	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:23:22	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:23:23	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:23:24	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:23:25	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	王德全	2022-06-16 14:24:26	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:24:27	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:24:28	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:24:29	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:24:29	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:24:30	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	王德全	2022-06-16 14:24:34	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	王德全	2022-06-16 14:24:36	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	王德全	2022-06-16 14:24:38	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:24:39	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:24:40	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:24:41	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:24:41	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:24:42	
		供油部份2套-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:23:20	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-16 14:23:19	
4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:25:25	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:25:00	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:25:00	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:25:01	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:25:02	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:25:03	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	王德全	2022-06-16 14:25:06	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:25:07	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:25:09	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:25:10	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:25:11	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:25:12	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	王德全	2022-06-16 14:25:15	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	王德全	2022-06-16 14:25:17	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	25	王德全	2022-06-16 14:25:19	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:25:20	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:25:21	

		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:25:22	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:25:23	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:25:24	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:24:59	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-16 14:24:58	
備註:							
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮
 承商駐院主任：謝濱隆
 承辦工程司：倪銘仁

2022/06/16 17:21:47
 2022/06/16 19:41:41
 2022/06/17 16:57:52

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:41:08	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:40:23	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:40:24	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:40:26	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:40:26	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:40:27	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	曾俊豪	2022-06-17 08:40:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:40:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:40:40	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:40:41	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:40:42	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:40:43	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	曾俊豪	2022-06-17 08:40:49	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.4	曾俊豪	2022-06-17 08:40:56	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	26	曾俊豪	2022-06-17 08:41:00	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:41:01	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:41:02	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:41:03	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:41:04	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:41:05	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:40:22	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-17 08:40:20	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:04	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:41:24	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:41:25	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:41:26	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:41:27	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:41:27	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.6	曾俊豪	2022-06-17 08:41:40	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:41:41	

2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:41:42	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:41:43	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:41:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:41:45	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	曾俊豪	2022-06-17 08:41:48	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.4	曾俊豪	2022-06-17 08:41:53	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	曾俊豪	2022-06-17 08:41:57	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:41:59	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:00	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:00	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:01	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:02	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:41:23	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-17 08:41:22	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:43:01	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:20	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:22	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:22	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:24	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:24	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.6	曾俊豪	2022-06-17 08:42:33	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:34	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:35	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:36	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:38	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:39	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	曾俊豪	2022-06-17 08:42:43	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.4	曾俊豪	2022-06-17 08:42:47	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	曾俊豪	2022-06-17 08:42:54	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:55	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:56	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:57	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:58	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:59	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:42:19	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-17 08:42:18	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:44:00	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:43:17	

4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:43:19	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:43:19	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:43:20	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:43:22	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.6	曾俊豪	2022-06-17 08:43:30	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:43:35	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:43:36	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:43:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:43:38	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:43:39	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	曾俊豪	2022-06-17 08:43:42	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.4	曾俊豪	2022-06-17 08:43:46	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	曾俊豪	2022-06-17 08:43:52	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:43:53	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:43:54	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:43:55	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:43:56	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:43:57	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:43:16	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-17 08:43:11	
備註：							
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/17 17:26:08

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/17 19:23:30

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/22 16:23:48

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:14:57	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:13:42	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:13:43	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:13:44	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:13:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:13:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	廖學智	2022-06-18 15:14:18	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:14:20	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:14:22	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:14:23	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:14:24	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:14:25	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	廖學智	2022-06-18 15:14:31	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-18 15:14:36	

		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	廖學智	2022-06-18 15:14:49	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:14:51	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:14:52	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:14:53	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:14:54	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:14:55	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:13:41	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-18 15:13:39	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:16:17	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:15:19	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:15:20	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:15:22	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:15:23	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:15:24	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	廖學智	2022-06-18 15:15:29	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:15:35	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:15:38	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:15:39	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:15:41	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:15:42	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	廖學智	2022-06-18 15:15:51	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-18 15:15:57	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	廖學智	2022-06-18 15:16:05	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:16:08	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:16:10	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:16:11	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:16:12	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:16:14	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:15:18	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-18 15:15:17	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:18:50	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:16:35	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:16:36	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:16:38	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:16:39	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:16:40	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	廖學智	2022-06-18 15:17:46	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:17:48	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:17:50	

3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正確	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:17:51			
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正確	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:17:52			
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正確	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:17:54			
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	廖學智	2022-06-18 15:18:03			
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-18 15:18:08			
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正確(20b～30b)	目視	28	廖學智	2022-06-18 15:18:37			
		主控盤部份四台-各指示燈是否正確	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:18:39			
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:18:40			
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正確	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:18:41			
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:18:42			
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:18:44			
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:16:33			
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-18 15:16:32			
		4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:20:44	
供油部份2套-油泵開關是否正確置於自動位置	目視			正常	廖學智	2022-06-18 15:19:40			
供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視			正常	廖學智	2022-06-18 15:19:42			
供油部份2套-抽油泵區狀態是否正確	目視			正常	廖學智	2022-06-18 15:19:43			
供油部份2套-油水分離器是否異常	目視			正常	廖學智	2022-06-18 15:19:44			
供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視			正常	廖學智	2022-06-18 15:19:47			
供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視			3.5	廖學智	2022-06-18 15:19:52			
供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視			正常	廖學智	2022-06-18 15:19:56			
供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正確	目視			正常	廖學智	2022-06-18 15:19:58			
供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正確	目視			正常	廖學智	2022-06-18 15:20:00			
供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正確	目視			正常	廖學智	2022-06-18 15:20:01			
供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正確	目視			正常	廖學智	2022-06-18 15:20:03			
供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視			90	廖學智	2022-06-18 15:20:16			
供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視			13	廖學智	2022-06-18 15:20:30			
供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正確(20b～30b)	目視			28	廖學智	2022-06-18 15:20:34			
主控盤部份四台-各指示燈是否正確	目視			正常	廖學智	2022-06-18 15:20:36			
主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視			正常	廖學智	2022-06-18 15:20:38			
主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正確	目視			正常	廖學智	2022-06-18 15:20:39			
發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視			正常	廖學智	2022-06-18 15:20:40			
發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視			正常	廖學智	2022-06-18 15:20:42			
供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視			正常	廖學智	2022-06-18 15:19:39			
供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視			90	廖學智	2022-06-18 15:19:30			
備註:									
改善措施:									

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/20 09:38:29

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/20 20:26:34

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/22 16:23:36

單位	電力			檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
----	----	--	--	------	------------------	--	--

項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:55:49	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:55:22	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:55:23	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:55:24	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:55:24	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:55:25	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-19 09:55:29	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:55:31	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:55:32	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:55:32	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:55:33	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:55:34	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-19 09:55:37	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-19 09:55:41	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-19 09:55:43	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:55:45	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:55:46	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:55:46	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:55:47	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:55:48	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:55:21	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-19 09:55:20	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:56:33	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:56:05	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:56:05	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:56:07	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:56:08	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:56:09	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-19 09:56:13	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:56:14	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:56:15	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:56:16	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:56:18	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:56:19	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-19 09:56:22	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-19 09:56:25	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-19 09:56:28	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:56:29	

		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:56:30	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:56:31	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:56:31	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:56:32	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:56:04	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-19 09:56:02	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:31	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:01	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:02	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:03	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:04	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:05	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-19 09:57:09	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:10	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:11	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:12	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:14	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:15	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-19 09:57:19	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-19 09:57:22	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-19 09:57:25	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:26	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:27	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:28	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:29	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:29	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:56:58	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-19 09:56:57	
	動力中心2F	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:58:15	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:47	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:47	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:48	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:51	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.4	辛祖元	2022-06-19 09:57:54	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:56	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:57	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:58	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:59	

4	1800KVA發電機G4	供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:58:00	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-19 09:58:04	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-19 09:58:07	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-19 09:58:10	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:58:11	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:58:12	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:58:12	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:58:13	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:58:14	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:57:46	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-19 09:57:44	
備註：							
改善措施：							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/20 09:35:53 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/20 20:27:32 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/22 16:23:26

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:23:15	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:22:35	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:22:36	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:22:37	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:22:38	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:22:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-20 09:22:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:22:46	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:22:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:22:48	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:22:49	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:22:50	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-20 09:22:56	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-20 09:23:00	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	陳志洋	2022-06-20 09:23:05	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:23:08	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:23:09	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:23:10	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:23:11	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:23:13	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:22:34	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-20 09:22:33	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:24:19	

2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:23:34	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:23:35	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:23:36	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:23:36	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:23:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-20 09:23:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:23:46	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:23:48	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:23:49	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:23:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:23:51	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-20 09:23:56	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-20 09:24:03	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	陳志洋	2022-06-20 09:24:11	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:24:12	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:24:13	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:24:14	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:24:16	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:24:17	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:23:33	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-20 09:23:32	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 16:48:02	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 16:47:16	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 16:47:17	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 16:47:18	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 16:47:20	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 16:47:21	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	陳志洋	2022-06-20 16:47:33	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 16:47:34	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 16:47:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 16:47:38	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 16:47:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 16:47:40	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-20 16:47:45	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12	陳志洋	2022-06-20 16:47:49	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	陳志洋	2022-06-20 16:47:52	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 16:47:54	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 16:47:56	

		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 16:47:57	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 16:47:58	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 16:48:00	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 16:47:15	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-20 16:47:13	
4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:25:28	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:24:37	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:24:38	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:24:41	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:24:43	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:24:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-20 09:24:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:24:51	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:24:53	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:24:54	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:24:56	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:24:58	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-20 09:25:06	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-20 09:25:12	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	陳志洋	2022-06-20 09:25:18	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:25:21	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:25:23	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:25:24	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:25:25	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:25:27	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:24:36	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-20 09:24:34	

備註:							
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮
 2022/06/20 16:51:16

承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/20 20:23:37

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/22 16:23:43

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:48:02	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:30	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:31	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:31	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:32	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:33	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	朱忠正	2022-06-21 08:47:38	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:40	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:41	

1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正確	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:41	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正確	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:42	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正確	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:43	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	70	朱忠正	2022-06-21 08:47:49	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.6	朱忠正	2022-06-21 08:47:53	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正確(20b~30b)	目視	28	朱忠正	2022-06-21 08:47:56	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正確	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:58	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:58	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正確	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:59	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:48:00	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:48:01	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:29	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	95	朱忠正	2022-06-21 08:47:28	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:18	
		供油部份2套-油泵開關是否正確置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:46:44	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:46:45	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正確	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:46:46	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:46:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:46:48	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	朱忠正	2022-06-21 08:46:54	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:46:55	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正確	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:46:56	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正確	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:46:57	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正確	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:46:58	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正確	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:46:59	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	70	朱忠正	2022-06-21 08:47:05	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.6	朱忠正	2022-06-21 08:47:09	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正確(20b~30b)	目視	28	朱忠正	2022-06-21 08:47:12	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正確	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:14	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:14	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正確	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:15	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:16	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:47:16	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:46:44	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	95	朱忠正	2022-06-21 08:46:42	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:46:32	
		供油部份2套-油泵開關是否正確置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:44:07	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:44:08	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正確	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:44:09	

3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:44:19	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:44:20	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	朱忠正	2022-06-21 08:44:29	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:44:31	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:44:32	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:44:33	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:44:34	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:44:35	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	70	朱忠正	2022-06-21 08:46:18	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.6	朱忠正	2022-06-21 08:46:23	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	朱忠正	2022-06-21 08:46:26	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:46:28	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:46:29	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:46:29	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:46:30	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:46:31	
		供油部份2套-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:44:00	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	95	朱忠正	2022-06-21 08:43:58	
4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:43:45	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:42:59	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:42:59	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:43:00	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:43:01	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:43:03	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	朱忠正	2022-06-21 08:43:12	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:43:14	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:43:15	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:43:16	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:43:17	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:43:17	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	75	朱忠正	2022-06-21 08:43:28	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.6	朱忠正	2022-06-21 08:43:35	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	朱忠正	2022-06-21 08:43:39	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:43:40	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:43:42	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:43:42	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:43:43	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:43:44	

		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:42:58	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	95	朱忠正	2022-06-21 08:42:57	
備註:							
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮
 2022/06/21 16:54:03

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/21 19:51:02

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/22 16:23:22

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:30:24	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:57	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:58	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:58	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:59	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:30:00	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.6	董家圻	2022-06-22 09:30:06	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:30:07	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:30:08	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:30:09	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:30:10	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:30:11	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	董家圻	2022-06-22 09:30:13	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.1	董家圻	2022-06-22 09:30:16	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	26	董家圻	2022-06-22 09:30:19	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:30:19	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:30:20	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:30:21	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:30:22	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:30:23	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:56	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-22 09:29:55	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:51	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:21	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:22	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:23	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:24	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:25	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.6	董家圻	2022-06-22 09:29:34	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:35	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:35	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:36	

2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:38	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:38	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	董家圻	2022-06-22 09:29:40	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.2	董家圻	2022-06-22 09:29:44	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	董家圻	2022-06-22 09:29:46	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:47	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:47	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:48	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:49	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:50	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:21	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-22 09:29:19	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:14	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:48	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:49	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:50	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:51	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:52	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.7	董家圻	2022-06-22 09:28:57	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:58	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:59	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:00	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:01	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:01	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	董家圻	2022-06-22 09:29:03	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.2	董家圻	2022-06-22 09:29:07	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	董家圻	2022-06-22 09:29:09	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:10	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:11	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:12	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:13	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:29:13	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:48	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-22 09:28:46	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:41	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:07	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:08	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正確	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:09	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:10	

4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:11	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.6	董家圻	2022-06-22 09:28:18	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:19	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:20	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:21	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:21	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:22	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	董家圻	2022-06-22 09:28:24	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.2	董家圻	2022-06-22 09:28:30	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	26	董家圻	2022-06-22 09:28:35	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:36	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:37	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:38	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:39	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:39	
		供油部份2套-供油管 <油槽至發電機> 是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:28:07	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-22 09:28:05	
備註:							
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮
 2022/06/23 09:09:34

承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/23 20:03:02

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/30 12:42:08

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:25:20	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:24:39	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:24:41	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:24:42	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:24:43	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:24:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5K \pm 0.7)	目視	3.5	廖學智	2022-06-23 10:24:52	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:24:54	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:24:55	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:24:57	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:24:58	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:24:59	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	廖學智	2022-06-23 10:25:03	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-23 10:25:06	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	廖學智	2022-06-23 10:25:11	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:25:15	

		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:25:16	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:25:17	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:25:18	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:25:19	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:24:38	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-23 10:24:36	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:24:20	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:23:39	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:23:40	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:23:41	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:23:43	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:23:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	廖學智	2022-06-23 10:23:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:23:52	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:23:53	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:23:54	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:23:55	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:23:57	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	廖學智	2022-06-23 10:24:03	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-23 10:24:07	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	廖學智	2022-06-23 10:24:12	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:24:14	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:24:15	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:24:17	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:24:18	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:24:19	
	動力中心2F	供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:23:37	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-23 10:23:36	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:23:17	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:22:34	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:22:36	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:22:37	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:22:38	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:22:40	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	廖學智	2022-06-23 10:22:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:22:49	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:22:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:22:51	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:22:53	

3	1800KVA發電機G3	供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:22:54	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	廖學智	2022-06-23 10:22:59	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-23 10:23:03	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b～30b)	目視	28	廖學智	2022-06-23 10:23:09	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:23:10	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:23:12	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正確	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:23:13	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:23:14	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:23:15	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:22:33	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-23 10:22:32	
4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:22:11	
		供油部份2套-油泵開關是否正確置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:21:08	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:21:09	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正確	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:21:11	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:21:12	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:21:14	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	廖學智	2022-06-23 10:26:58	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:21:35	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正確	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:21:36	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正確	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:21:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正確	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:21:38	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正確	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:21:39	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	廖學智	2022-06-23 10:21:43	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-23 10:21:52	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b～30b)	目視	28	廖學智	2022-06-23 10:25:55	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正確	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:22:03	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:22:05	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正確	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:22:06	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:22:07	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:22:08	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:21:06	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-23 10:21:05	
備註:							
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/24 09:28:09

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/24 09:29:11

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:42:17

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:21:04	

1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:20:34	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:20:35	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:20:36	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:20:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:20:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-24 09:20:42	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:20:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:20:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:20:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:20:46	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:20:47	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-24 09:20:51	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-24 09:20:54	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-24 09:20:57	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:20:58	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:20:59	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:21:00	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:21:01	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:21:01	
		供油部份2套-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:20:33	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-24 09:20:31	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:22:46	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:21:20	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:21:20	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:21:21	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:21:22	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:21:23	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-24 09:22:24	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:22:26	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:22:27	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:22:28	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:22:30	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:22:31	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-24 09:22:34	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-24 09:22:37	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-24 09:22:40	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:22:42	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:22:42	

			主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:22:43	
			發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:22:44	
			發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:22:44	
			供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:21:19	
			供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-24 09:21:17	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:31	
			供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:01	
			供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:02	
			供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:03	
			供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:04	
			供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:05	
			供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-24 09:23:08	
			供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:10	
			供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:10	
			供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:11	
			供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:13	
			供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:14	
			供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-24 09:23:18	
			供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-24 09:23:21	
			供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-24 09:23:25	
			主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:26	
			主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:27	
			主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:27	
			發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:28	
			發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:29	
			供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:00	
			供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-24 09:22:59	
4	動力中心2F 1800KVA發電機G4		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:24:15	
			供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:46	
			供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:47	
			供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:48	
			供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:50	
			供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:51	
			供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-24 09:23:54	
			供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:56	
			供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:56	
			供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:58	
			供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:59	
			供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:24:00	

	供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-24 09:24:03	
	供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-24 09:24:06	
	供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-24 09:24:09	
	主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:24:10	
	主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:24:11	
	主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:24:12	
	發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:24:13	
	發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:24:13	
	供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:23:45	
	供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-24 09:23:44	
備註:						
改善措施:						

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁

2022/06/24 20:36:21 2022/06/24 20:38:10 2022/06/30 11:24:58

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:23:50	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:22:50	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:22:51	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:22:52	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:22:54	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:22:55	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-25 09:22:58	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:23:00	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:23:01	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:23:02	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:23:03	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:23:04	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-25 09:23:26	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-25 09:23:35	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	陳志洋	2022-06-25 09:23:41	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:23:43	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:23:45	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:23:46	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:23:48	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:23:49	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:22:49	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-25 09:22:48	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:24:49	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:24:07	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:24:09	

2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:24:10	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:24:11	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:24:12	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-25 09:24:18	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:24:20	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:24:21	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:24:22	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:24:23	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:24:25	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-25 09:24:29	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-25 09:24:34	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	陳志洋	2022-06-25 09:24:38	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:24:39	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:24:40	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:24:42	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:24:43	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:24:45	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:24:06	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-25 09:24:05	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:25:56	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:25:18	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:25:19	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:25:21	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:25:22	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:25:24	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-25 09:25:28	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:25:29	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:25:30	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:25:31	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:25:32	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:25:33	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-25 09:25:38	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-25 09:25:43	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	陳志洋	2022-06-25 09:25:48	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:25:50	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:25:51	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:25:52	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:25:53	

		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:25:54	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:25:17	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-25 09:25:13	
4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:27:24	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:26:37	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:26:39	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:26:40	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:26:41	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:26:42	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-25 09:26:46	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:26:48	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:26:54	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:26:56	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:26:59	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:27:00	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-25 09:27:05	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-25 09:27:10	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正確(20b~30b)	目視	28	陳志洋	2022-06-25 09:27:16	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:27:17	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:27:18	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:27:20	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:27:21	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:27:23	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:26:36	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-25 09:26:31	
		備註:					
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/25 17:33:20

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/25 17:34:53

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:17:41

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:57:10	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:56:01	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:56:02	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:56:04	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:56:06	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:56:07	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	郭國儀	2022-06-26 08:56:17	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:56:21	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:56:22	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:56:24	

1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:56:25	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:56:27	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	郭國儀	2022-06-26 08:56:46	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	郭國儀	2022-06-26 08:56:53	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	29	郭國儀	2022-06-26 08:57:00	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:57:03	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:57:04	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:57:06	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:57:07	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:57:08	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:55:59	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-26 08:55:57	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:58:18	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:57:26	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:57:27	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:57:29	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:57:30	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:57:34	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5K _g ± 0.7)	目視	3.5	郭國儀	2022-06-26 08:57:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:57:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:57:48	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:57:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:57:52	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:57:53	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	郭國儀	2022-06-26 08:57:58	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	郭國儀	2022-06-26 08:58:04	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	郭國儀	2022-06-26 08:58:10	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:58:11	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:58:13	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:58:14	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:58:15	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:58:17	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:57:24	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-26 08:57:22	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:59:27	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:58:38	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:58:40	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:58:42	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:58:43	

3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:58:46	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	郭國儀	2022-06-26 08:58:53	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:58:55	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:58:56	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:58:58	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:58:59	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:59:01	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	郭國儀	2022-06-26 08:59:07	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	郭國儀	2022-06-26 08:59:12	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	29	郭國儀	2022-06-26 08:59:18	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:59:20	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:59:21	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:59:23	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:59:24	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:59:25	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:58:37	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-26 08:58:34	
4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:00:39	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:59:52	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:59:53	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:59:55	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:59:56	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:59:57	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	郭國儀	2022-06-26 09:00:04	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:00:08	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:00:09	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:00:10	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:00:12	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:00:13	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	郭國儀	2022-06-26 09:00:19	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	郭國儀	2022-06-26 09:00:24	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	郭國儀	2022-06-26 09:00:30	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:00:32	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:00:34	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:00:35	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:00:36	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:00:38	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:59:51	

		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-26 08:59:47	
備註:							
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/27 09:18:13
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/27 20:10:41
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/30 10:35:40

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:44:36	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:43:45	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:43:46	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:43:47	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:43:48	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:43:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.6	曾俊豪	2022-06-27 08:43:59	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:44:00	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:44:01	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:44:02	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:44:05	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:44:06	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 08:44:10	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.3	曾俊豪	2022-06-27 08:44:18	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	26	曾俊豪	2022-06-27 08:44:22	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:44:25	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:44:27	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:44:28	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:44:29	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:44:32	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:43:44	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 08:43:40	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:34	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:44:55	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:44:55	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:44:57	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:44:57	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:44:58	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.6	曾俊豪	2022-06-27 08:45:02	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:05	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:06	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:08	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:09	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:10	

		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 08:45:14	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.3	曾俊豪	2022-06-27 08:45:20	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	曾俊豪	2022-06-27 08:45:24	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:26	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:26	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:27	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:29	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:30	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:44:52	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 08:44:50	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:46:34	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:49	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:50	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:51	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:52	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:53	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.6	曾俊豪	2022-06-27 08:45:57	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:58	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:59	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:46:01	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:46:02	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:46:03	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 08:46:16	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.3	曾俊豪	2022-06-27 08:46:21	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	27	曾俊豪	2022-06-27 08:46:25	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:46:26	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:46:28	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:46:29	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:46:30	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:46:31	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:45:48	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 08:45:47	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:47:23	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:46:46	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:46:47	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:46:48	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:46:50	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:46:51	
		供水部份2套(含冷卻水塔)-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.6	曾俊豪	2022-06-27 08:46:56	

4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:46:57	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:46:58	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:46:59	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:47:00	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:47:01	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 08:47:04	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	12.3	曾俊豪	2022-06-27 08:47:08	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正確(20b~30b)	目視	27	曾俊豪	2022-06-27 08:47:14	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正確	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:47:16	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:47:17	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正確	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:47:18	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:47:19	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:47:20	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:46:45	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 08:46:44	
備註：							
改善措施：							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/27 16:41:48
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/27 19:47:37
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/30 11:16:02

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:19:09	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:18:31	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:18:33	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:18:34	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:18:35	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:18:36	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	廖學智	2022-06-28 10:18:42	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:18:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:18:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:18:46	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:18:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:18:48	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	廖學智	2022-06-28 10:18:51	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-28 10:18:56	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	廖學智	2022-06-28 10:18:59	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:19:01	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:19:03	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:19:04	

		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:19:05	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:19:07	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:18:30	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-28 10:18:29	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:18:15	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:17:36	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:17:38	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:17:39	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:17:41	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:17:42	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	廖學智	2022-06-28 10:17:49	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:17:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:17:52	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:17:53	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:17:54	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:17:56	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	廖學智	2022-06-28 10:18:00	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-28 10:18:03	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	廖學智	2022-06-28 10:18:08	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:18:09	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:18:10	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:18:11	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:18:12	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:18:13	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:17:35	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-28 10:17:34	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:17:19	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:16:36	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:16:38	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:16:39	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:16:41	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:16:42	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	廖學智	2022-06-28 10:16:50	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:16:51	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:16:53	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:16:54	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:16:55	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:16:56	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	廖學智	2022-06-28 10:17:01	

		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-28 10:17:05	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	廖學智	2022-06-28 10:17:11	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:17:13	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:17:14	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:17:15	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:17:16	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:17:18	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:16:35	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-28 10:16:33	
4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:16:15	
		供油部份2套-油泵開關是否正常工作置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:15:16	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:15:17	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:15:18	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:15:19	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:15:20	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	廖學智	2022-06-28 10:15:32	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:15:34	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:15:35	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:15:36	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:15:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:15:38	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	廖學智	2022-06-28 10:15:42	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2022-06-28 10:15:46	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	廖學智	2022-06-28 10:16:05	
		主控盤部份四台-各指示燈是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:16:06	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:16:08	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:16:09	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:16:10	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:16:12	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:15:15	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-28 10:15:14	
備註:							
改善措施:							

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承包商工程師：李中榮
 2022/06/28 20:56:51
 承包商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/28 20:58:23
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/30 10:28:14

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:17	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:21:49	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:21:49	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:21:50	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:21:51	

1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:21:53	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-29 10:21:56	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:21:58	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:21:59	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:00	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:01	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:02	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-29 10:22:04	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-29 10:22:08	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-29 10:22:12	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:13	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:13	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:14	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:15	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:15	
		供油部份2套-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:21:48	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-29 10:21:46	
2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:05	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:36	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:37	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:38	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:38	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-29 10:22:43	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:46	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:48	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-29 10:22:51	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-29 10:22:55	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-29 10:22:58	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:00	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:00	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:01	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:02	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:03	

		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:22:35	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-29 10:22:34	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:51	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:21	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:22	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:23	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:24	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:25	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-29 10:23:29	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:31	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:31	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:32	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:33	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:34	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-29 10:23:37	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-29 10:23:40	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-29 10:23:45	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:47	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:47	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:48	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:49	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:49	
4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:23:20	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-29 10:23:19	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:24:44	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:24:07	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:24:07	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:24:08	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:24:09	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:24:09	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	3.5	辛祖元	2022-06-29 10:24:16	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:24:18	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:24:19	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:24:20	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:24:21	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:24:22	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%～90%)	目視	90	辛祖元	2022-06-29 10:24:32	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2022-06-29 10:24:34	

	供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	辛祖元	2022-06-29 10:24:37	
	主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:24:39	
	主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:24:39	
	主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:24:40	
	發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:24:41	
	發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:24:42	
	供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:24:06	
	供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-29 10:24:04	
備註:						
改善措施:						

動力中心2樓發電機1800KVA每日檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/30 15:56:15 2022/06/30 19:19:14

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心2F 1800KVA發電機G1	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:27:05	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:26:28	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:26:29	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:26:30	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:26:31	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:26:32	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-30 09:26:36	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:26:38	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:26:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:26:40	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:26:41	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:26:42	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-30 09:26:47	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-30 09:26:53	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	陳志洋	2022-06-30 09:26:58	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:26:59	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:27:00	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:27:02	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:27:03	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:27:04	
		供油部份2套-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:26:27	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-30 09:26:25	
		發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:05	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:27:23	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:27:23	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:27:24	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:27:25	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:27:27	

2	動力中心2F 1800KVA發電機G2	供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5K _g ± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-30 09:27:34	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:27:36	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:27:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:27:38	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:27:39	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:27:40	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-30 09:27:45	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-30 09:27:50	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	陳志洋	2022-06-30 09:27:53	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:27:55	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:27:59	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:00	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:01	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:02	
		供油部份2套-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:27:22	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-30 09:27:20	
3	動力中心2F 1800KVA發電機G3	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:59	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:23	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:24	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:25	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:26	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:28	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5K _g ± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-30 09:28:32	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:34	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:34	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:35	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:37	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:38	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-30 09:28:43	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-30 09:28:47	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	陳志洋	2022-06-30 09:28:51	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:52	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:54	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否正確	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:55	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:57	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:58	
		供油部份2套-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:28:22	

		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-30 09:28:20	
4	動力中心2F 1800KVA發電機G4	發電機部份四台-加溫泵是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:30:27	
		供油部份2套-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:29:30	
		供油部份2套-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:29:31	
		供油部份2套-抽油泵區狀態是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:29:33	
		供油部份2套-油水分離器是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:29:34	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-供水泵開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:29:36	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻水進水壓力(3.5Kg± 0.7)	目視	4	陳志洋	2022-06-30 09:29:41	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇啟動開關是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:29:42	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:29:44	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-冷卻風扇外觀是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:29:45	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水位是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:29:47	
		供水部份2套（含冷卻水塔）-屋頂冷卻水閥是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:29:50	
		供氣部份3台-空壓機啟動用柴油量是否充足(70%~90%)	目視	90	陳志洋	2022-06-30 09:29:55	
		供氣部份3台-啟動空壓機用電瓶之電壓(12V以上)	目視	13	陳志洋	2022-06-30 09:30:01	
		供氣部份3台-4支鋼瓶壓力是否正常(20b~30b)	目視	28	陳志洋	2022-06-30 09:30:17	
		主控盤部份四台-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:30:20	
		主控盤部份四台-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:30:21	
		主控盤部份四台-潤滑油壓力開關4台是否異常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:30:22	
		發電機部份四台-壓力表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:30:24	
		發電機部份四台-溫度表是否歸零	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:30:25	
		供油部份2套-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:29:28	
		供油部份2套-每日日用油箱是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-30 09:29:27	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/30 15:54:53 2022/06/30 19:20:55