

## 二門診滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第二門診1F 滅火器-二-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:05:33	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:05:30	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:05:29	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:05:29	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:05:28	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:05:27	
2	第二門診1F 滅火器-二-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:07:36	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:07:34	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:07:33	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:07:32	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:07:31	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:07:31	
3	第二門診1F 滅火器-二-01-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:07:18	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:07:16	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:07:15	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:07:14	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:07:14	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:07:13	
4	第二門診1F 滅火器-二-01-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 11:17:35	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 11:17:33	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 11:17:32	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 11:17:31	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 11:17:31	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 11:17:30	
5	第二門診1F 滅火器-二-01-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 11:17:20	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 11:17:18	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 11:17:17	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 11:17:16	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 11:17:15	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 11:17:15	
6	第二門診1F 滅火器-二-01-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 11:17:02	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 11:17:00	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 11:16:59	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 11:16:59	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 11:16:58	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 11:16:57	
7	第二門診1F 滅火器-二-01-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:59:09	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:59:07	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:59:06	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:59:05	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:59:04	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:59:03	
8	第二門診1F 滅火器-二-01-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:00:33	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:00:32	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:00:31	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:00:30	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:00:29	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:00:28	
9	第二門診1F 滅火器-二-01-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:00:40	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:00:37	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:00:36	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:00:35	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:00:34	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:00:33	
10	第二門診1F 滅火器-二-01-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:00:13	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:00:11	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:00:10	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:00:09	

	10	插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:00:08	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:00:08	
11	第二門診1F 滅火器-二-01-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:05	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:04	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:03	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:02	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:02	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:01	
12	第二門診1F 滅火器-二-01-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:11	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:09	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:08	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:07	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:06	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:05	
13	第二門診1F 滅火器-二-01-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:35	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:34	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:33	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:32	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:32	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:31	
14	第二門診1F 滅火器-二-01-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:42	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:39	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:38	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:37	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:36	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:01:36	
15	第二門診1F 滅火器-二-01-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:02:07	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:02:04	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:02:03	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:02:02	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:02:01	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:02:00	
16	第二門診1F 滅火器-二-01-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:03:53	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:03:49	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:03:49	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:03:48	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:03:47	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:03:46	
17	第二門診1F 滅火器-二-01-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:04:24	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:04:21	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:04:20	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:04:19	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:04:18	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:04:18	
18	第二門診1F 滅火器-二-01-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:08:25	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:08:21	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:08:20	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:08:18	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:08:17	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:08:13	
19	第二門診1F 滅火器-二-01-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:06:54	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:06:51	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:06:50	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:06:49	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:06:48	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:06:47	
20	第二門診2F 滅火器-二-02-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:44:12	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:44:09	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:44:08	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:44:07	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:44:07	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:44:06	

21	第二門診2F 滅火器-二-02-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:39:50	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:39:45	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:39:44	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:39:43	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:39:42	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:39:42	
22	第二門診2F 滅火器-二-02-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:47:13	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:47:11	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:47:10	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:47:09	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:47:08	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:47:07	
23	第二門診2F 滅火器-二-02-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:51:38	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:51:35	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:51:35	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:51:34	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:51:33	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:51:32	
24	第二門診2F 滅火器-二-02-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:52:34	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:52:32	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:52:31	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:52:30	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:52:29	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:52:28	
25	第二門診2F 滅火器-二-02-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:55:25	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:55:23	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:55:22	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:55:21	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:55:20	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:55:19	
26	第二門診2F 滅火器-二-02-14(飛-8.3)	時測重量KG	目視	7.88	陳建誌	2022-06-01 15:49:51	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:49:44	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:49:43	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:49:43	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:49:42	
27	第二門診2F 滅火器-二-02-15(飛-8.3)	時測重量KG	目視	8.03	陳建誌	2022-06-01 15:54:42	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:54:34	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:54:32	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:54:28	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:54:27	
28	第二門診2F 滅火器-二-02-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:42:45	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:42:44	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:42:43	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:42:42	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:42:41	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:42:41	
29	第二門診2F 滅火器-二-02-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:42:51	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:42:48	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:42:48	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:42:47	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:42:46	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:42:45	
30	第二門診2F 滅火器-二-02-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:46:10	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:46:09	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:46:08	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:46:07	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:46:07	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:46:06	
31	第二門診2F 滅火器-二-02-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:46:22	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:46:19	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:46:15	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:46:14	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:46:13	

		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:46:12	
32	第二門診2F 滅火器-二-02-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:55:57	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:55:54	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:55:53	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:55:52	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:55:51	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:55:50	
33	第二門診2F 滅火器-二-02-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:50:20	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:50:17	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:50:16	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:50:16	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:50:15	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:50:14	
34	第二門診2F 滅火器-二-02-08(飛-8.3)	時測重量KG	目視	7.81	陳建誌	2022-06-01 15:51:11	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:51:05	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:51:04	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:51:04	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:51:02	
35	第二門診2F 滅火器-二-02-07(飛-8.3)	時測重量KG	目視	7.81	陳建誌	2022-06-01 15:52:10	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:52:03	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:52:02	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:52:01	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:52:00	
36	第二門診2F 滅火器-二-02-11(飛-8.3)	時測重量KG	目視	7.91	陳建誌	2022-06-01 15:53:28	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:53:23	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:52:57	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:52:56	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:52:55	
37	第二門診2F 滅火器-二-02-12(飛-8.3)	時測重量KG	目視	8.31	陳建誌	2022-06-01 15:54:10	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:54:00	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:53:59	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:53:58	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:53:52	
38	第二門診2F 滅火器-二-02-H02	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:45:20	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:45:16	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:45:16	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:45:15	
39	第二門診2F 滅火器-二-02-H03	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:43:52	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:43:48	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:43:47	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:43:46	
40	第二門診3F 滅火器-二-03-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:34:19	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:34:18	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:34:17	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:34:16	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:34:15	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:34:15	
41	第二門診3F 滅火器-二-03-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:29:28	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:29:26	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:29:25	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:29:25	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:29:24	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:29:23	
42	第二門診3F 滅火器-二-03-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:33:41	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:33:38	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:33:37	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:33:36	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:33:35	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:33:35	
43	第二門診3F 滅火器-二-03-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:31:13	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:31:11	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:31:10	

	09	壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:31:09	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:31:09	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:31:08	
44	第二門診3F 滅火器-二-03-H01	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:34:24	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:34:21	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:34:20	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:34:19	
45	第二門診3F 滅火器-二-03-H03	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:36:05	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:36:01	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:36:00	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:35:59	
46	第二門診3F 滅火器-二-03-H04	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:38:26	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:38:23	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:38:22	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:38:21	
47	第二門診3F 滅火器-二-03-H07	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:32:32	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:32:29	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:32:28	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:32:27	
48	第二門診3F 滅火器-二-03-H08	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:30:48	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:30:46	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:30:45	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:30:44	
49	第二門診4F 滅火器-二-04-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:25:05	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:25:03	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:25:02	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:25:02	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:25:01	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:25:00	
50	第二門診4F 滅火器-二-04-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:19:39	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:19:37	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:19:36	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:19:35	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:19:35	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:19:34	
51	第二門診4F 滅火器-二-04-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:26:53	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:26:50	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:26:49	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:26:48	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:26:47	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:26:46	
52	第二門診4F 滅火器-二-04-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:20:53	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:20:51	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:20:50	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:20:49	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:20:48	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:20:47	
53	第二門診4F 滅火器-二-04-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:22:06	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:22:04	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:22:03	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:22:03	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:22:02	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:22:01	
54	第二門診4F 滅火器-二-04-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:21:32	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:21:27	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:21:27	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:21:26	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:21:25	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:21:24	
55	第二門診4F 滅火器-二-04-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:26:33	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:26:30	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:26:30	



	08	壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:26:29	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:26:28	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:26:27	
56	第二門診4F 滅火器-二-04-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:27:24	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:27:21	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:27:20	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:27:19	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:27:18	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:27:17	
57	第二門診4F 滅火器-二-04-H03	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:26:08	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:26:06	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:26:05	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:26:04	
58	第二門診5F 滅火器-二-05-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:16:45	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:16:44	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:16:44	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:16:43	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:16:42	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:16:41	
59	第二門診5F 滅火器-二-05-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:12:53	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:12:51	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:12:50	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:12:49	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:12:48	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:12:47	
60	第二門診5F 滅火器-二-05-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:14:59	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:14:57	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:14:57	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:14:56	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:14:55	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:14:54	
61	第二門診5F 滅火器-二-05-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:14:28	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:14:25	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:14:25	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:14:24	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:14:23	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:14:22	
62	第二門診5F 滅火器-二-05-H01	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:16:50	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:16:48	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:16:47	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:16:46	
63	第二門診6F 滅火器-二-06-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:03:37	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:03:34	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:03:34	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:03:33	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:03:32	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:03:32	
64	第二門診6F 滅火器-二-06-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:11:09	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:11:07	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:11:06	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:11:06	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:11:05	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:11:04	
65	第二門診6F 滅火器-二-06-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:10:20	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:10:18	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:10:17	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:10:16	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:10:15	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:10:14	
66	第二門診6F 滅火器-二-06-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:08:53	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:08:51	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:08:50	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:08:49	

	04	插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:08:48	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:08:47	
67	第二門診6F 滅火器-二-06-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:08:36	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:08:33	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:08:33	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:08:32	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:08:31	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:08:30	
68	第二門診6F 滅火器-二-06-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:08:02	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:08:00	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:07:59	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:07:59	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:07:58	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:07:57	
69	第二門診6F 滅火器-二-06-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:06:43	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:06:41	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:06:40	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:06:39	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:06:38	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:06:37	
70	第二門診6F 滅火器-二-06-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:05:10	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:05:08	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:05:07	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:05:06	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:05:05	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:05:05	
71	第二門診6F 滅火器-二-06-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:04:31	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:04:29	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:04:28	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:04:27	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:04:26	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:04:26	
72	第二門診7F 滅火器-二-07-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:45:39	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:45:36	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:45:35	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:45:34	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:45:34	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:45:33	
73	第二門診7F 滅火器-二-07-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:00:30	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:00:29	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:00:28	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:00:27	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:00:27	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:00:26	
74	第二門診7F 滅火器-二-07-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:00:38	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:00:35	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:00:34	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:00:32	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:00:31	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:00:31	
75	第二門診7F 滅火器-二-07-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:01:06	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:01:02	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:01:02	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:01:01	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:00:59	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:00:58	
76	第二門診7F 滅火器-二-07-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:01:29	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:01:26	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:01:25	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:01:25	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:01:24	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:01:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:46:53	

77	第二門診7F 滅火器-二-07-06	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:46:50	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:46:49	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:46:48	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:46:48	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:46:47	
78	第二門診8F 滅火器-二-08-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:38:10	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:38:08	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:38:07	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:38:06	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:38:05	
79	第二門診8F 滅火器-二-08-02	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:38:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:33:00	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:32:57	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:32:56	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:32:55	
80	第二門診8F 滅火器-二-08-03	插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:32:52	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:32:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:39:28	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:39:27	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:39:26	
81	第二門診8F 滅火器-二-08-08	壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:39:25	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:39:24	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:39:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:38:58	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:38:55	
82	第二門診8F 滅火器-二-08-09	皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:38:54	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:38:54	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:38:53	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:38:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:38:40	
83	第二門診8F 滅火器-二-08-12	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:38:38	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:38:37	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:38:36	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:38:35	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:38:35	
84	第二門診8F 滅火器-二-08-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:43:54	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:43:51	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:43:51	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:43:50	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:43:49	
85	第二門診8F 滅火器-二-08-14	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:43:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:34:12	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:34:11	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:34:10	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:34:10	
86	第二門診8F 滅火器-二-08-15	插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:34:09	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:34:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:34:18	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:34:16	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:34:15	
87	第二門診8F 滅火器-二-08-H04	壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:34:14	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:34:14	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:34:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:33:51	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:33:49	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:33:48	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:33:47	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:33:46	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:33:45	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:40:03	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:40:00	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:40:00	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:39:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:39:58	



88	第二門診8F 滅火器-二-08-H05	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:40:33	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:40:31	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:40:30	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:40:29	
89	第二門診8F 滅火器-二-08-H06	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:40:57	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:40:54	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:40:53	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:40:53	
90	第二門診8F 滅火器-二-08-H07	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:41:21	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:41:19	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:41:18	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:41:18	
91	第二門診8F 滅火器-二-08-H10	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:44:28	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:44:25	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:44:24	
92	第二門診8F 滅火器-二-08-H11	壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:44:23	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:44:12	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:44:10	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:44:09	
93	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸01	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:28	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:27	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:26	
94	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:30	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:29	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:29	
95	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:33	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:32	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:31	
96	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:35	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:35	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:34	
97	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:38	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:37	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:36	
98	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:40	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:39	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:39	
99	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:43	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:42	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:41	
100	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:46	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:45	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:44	
101	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:51	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:48	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:47	
102	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:53	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:53	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:52	
103	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:34:49	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:34:48	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:34:48	
104	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:35:19	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:35:19	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:35:18	
105	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:35:51	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:35:50	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:35:49	
106	第二門診B1F 滅火器-二-B1-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:36:34	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:36:34	

	懸14	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:36:33	
107	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:37:01	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:37:00	
	懸15	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:36:59	
108	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:37:27	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:37:26	
	懸16	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:37:25	
109	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:37:52	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:37:51	
	懸17	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:37:51	
110	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:38:30	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:38:30	
	懸18	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:38:29	
111	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:38:56	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:38:55	
	懸19	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:38:54	
112	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:39:23	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:39:22	
	懸20	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:39:21	
113	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:39:47	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:39:46	
	懸21	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:39:46	
114	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:40:14	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:40:13	
	懸22	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:40:12	
115	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:40:38	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:40:38	
	懸23	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:40:37	
116	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:03	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:02	
	懸24	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:01	
117	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:27	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:26	
	懸25	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:26	
118	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:52	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:51	
	懸26	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:50	
119	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:01	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:00	
	懸27	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:59	
120	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:03	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:02	
	懸28	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:02	
121	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:05	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:05	
	懸29	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:04	
122	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:07	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:07	
	懸30	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:06	
123	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:10	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:09	
	懸31	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:08	
124	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:16	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:11	
	懸32	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:10	
125	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:18	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:17	
	懸33	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:16	
126	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:20	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:19	
	懸34	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:19	
127	第二門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:22	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:42:21	

[illegible]

[illegible]



[illegible]



190	第二門診B1F 滅火器-二-B1- C283(飛-8.3)	時測重量KG	目視	8.3	陳建誌	2022-06-01 16:16:17	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:16:02	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:14:45	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:14:44	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:14:43	
191	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 265(億-8.3)	時測重量KG	目視	8.31	陳建誌	2022-06-06 15:23:20	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:23:15	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:23:14	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:23:11	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:23:02	
192	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 273(億-8.3)	時測重量KG	目視	8.4	陳建誌	2022-06-06 15:28:35	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:28:25	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:28:24	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:28:23	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:28:22	
193	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 272	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:30:30	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:30:28	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:30:27	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:30:26	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:30:25	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:30:24	
194	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 277	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:26:51	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:26:48	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:26:47	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:26:46	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:26:45	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:26:44	
195	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 278	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:11:19	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:11:15	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:11:14	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:11:14	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:11:13	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:11:12	
196	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 280	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:13:17	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:13:15	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:13:14	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:13:13	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:13:12	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:13:12	
197	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 281	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:12:56	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:12:54	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:12:53	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:12:52	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:12:52	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:12:51	
198	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 282	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:12:35	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:12:32	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:12:32	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:12:31	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:12:30	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:12:29	
199	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸98	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:45:01	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:45:00	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:45:00	
200	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸99	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:45:11	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:45:03	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:45:02	
201	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸100	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:56	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:55	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:54	
202	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸101	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:58	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:57	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:33:56	

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

349	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸248	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:23	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:22	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:21	
350	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸249	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:25	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:24	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:24	
351	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸250	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:29	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:29	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:28	
352	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸251	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:32	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:31	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:30	
353	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸252	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:34	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:33	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:32	
354	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸253	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:36	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:35	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:35	
355	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸254	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:38	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:38	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:37	
356	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸255	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:40	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:40	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:39	
357	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸256	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:43	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:42	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:41	
358	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸257	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:45	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:44	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:44	
359	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸258	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:47	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:47	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:46	
360	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸259	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:50	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:49	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:48	
361	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸260	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:54	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:53	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:53	
362	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸261	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:56	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:56	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:55	
363	第二門診B1F 滅火器-二-B1- 懸262	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:59	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:58	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:41:57	
364	二門診RF 滅火器-二-RF- 01	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:27:42	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:27:43	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:27:45	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:27:46	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:27:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:27:47	
365	二門診RF 滅火器-二-RF- 02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:27:52	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:27:52	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:27:51	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:27:50	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:27:49	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:27:48	
366	二門診RF 滅火器-二-RF- 03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:10	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:27:57	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:27:56	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:27:55	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:27:54	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:27:53	



367	二門診RF 滅火器-二-RF-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:25	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:25	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:24	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:23	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:22	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:22	
368	二門診RF 滅火器-二-RF-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:30	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:29	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:28	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:28	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:27	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:26	
369	二門診RF 滅火器-二-RF-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:36	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:34	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:33	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:32	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:31	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:28:31	
370	二門診RF 滅火器-二-RF-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:26:58	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:26:56	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:26:55	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:26:54	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:26:53	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:26:52	
371	第二門診B1F 滅火器-二-B1-H279	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:27:58	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:27:55	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:27:54	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:27:53	
372	第二門診7F 滅火器-二-07-07	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:47:28	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:47:29	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:47:30	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:47:31	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:47:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:47:34	
373	第二門診7F 滅火器-二-07-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:48:06	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:48:05	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:48:04	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:48:03	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:48:02	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:48:01	
374	第二門診7F 滅火器-二-07-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:48:12	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:48:09	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:48:09	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:48:08	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:48:07	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:48:06	
375	第二門診7F 滅火器-二-07-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:49:24	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:49:22	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:49:22	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:49:21	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:49:20	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:49:19	
376	第二門診7F 滅火器-二-07-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:50:07	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:50:01	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:50:00	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:49:59	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:49:58	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:49:58	
377	第二門診7F 滅火器-二-07-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:51:03	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:51:00	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:51:00	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:50:59	



		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:50:58	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:50:57	
378	第二門診7F 滅火器-二-07-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:54:52	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:54:49	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:54:48	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:54:48	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:54:47	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:54:46	
379	第二門診7F 滅火器-二-07-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:51:34	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:51:32	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:51:32	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:51:31	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:51:30	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:51:29	
380	第二門診B1F 滅火器-二-B1-263	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:25:41	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:25:42	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:25:43	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:25:44	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:25:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:25:47	
381	第二門診B1F 滅火器-二-B1-264	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:25:21	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:25:18	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:25:18	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:25:17	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:25:16	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:25:15	
382	第二門診B1F 滅火器-二-B1-266	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:25:05	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:25:03	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:25:02	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:25:02	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:25:01	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:25:00	
383	第二門診B1F 滅火器-二-B1-267	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:27:31	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:27:29	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:27:28	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:27:27	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:27:26	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:27:25	
384	第二門診B1F 滅火器-二-B1-268	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:23:51	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:23:49	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:23:49	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:23:48	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:23:47	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:23:46	
385	第二門診B1F 滅火器-二-B1-269	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:29:12	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:29:09	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:29:09	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:29:08	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:29:07	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:29:06	
386	第二門診B1F 滅火器-二-B1-270	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:29:32	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:29:28	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:29:27	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:29:26	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:29:25	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:29:24	
387	第二門診B1F 滅火器-二-B1-271	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:31:32	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:31:29	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:31:28	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:31:28	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:31:27	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:31:26	

388	第二門診B1F 滅火器-二-B1-274	壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:26:03	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:26:08	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:26:09	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:26:10	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:26:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:26:12	
389	第二門診B1F 滅火器-二-B1-275	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:26:30	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:26:28	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:26:27	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:26:26	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:26:25	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:26:24	
390	第二門診B1F 滅火器-二-B1-276	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:27:12	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:27:06	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:27:06	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:27:04	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:27:04	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:27:01	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/24 12:18:35

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/24 20:09:17

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 12:34:08