

懷恩堂滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:50	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:49	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:48	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:48	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:47	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:46	
2	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:54	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:53	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:53	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:52	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:51	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:50	
3	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:00	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:00	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:21:59	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:21:58	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:21:57	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:21:57	
4	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:04	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:04	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:03	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:02	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:02	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:22:01	
5	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:20:38	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:20:38	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:20:37	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:20:36	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:20:36	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:20:35	
6	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:20:43	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:20:42	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:20:41	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:20:41	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:20:40	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:20:39	
7	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:21:10	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:21:04	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:21:04	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:21:03	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:21:02	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:21:02	
8	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:21:15	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:21:14	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:21:13	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:21:12	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:21:11	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:21:11	
9	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:23:12	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:23:11	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:23:10	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:23:09	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:23:08	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:23:08	
10	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:23:16	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:23:15	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:23:14	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:23:14	

	10	插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:23:13	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:23:12	
11	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:55:50	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:55:50	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:55:49	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:55:48	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:55:48	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:55:47	
12	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:55:55	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:55:54	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:55:53	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:55:52	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:55:52	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-30 09:55:51	
13	懷恩堂RF 滅火器-恩-RF-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:24:10	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:24:10	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:24:09	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:24:08	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:24:08	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:24:07	
14	懷恩堂RF 滅火器-恩-RF-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:24:15	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:24:14	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:24:13	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:24:12	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:24:12	
		壓力	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 10:24:11	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/30 10:57:20

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/30 15:44:31

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:42:28